

FICHE D'INTERVENTION

Entretien de climatisation

Contrat n°	DEMO-EXISTANT-043
Client	Camille Exemple
Site	20 avenue du Test, 75000 Paris, France
Date d'intervention	12 août 2026

Équipements concernés

Équipement	N° de série	Puissance	Localisation	Installation
Unité murale - Marque Démo - MODELE-01	DEMO-SN-0001	2,5 kW	Zone fictive 01	11 février 2022
Observations contractuelles : Accès par trappe technique. Prévoir une protection de sol.				
Unité murale - Marque Démo - MODELE-02	DEMO-SN-0002	3,0 kW	Zone fictive 02	12 mars 2023
Groupe extérieur - Marque Démo - MODELE-03	DEMO-SN-0003	3,5 kW	Zone fictive 03	13 avril 2024
Unité murale - Marque Démo - MODELE-04	DEMO-SN-0004	4,0 kW	Zone fictive 04	14 mai 2025
Observations contractuelles : Accès par trappe technique. Prévoir une protection de sol.				
Unité murale - Marque Démo - MODELE-05	DEMO-SN-0005	2,0 kW	Zone fictive 05	15 juin 2021
Groupe extérieur - Marque Démo - MODELE-06	DEMO-SN-0006	2,5 kW	Zone fictive 06	16 juillet 2022

Prestations réalisées

- ☐ Vérification du fonctionnement général
- ☐ Contrôle visuel des unités et éléments accessibles
- ☐ Nettoyage courant des filtres / éléments accessibles
- ☐ Contrôle de l'écoulement des condensats
- ☐ Vérification des commandes / thermostats
- ☐ Contrôle des températures si pertinent
- ☐ Conseils d'utilisation et recommandations

Observations et anomalies

Devis complémentaire recommandé : Non.

Signatures

Le présent document atteste des informations relevées lors de l'intervention. Il ne modifie pas à lui seul les conditions du contrat d'entretien.

Technicien	Client / représentant
Nom : _____ Signature : _____	Nom : _____ Signature : _____