

Zulaufprobenehmer

Im Zulaufprobenehmer werden Proben von dem zur Kläranlage zugeführten Abwasser entnommen. Hierbei unterscheiden sich die 2h und 24h Proben durch die Füllmenge und den Zeitraum in dem diese gezogen werden.

Rechenhaus

Im Rechenhaus wird das Abwasser durch zwei Rechen Straßen geleitet, wobei die Grob- und Feinrechen die im Abwasser enthaltenen Grob Stoffe entnehmen. Diese werden anschließend gepresst und auf einem Container gesammelt.

