



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1503
VS4

COMPTE RENDU DE VISITE DE CHANTIER N°4

DU 19/09/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseaux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. GRAVINA – SPCA	fg.spcaustral@gmail.com	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	pascal.moulin@fr.bureauveritas.com	0692 09 99 03	X

VISITE DES ESCALIERS & LOGEMENTS CAGES 72 & 74

Convenu

- > précision sur réalisation & pose des casquettes sur fenêtres :
 - > cf. notes & schémas sur plans (notamment pour cas particuliers)
 - > convenu : larmiers tôle fixés en sous face des linteaux par collage au nu des façades (perçage impossible sur le bord des linteaux)
 - > visserie proposée (goujons de 8 mm acier zingué) : refusée car doit être en inox A2 minimum ; longueur OK (constaté environ 80mm)
 - > convenu : pose des casquettes environ 60 mm au dessus de la sous face du linteau lorsque pas de bandeau, et contre le bandeau lorsque existant