



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1503
CH12

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°12

DU 10/07/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. GRAVINA – SPCA	fg.spcaustral@gmail.com	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	pascal.moulin@fr.bureauveritas.com	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 24 / 07 / 2018 à 11h00

AVANCEMENT

Effectif = observé 6

EXECUTION DES TRAVAUX

*RAPPEL : soubassement & éléments existants en béton brut : couleur brun Asturies ref CH1 0973
réalisation des casquettes & larmiers : convenu en aluminium ep 4mm*

Réalisé par entreprise RMR -1 153 ch. LEFARGUYES ST ANDRE

casquette : détail apporté ce jour par le MOE : pliage recevant le silicone 20mm puis 100mm, 600mm, 50mm, 30mm > la casquette doit avoir une pente d'environ 10°

RAPPEL : grattage des peintures existantes bâclé (peinture sur supports métalliques)

> travaux de peinture à soigner, & ne pas oublier les parties inférieures et supérieures des menuiseries

FICHES TECHNIQUES

SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif

fiches techniques suivantes :

> menuiseries alu + mécanisme menuiseries alu

signalétique : échantillons pour prochaine réunion de chantier > MOE propose fournisseur

KIS services (16 route du Moufia T-0262 97 44 27)

> RDV chez fournisseur : entreprise doit proposer nouveau RDV

changement de fournisseur (peinture) de SEIGNEURIE à MAUVILLAC

> FT peintures transmises le 10/07/2018

*> manque passivant pour aciers apparents corrodés ; prévoir produit de la gamme SIKA (cf. CCTP)
ou LANKO type 760 LANKOPASSIV*

DIVERS

tampon cassé par nacelle à réparer

> constaté effectué le 13/07/2018 sur site : OK

décompte mensuel n°1 : corrigé, sera transmis au MO le 17/07/2018

PPSPS avec attestations de formation : à transmettre à CSPS & MOE

> reçu le 12/07/2018

> demande de précisions du CT à prendre en compte SVP

PHOTOS



PM : convenu prochain RDV dans 15 jours