

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

# MENUISERIES PVC & ALU

# LOT 2 - RESIDENCE TOUCOULEUR

## indice 0

# Table des matières

DESCRIPTION DES OUVRAGES	2
1.1 RÉFECTIONS JOINTS SILICONE DORMANT / GO	
1.1.1 Réfection joints fenêtre 80*150 (rep. FEN1)	
1.1.2 Réfection joints fenêtre 100*130 (rep. FEN2)	
1.2 INTERVENTIONS SUR PORTES VITRÉES DE CAGES D'ESCALIER	
1.2.1 Remplacement mécanismes	2
1.2.2 Remplacement vitrages	2
1.2.3. Révision équerrage	3

## **DESCRIPTION DES OUVRAGES**

#### Préambule:

Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art.

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance des éléments constitutifs de la construction et informer le maître d'œuvre d'éventuelles discordances entre les prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état.

Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte tenu des surfaces disponibles.

Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement, d'alimentation en fluide ou sujétions quelconques.

Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas.

Équivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision.

# 1.1 RÉFECTIONS JOINTS SILICONE DORMANT / GO

Description: réfection des joints silicone entre le dormant et le gros-œuvre, sur les quatre côtés des menuiseries, comprenant :

- la préparation soigneuse du support :
  - o grattage et suppression de tout élément non adhérent,
  - o ponçage & dégraissage soigné des surfaces,
- réalisation très soignée de calfeutrement mastic polyuréthane EMFIMASTIC PU40 BATIMENT, bénéficiant du label SNJF et de classe 25E (mastic type élastomère / fiche technique à transmettre au maitre d'oeuvre en préalable à toute intervention) sur les 4 faces de la menuiseries,

Y compris dépose et évacuation des joints à remplacer & toutes sujétions.

### 1.1.1 Réfection joints fenêtre 80\*150 (rep. FEN1)

Localisation: façades des bâtiments A B & C, selon indications en plans

## 1.1.2 Réfection joints fenêtre 100\*130 (rep. FEN2)

Localisation: façades des bâtiments A B & C, selon indications en plans

#### 1.2 INTERVENTIONS SUR PORTES VITRÉES DE CAGES D'ESCALIER

#### 1.2.1 Remplacement mécanismes

Localisation: bâtiments A B & C, entrées des cages d'escaliers, portes existantes

Description: remplacement des mécanismes des portes d'entrées (tous absents ou hors service),

1.2.2 Remplacement vitrages

Localisation: bâtiment A, entrées n°72 & n°145, portes d'entrées PVC

Description: dépose & évacuation en décharge des vitrages cassés, dépose & stockage des parcloses, prise de mesure des vitrages (env. 60\* 175 cm), remplacement des vitrages par vitrages en 4-4-2 opale.

#### 1.2.3 Révision équerrage

Localisation: bâtiments A B & C, entrées des cages d'escaliers, portes existantes

Description: révision / reprise / renforcement des équerrages des battants de portes d'entrées par mise en place de croix de Saint André (pour contreventement) en fers plats en acier galvanisé ou en aluminium environ 5x50 mm. Y compris fixations dans les ouvrants par visserie inox A4 8x80 mm ou boulonnage traversant 8x120 mm

Lu et approuvé le : (Date, cachet et signature)

LE(S) ENTREPRISE(S)