

Xavier DARON Architecte DPLG

11 rue moulin a vent 97400 saint denis FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55 **CH15**

xavier_daron@orange.fr

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°15

DU 20/06/2014

"AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE" REHABILITATION & EXTENSION DE L'ANCIEN CASE DE RIVIERE DU MAT

	PC n°	PC 97402 11A0027				
Présen	tM./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	MIIe FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 52 29 41	0692 67 23 49	X
Х	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M SIBERT	CT VERITAS	0262 42 41 40	0262 42 54 04	0692 09 99 18	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
	M. ELLAMA	PAQ ALU TP	0262 46 97 28	0262 21 03 26	0692 88 63 92	X
	M. SIOU	EGB SIOU	0262 58 50 93	0262 58 85 41	0692 68 92 85	X
Х	M. SAUNIER	EGB SIOU (OPC)	0262 51 41 76	0262 51 41 76	0692 50 54 47	X
Х	M. BLANC	S2R	0262 42 48 60	0262 42 11 56	0692 66 94 19	X
	M. MARINIER	M-METALLERIE	?	0262 72 05 85	?	X
	M. ARNAL	TEP	0262 58 32 81	0262 58 32 81	0692 78 40 86	X
	M. MESCENE	ESPACE ALUMINIUM	0262 25 48 18	0262 27 84 73	0692 68 52 53	X
	M. SEGA	REMBAT	0262 52 15 30	0262 52 15 30	0692 86 46 02	X
	M. ATANARI	SARB	0262 92 00 95	0262 92 00 95	?	X
	M. GRONDIN	IDEM	?	?	0692 09 09 45	X
	M. RIVIERE	RIVIERE SCHINDLER	0262 25 34 88	0262 25 61 65	0692 03 51 06	X
	M. OLERY	OLERY	0262 29 13 31	0262 29 13 31	0692 33 54 65	X

1 PREPARATION DU CHANTIER

EDF: <u>A L'ATTENTION DU MAITRE D'OUVRAGE</u>: alimentation aérienne & compteur EDF: Si EDF n'est pas intervenu dans les huit jours pour déposer compteurs & lignes aériennes, nous allons devoir ajourner les travaux (question de sécurité)

2 **AVANCEMENT DU CHANTIER**

MAITRE D'OUVRAGE

DEVIS EN TS : a valider rapidement avant que cela ne bloque le chantier (la priorité étant pour les chapes & carrelages)

EFFECTIF SUR SITE

Démolition & GO: en cours: effectif: 6 ouvriers

VRD

RAPPEL (06/06/14): soumettre EXE des soutènements, revêtements et clôtures RAPPEL (16/05/14): remplissage portails & portillons: soumettre FT ou échantillons

URGENT : demande de devis correspondant à la création d'un mur de soutènement décalé du mur mitoyen de l'école, et suppression partielle de ce mur de clôture suivant plan & indications transmis ce jour par email spécifique

PM : fil d'eau réseau EU/EV réalisé : le plombier annonce cote -1,40m / 0,00 de référence (soit 135,30 NGR) ; demandé par VRD 135,09 NGR : merci de réceptionner

GROS ŒUVRE

RAPPEL (23/05/14) : démolition refend (RDC & R+1) : à finaliser

RAPPEL (23/05/14) : fondations extensions : enrobages des cadres en SF2 : - PV d'autocontrôle à diffuser au MOe & CT lorsque fondations terminées

RAPPEL (06/06/14): Butons sur voiles BA: absolument transmettre détails des platines de fixation au MOe pour validation avant mise en fabrication

mur nord extension (côté escalier ext. réalisé) : n'est pas aligné avec façade existante (décalage de 0,05m): à corriger

escalier maçonné : première volée réalisée ; retombée de poutre négative sur palier intermédiaire : réduit le passage de 120 mini prévu au dossier marché, à 100cm environ : non conforme aux plans MARCHÉ : à supprimer /reprendre immédiatement

voile en blocs creux dans cage d'escalier : rend impossible la mise en place de la deuxieme volée en serrurerie : non conforme aux plans MARCHÉ : à supprimer /reprendre immédiatement

reprise dalle BA en R+1 (bureaux) : à réaliser en priorité

reprise en sous-œuvre pour agrandissement d'ouvertures : appui des menuiseries : compris dans la RSO : à la charge du lot gros-œuvre (à réaliser après la chape en TS au lot revêtements durs)

CHARPENTE METALLIQUE

Ensemble de la charpente partie à la galvanisation ; la pose ne pourra pas commencer tant que le câble EDF en aérien ne sera pas déposé

COUVERTURE

prendre en compte VISA & transmettre échantillons

ETANCHEITE

RAS

MENUISERIE METALLIQUE

RAS

MENUISERIE BOIS

portes intérieures sur maçonnerie : dimensions trous béton & PAC des menuiseries intérieures transmises le 13/06/2014 : validé par MOe : diffusé au GO

URGENT : transmettre devis pour remplacement des volets bois à réviser/réparer ; inclure en moins-value la révision des volets bois

MENUISERIE ALUMINIUM

RAPPEL (16/05/14): réception des tableaux: PV à transmettre

REVETEMENTS DURS

prendre en compte VISA & transmettre échantillons

PLAQUES DE PLATRE

...

PLOMBERIE

Pose réseaux en cours : fils d'eau des réseaux EU/EV en sortie de bâtiment : annoncés par entreprise à -1,40m du niveau de référence bâtiment. Soit à +0,21m de ce qui est demandé par VRD

ÉLECTRICITÉ

RAS

ASCENSEUR

RAPPEL (06/06/14): transmettre PV réception des ouvrages de gros-œuvre

PM : choix des couleurs de parois de cabines : gris clair (fond)/ gris suez (latéral) – idem portes ext. ; clef de contact en plus des boutons de commande en RDC. Sol cabine : décaissé pour carrelage pose collée.

PM : commande métropole effectuée début de semaine prochaine, planning de début des travaux : respecté

PEINTURE

RAS

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : le 27/06/2014 à 8h00

convoqués à la prochaine réunion : SIOU, SARB