



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : [xavier\\_daron@orange.fr](mailto:xavier_daron@orange.fr)

1503  
CH11

## COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°11

DU 04/07/2018

### RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018 LOT 2 – RESIDENCE TOUCOULEUR

Adresse : ZAC MOUFIA 2, n°65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 & 75 rue Léo Lagrange, 97490 Sainte Clotilde & cadastrée section HK n° 180 & 73

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	<a href="mailto:antonio.desruisseux@sedre.fr">antonio.desruisseux@sedre.fr</a>	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	<a href="mailto:anne-gaelle.virapin@sedre.fr">anne-gaelle.virapin@sedre.fr</a>	0692 48 59 74	X
X	M. GRAVINA – SPCA	<a href="mailto:fg.spcaustral@gmail.com">fg.spcaustral@gmail.com</a>	0692 62 87 84	X
	M. MOULIN – VERITAS (CSPS)	<a href="mailto:pascal.moulin@fr.bureauveritas.com">pascal.moulin@fr.bureauveritas.com</a>	0692 09 99 03	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le mardi 10 / 07 / 2018 à 11h00

#### AVANCEMENT

*Effectif = observé 2*

#### COULEURS

*Pour mémoire : référence supplémentaire de couleur : vert GINCKO ref seigneurie CH1 0563*

#### EXECUTION DES TRAVAUX

*RAPPEL : soubassement & éléments existants en béton brut : couleur brun Asturies ref CH1 0973*

*réalisation des casquettes & larmiers : convenu en aluminium ep 4mm*

*Réalisé par entreprise RMR -1153 ch. LEFARGUYES ST ANDRE*

*casquette : détail apporté ce jour par le MOE : pliage recevant le silicone 20mm puis 100mm, 600mm, 50mm, 30mm > la casquette doit avoir une pente d'environ 10°*

*RAPPEL : grattage des peintures existantes bâclé (peinture sur supports métalliques)*

*> travaux de peinture à soigner, & ne pas oublier les parties inférieures et supérieures des menuiseries*

*TAMPON ENDOMMAGE PAR NACELLE SEMAINE DERNIERE > A REMPLACER D'URGENCE*

*> cf. photo jointe*

#### FICHES TECHNIQUES

*SPCA doit remettre au maître d'œuvre (MOE) son dossier technique & administratif*

*fiches techniques suivantes :*

*> menuiseries alu + mécanisme menuiseries alu*

*signalétique : échantillons pour prochaine réunion de chantier > MOE propose fournisseur*

*KIS services (16 route du Moufia T-0262 97 44 27)*

*> RDV chez fournisseur : entreprise doit proposer nouveau RDV*

#### DIVERS

*Reçu ce jour décompte mensuel n°1*