

TOUCOULEUR – LOT 2 / RAVALEMENT
MINUTES VISITES DES LOGEMENTS DU 18/07/2018

65

- 1 > PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
menuiserie métallique peinte mais non grattée : à reprendre intégralement
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 5 > PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 7 > SECHOIR NON PEINT (trop d'affaires)
menuiserie métallique peinte mais non grattée : à reprendre intégralement
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 8 > PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
PP : PEINTURE NON ADHERENTE : à reprendre intégralement
menuiserie métallique peinte mais non grattée : à reprendre intégralement
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser

PM / GT : côté EST systématiquement endommagé

autres logements que ceux mentionnés : occupants absents > non visités
l'absence d'indication ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire

67

- 2 > PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
taches ponctuelles en façade à reprendre
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 3 > PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
menuiserie métallique peinte mais non grattée : à reprendre intégralement
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 6 > PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
PP : PEINTURE NON ADHERENTE : à reprendre intégralement
PEINTURE VARANGUE NON REALISEE (mais les grilles métalliques si)
peinture des murs de varangue non nécessaire, MAIS PLAFOND A PEINDRE
- 7 > PEINTURE VARANGUE NON REALISEE (locataire ne veut pas)
PORTE SECHOIR NON PEINTE (locataire ne veut pas)
PEINTURE MAIN COURANTE EN BALCON NON REALISEE : à réaliser
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 8 > PP : endommagée en partie basse : à reprendre intégralement
PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
menuiserie métallique peinte mais non grattée : à reprendre intégralement
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser

PM / GT : côté EST systématiquement endommagé

autres logements que ceux mentionnés : occupants absents > non visités
l'absence d'indication ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire

- 2 > SECHOIR PEINTURE "NI FAIT NI A FAIRE" SUR MURS & PLAFOND
OUBLIE : à reprendre intégralement
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 4 > PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
menuiserie métallique FACE INTERIEURE NON PEINTE : à reprendre
intégralement
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 5 > PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
PM : séchoir non peint à la demande de l'occupant
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 9 > PORTE SECHOIR NON PEINTE (déposée) : à réaliser
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser
- 11 > SECHOIR PEINTURE SUR MURS & PLAFOND OUBLIE : à réaliser
PORTE SECHOIR NON PEINTE : à réaliser
joints silicone & joints EPD non repris : à réaliser