

DOCUMENTO MAESTRO


NOCBoard Energia v3.9.6

Diagnostico SNMP | Configuracion Telegram


Plan de Accion

Empresa	XCIEN Networks
Area	Infraestructura de Energia
Elaboro	Jose Miguel Macias Contreras
Cargo	Field Service Engineer
Fecha	2026-06-23
Version	1.0


1. RESUMEN EJECUTIVO




Cobertura SNMP



Distribucion por Vendor



Distribucion por Ciudad (Top 12)



2. HOSTS SNMP v2c - MIDIENDO (18)

SITIO	IP	VENDOR	BAT V	CFE V	SOC %	CARGA	HEALTH
PDA_PLANTA-ELTEK	172.30.111.246	eltek	54.32	239	0	16.7	95
ANTIGUA-ESTANZUELA_PLANTA-ELTEK	172.30.246.250	eltek	53.54	247	0	0.6	100
MITRAS_PLANTA-ELTEK	172.30.90.98	eltek	53.55	220	50	10.4	98
MITRAS_INVERSOR-SAMLEX	172.30.90.102	samlex	53	0		422.9	100
SENDERO_PLANTA-ELTEK	172.30.109.194	eltek	53.52	242	100	17	98
SAL_MECASA-RAMOS_PLANTA-ELTEK	172.18.13.190	eltek	54.56	215	100	8.2	100
QUERÉTARO_JURIQUILLA_INVERSOR-SA	172.25.138.250	samlex	26.8	125.5		0	93
QUERÉTARO_BANDERA_INVERSOR-SAMLE	172.25.131.162	samlex	26.9	113.6		0	94
QUERÉTARO_TEC100_INVERSOR-SAMLEX	172.25.132.246	samlex	26.9	128		0	94
MONTEMORELOS_INVERSOR-SAMLEX	172.30.13.226	samlex	27.1	123		0	95
DENIS_INVERSOR-SAMLEX	172.30.176.238	samlex	26.9	112.7		0	97
NORTE_INVERSOR-SAMLEX	172.30.91.254	samlex	53.4	0		295.8	97
PURISIMA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.99.166	samlex	26.9	111.5		0	98
PDA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.111.54	samlex	56.9	0		492.2	97
QUERÉTARO_COLORADO_PLANTA-ELTEK	172.25.134.246	eltek	53.52	223	50	8.3	93
INDEPENDENCIA_PLANTA-ELTEK	172.26.18.20	eltek	53.53	245	100	0.7	98
INDEPENDENCIA_INVERSOR-SAMLEX	172.26.18.21	samlex	53.2	125.5		0	99
HUINALA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.119.238	samlex	53.2	121.2		0	96

Hosts SNMP sin metricas (8)

SITIO	IP	VENDOR	STATUS
CHIHUAHUA_PANAMERICANA_INVERSOR-SAML	10.33.8.250	samlex	OFFLINE
MIRASUR_INVERSOR-SAMLEX	172.30.162.38	samlex	OFFLINE
SANTA-ROSA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.220.70	samlex	OFFLINE
SAN-LUIS-POTOSÍ_EDIFICIO-EME_INVERSO	10.40.1.238	samlex	OFFLINE
LOMA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.56.66	samlex	OFFLINE
MÉXICO_TEPETLIXPA_INVERSOR-SAMLEX	10.60.105.250	samlex	OFFLINE
REYNOSA_MEYBI_INVERSOR-SAMLEX	172.20.47.242	samlex	OFFLINE
QUERÉTARO_CARRTERA-57_INVERSOR-SAMLE	10.40.11.242	samlex	OFFLINE

3. PERFILES SNMP INTEGRADOS (7)

Eltek (integrado)

Vendor: eltek | OIDs: 9

METRICA	OID	DIV	TIPO
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.5.5.0	100	number
batteryCurrent	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.6.5.0	1	number
batteryTemperature	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.7.5.0	1	number
batterySOC	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.9.5.0	1	number
rectifierOutputVoltage	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.5.5.0	100	number
rectifierOutputCurrent	1.3.6.1.4.1.12148.10.5.2.5.0	10	number
rectifierCount	1.3.6.1.4.1.12148.10.5.5.0	1	number
loadCurrent	1.3.6.1.4.1.12148.10.9.2.5.0	10	number
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.12148.10.3.4.1.6.1	1	number

Vertiv / Emerson (integrado)

Vendor: vertiv | OIDs: 9

METRICA	OID	DIV	TIPO
rectifierOutputVoltage	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.2.1.2.1	1	number
loadCurrent	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.2.1.2.2	1	number
batteryCurrent	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.3.1.2.1	1	number
batterySOC	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.3.1.2.5	1	number
batteryTemperature	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.3.1.2.3	1	number
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.4.1.2.1	1	number
rectifierCount	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.5.1.2.1	1	number
rectifierFailCount	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.5.1.2.2	1	number
generalAlarmActive	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.1.3.0	1	boolNonZer

MEI (integrado)

Vendor: mei | OIDs: 4

METRICA	OID	DIV	TIPO
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.21940.2.3.1.2.1.0	1000	number
mainsFrequency	1.3.6.1.4.1.21940.2.3.1.2.7.0	1000	number
rectifierOutputVoltage	1.3.6.1.4.1.21940.2.4.2.1.0	1000	number
rectifierOutputCurrent	1.3.6.1.4.1.21940.2.4.2.2.0	1000	number

Samlex (integrado)

Vendor: samlex | OIDs: 6

METRICA	OID	DIV	TIPO
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.1.7.0	10	number
mainsFrequency	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.1.10.0	10	number
acOutputVoltage	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.1.2.0	10	number
loadPower	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.1.4.0	10	number
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.2.1.0	10	number
mainsPresent	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.3.4.0	1	boolZero

ALG Site Monitor (integrado)

Vendor: alg | OIDs: 5

METRICA	OID	DIV	TIPO
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.5.0	1000	number
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.6.0	1000	number
temperature	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.1.0	1	number
humidity	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.4.0	1	number
doorOpen	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.10.0	1	number

ALG DC UPS (integrado)

Vendor: algUps | OIDs: 2

METRICA	OID	DIV	TIPO
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.49136.1.1.1.0	10	number
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.49136.1.1.2.0	10	number

WatchDog (integrado)

Vendor: watchdog | OIDs: 5

METRICA	OID	DIV	TIPO
temperature	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.2.1.5.1	10	number
humidity	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.2.1.6.1	1	number
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.11.1.5.1	1	number
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.11.1.5.2	1	number
doorOpen	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.11.1.5.3	1	number

4. UMBRALES DE ALARMA

Energia

METRICA	WARNING	CRITICAL	ACTUAL INDEP.
Voltaje bateria	< 51V	< 46V	53.3 - 53.5V OK
SOC bateria	< 40%	< 20%	100% OK
Sobrecarga	-	> 100%	0.7A OK
CFE Outage	3 lecturas	Corte confirmado	245V OK

Red

Latencia	> 50ms	> 200ms	7-8ms OK
Packet Loss	> 5%	> 20%	0% OK

5. CONFIGURACION TELEGRAM

PARAMETRO	VALOR
Bot alertas	@xcien_nocboard_bot
Canal alertas	NOCBOARD ENERGIA (-1003763039964)
Bot reportes	@jmmc2026_bot (chat 6609271992)
Estado	ACTIVO - Test exitoso
Notify Offline	SI
Notify Recovery	SI
Notify CFE Outage	SI
Notify Monitoring	SI

6. LABORATORIO - SITIO INDEPENDENCIA

MONTERREY_INDEPENDENCIA_PLANTA-ELTEK

IP	172.26.18.20
Protocolo	snmpV2c
Vendor	eltek
Tipo	rectifier
Status	ONLINE
Health	98

METRICA	VALOR	ESTADO
batteryCurrent	0	OK
batterySOC	100	OK
batteryTemperature	0	OK
batteryVoltage	53.53	OK
loadCurrent	0.7	OK
mainsVoltage	245	OK
rectifierCount	3	OK
rectifierOutputCurrent	0.7	OK

MONTERREY_INDEPENDENCIA_INVERSOR-SAMLEX

IP	172.26.18.21
Protocolo	snmpV2c
Vendor	samlex
Tipo	inverter
Status	ONLINE
Health	99

METRICA	VALOR	ESTADO
acOutputVoltage	121.1	OK
batteryVoltage	53.2	OK
loadPower	0	OK
mainsFrequency	59.9	OK
mainsPresent	True	OK
mainsVoltage	125.5	OK

MONTERREY_INDEPENDENCIA_VICTRO

IP	172.26.18.106
Protocolo	modbusTCP
Vendor	victron
Tipo	inverter
Status	OFFLINE
Health	0

METRICA	VALOR	ESTADO
---------	-------	--------

MONTERREY_INDEPENDENCIA_SITE-MONITOR

IP	172.30.20.22
Protocolo	icmp
Vendor	
Tipo	siteMonitor
Status	OFFLINE
Health	0

7. ANALISIS DE CAUSA RAIZ

CAUSA	HOSTS	DESCRIPCION
Proto. ICMP	49	Solo ping. Cambiar a snmpV2c en GUI.
Offline	21	Sin conectividad. VPN, equipo apagado.
Vendor ?	39	39 Site Monitors ALG sin clasificar.
Community	Potencial	Rechazo silencioso. Global: snmpxcien.

8. CANDIDATOS A SNMP (10+39)

ICMP con vendor (10)

SITIO	IP	VENDOR	STATUS	ACCION
PESQUERIA_PLANTA-ELTEK	172.30.206.2	eltek	online	Cambiar snmpV2c
SAN-LUIS-POTOSÍ_EDIFICIO-EME_P	10.40.1.234	eltek	offline	Esperar
PN_PN_PLANTA-MEI	10.20.9.242	mei	online	Cambiar snmpV2c
REYNOSA_LIBRAMIENTO_PLANTA-MEI	172.20.12.246	mei	offline	Esperar
TORREÓN_TORREÓN_PLANTA-MEI	10.80.1.251	mei	offline	Esperar
PN_ACUÑA_PLANTA-MEI	10.20.28.250	mei	online	Cambiar snmpV2c
PN_APOLO_PLANTA-MEI	10.20.25.250	mei	online	Cambiar snmpV2c
HUINALA_PLANTA-ELTEK	172.30.119.234	eltek	online	Cambiar snmpV2c
JUAREZ-BLANCAS_PLANTA-ELTEK	172.30.203.246	eltek	online	Cambiar snmpV2c
SEMINARIO_PLANTA-ELTEK	172.30.247.250	eltek	online	Cambiar snmpV2c

Site Monitors ALG (39)

SITIO	IP	CIUDAD	STATUS
JUAREZ-BLANCAS_SITE-MONITOR	172.30.203.250	Monterrey	online
NORTE_SITE-MONITOR	172.30.91.150	Monterrey	online
DENIS_SITE-MONITOR	172.30.176.234	Monterrey	online
MITRAS_SITE-MONITOR	172.30.85.126	Monterrey	online
NIMIW_SITE-MONITOR	172.30.17.182	Monterrey	online
PESQUERIA_SITE-MONITOR	172.30.206.234	Monterrey	online
INDEPENDENCIA_SITE-MONITOR	172.30.20.22	Monterrey	offline
HIDALGO_SITE-MONITOR	172.30.22.250	Monterrey	online
JUAREZ_SITE-MONITOR	172.30.87.246	Monterrey	online
CADEREYTA_SITE-MONITOR	172.30.2.86	Monterrey	online
SANTA-ROSA_SITE-MONITOR	172.30.16.246	Monterrey	online
PURISIMA_SITE-MONITOR	172.30.99.118	Monterrey	online
SENDERO_SITE-MONITOR	172.30.116.110	Monterrey	online
LOMA_SITE-MONITOR	172.30.14.250	Monterrey	online
MONTEMORELOS_SITE-MONITOR	172.30.13.222	Monterrey	online
KRISTALES_SITE-MONITOR	172.30.51.254	Monterrey	online
GUADALUPE_SITE-MONITOR	172.30.33.202	Monterrey	online
HUALAHUISES_SITE-MONITOR	172.30.160.70	Monterrey	online
STA-CATARINA_SITE-MONITOR	172.30.47.238	Monterrey	online

EL-CARMEN_SITE-MONITOR	172.30.36.254	Monterrey	online
PUEBLO-NUEVO_SITE-MONITOR	172.30.96.250	Monterrey	online
ROJAS_SITE-MONITOR	172.30.48.250	Monterrey	online
SEMINARIO_SITE-MONITOR	172.30.247.246	Monterrey	online
TAMPICO_ARBOLEDAS_SITE-MONITOR	172.30.99.146	Tampico	offline
TAMPICO_TAMPICO_SITE-MONITOR	10.70.0.250	Tampico	offline
SALTILLO_DERRAMADEREO_SITE-MONIT	172.19.83.250	Saltillo	online
SALTILLO_LOFT_SITE-MONITOR	172.18.78.234	Saltillo	online
SALTILLO_ACHERBIS_SITE-MONITOR	172.18.29.194	Saltillo	online
SANTIAGO-II_SITE-MONITOR	172.30.12.246	Monterrey	online
NAUCALPAN_NAUCALPAN_SITE-MONITOR	10.61.0.254	Naucalpan	online
GUSTAVO-A.-MADERO_VALLEJO_SITE-M	10.61.20.254	Gustavo A. Mader	online
CUAUTITLAN_CUAUTITLAN_SITE-MONIT	10.61.50.254	Cuautitlan	offline
IZTAPALAPA_CENTRAL-DE-ABASTOS_SI	10.61.40.254	Iztapalapa	online
METEPEC_TOTOLTEPEC_SITE-MONITOR	10.60.10.242	Metepec	online
TOLUCA_TOLULCA-2000_SITE-MONITOR	10.61.30.254	Toluca	offline
MELCHOR-OCAMPO_XOCHIMIQUEIA_SITE-	10.60.53.241	Melchor Ocampo	offline
ECATEPEC-DE-MORELOS_XALOSTOC_SIT	10.60.80.245	Ecatepec de More	offline
TLALNEPANTLA_TLANEPANTLA_SITE-MO	10.60.23.253	Tlalnepantla	offline
COYOTEPEC_COYOTEPEC_SITE-MONITOR	172.28.1.250	Coyotepec	offline

9. PLAN DE ACCION POR FASES

FASE 0	Telegram + Lab	HOY - COMPLETADO
[OK] Bot Telegram configurado [OK] Test exitoso [OK] SNMP Independencia OK [OK] Documento generado [] Esperar evento real		
FASE 1	Vendor Conocido	Esta semana
[] 7 hosts ICMP -> snmpV2c [] Meta: 25/76 (32%)		
FASE 2	Site Monitors	Prox. semana
[] 22 ALG reclasificar [] Meta: 55/76 (72%)		
FASE 3	Completa	2 semanas
[] 17 hosts clasificar [] 21 offline investigar [] Meta: 76/76 = 100%		

10. METRICAS OBJETIVO

Actual	18/76		23%
Fase 1	25/76		32%
Fase 2	55/76		72%
Fase 3	76/76		100%

11. INVENTARIO COMPLETO (76 hosts)

#	SITIO	IP	VENDOR	PROTO	STATUS
1	CHIHUAHUA_PANAMERICANA_INV.	10.33.8.250	samlex	snmpV2c	offline
2	COYOTEPEC_COYOTEPEC_SITE-M.	172.28.1.250	unknown	icmp	offline
3	CUAUTITLAN_CUAUTITLAN_SITE.	10.61.50.254	unknown	icmp	offline
4	ECATEPEC-DE-MORELOS_XALOST.	10.60.80.245	unknown	icmp	offline
5	GUSTAVO-A.-MADERO_VALLEJO_.	10.61.20.254	unknown	icmp	online
6	IZTAPALAPA_CENTRAL-DE-ABAS.	10.61.40.254	unknown	icmp	online
7	MELCHOR-OCAMPO_XOCHIMIQUEA.	10.60.53.241	unknown	icmp	offline
8	METEPEC_TOTOLTEPEC_SITE-MO.	10.60.10.242	unknown	icmp	online
9	MONTERREY_ANTIGUA-ESTANZUE.	172.30.246.250	eltek	snmpV2c	online
10	MONTERREY_CADEREYTA_SITE-M.	172.30.2.86	unknown	icmp	online
11	MONTERREY_DENIS_INVERSOR-S.	172.30.176.238	samlex	snmpV2c	online
12	MONTERREY_DENIS_SITE-MONITO	172.30.176.234	unknown	icmp	online
13	MONTERREY_EL-CARMEN_SITE-M.	172.30.36.254	unknown	icmp	online
14	MONTERREY_GUADALUPE_SITE-M.	172.30.33.202	unknown	icmp	online
15	MONTERREY_HIDALGO_SITE-MON.	172.30.22.250	unknown	icmp	online
16	MONTERREY_HUALAHUISES_SITE.	172.30.160.70	unknown	icmp	online
17	MONTERREY_HUINALA_INVERSOR.	172.30.119.238	samlex	snmpV2c	online
18	MONTERREY_HUINALA_PLANTA-E.	172.30.119.234	eltek	icmp	online
19	MONTERREY_INDEPENDENCIA_IN.	172.26.18.21	samlex	snmpV2c	online
20	MONTERREY_INDEPENDENCIA_PL.	172.26.18.20	eltek	snmpV2c	online
21	MONTERREY_INDEPENDENCIA_SI.	172.30.20.22	?	icmp	offline
22	MONTERREY_INDEPENDENCIA_VI.	172.26.18.106	victtron	modbusTC	offline
23	MONTERREY_JUAREZ-BLANCAS_P.	172.30.203.246	eltek	icmp	online
24	MONTERREY_JUAREZ-BLANCAS_S.	172.30.203.250	unknown	icmp	online
25	MONTERREY_JUAREZ_SITE-MONI.	172.30.87.246	unknown	icmp	online
26	MONTERREY_KRISTALES_SITE-M.	172.30.51.254	unknown	icmp	online
27	MONTERREY_LOMA_INVERSOR-SA.	172.30.56.66	samlex	snmpV2c	offline
28	MONTERREY_LOMA_SITE-MONITOR	172.30.14.250	unknown	icmp	online
29	MONTERREY_MIRASUR_INVERSOR.	172.30.162.38	samlex	snmpV2c	offline
30	MONTERREY_MITRAS_INVERSOR-.	172.30.90.102	samlex	snmpV2c	online
31	MONTERREY_MITRAS_PLANTA-EL.	172.30.90.98	eltek	snmpV2c	online
32	MONTERREY_MITRAS_SITE-MONI.	172.30.85.126	unknown	icmp	online
33	MONTERREY_MONTEMORELOS_INV.	172.30.13.226	samlex	snmpV2c	online
34	MONTERREY_MONTEMORELOS_SIT.	172.30.13.222	unknown	icmp	online
35	MONTERREY_NIMIW_SITE-MONITO	172.30.17.182	unknown	icmp	online
36	MONTERREY_NORTE_INVERSOR-S.	172.30.91.254	samlex	snmpV2c	online
37	MONTERREY_NORTE_SITE-MONITO	172.30.91.150	unknown	icmp	online
38	MONTERREY_PDA_INVERSOR-SAM.	172.30.111.54	samlex	snmpV2c	online
39	MONTERREY_PDA_PLANTA-ELTEK	172.30.111.246	eltek	snmpV2c	online
40	MONTERREY_PESQUERIA_PLANTA.	172.30.206.2	eltek	icmp	online
41	MONTERREY_PESQUERIA_SITE-M.	172.30.206.234	unknown	icmp	online
42	MONTERREY_PUEBLO-NUEVO_SIT.	172.30.96.250	unknown	icmp	online
43	MONTERREY_PURISIMA_INVERSO.	172.30.99.166	samlex	snmpV2c	online
44	MONTERREY_PURISIMA_SITE-MO.	172.30.99.118	unknown	icmp	online

45	MONTERREY_ROJAS_SITE-MONITO	172.30.48.250	unknown	icmp	online
46	MONTERREY_SANTA-ROSA_INVER.	172.30.220.70	samlex	snmpV2c	offline
47	MONTERREY_SANTA-ROSA_SITE-.	172.30.16.246	unknown	icmp	online
48	MONTERREY_SANTIAGO-II_SITE.	172.30.12.246	unknown	icmp	online
49	MONTERREY_SEMINARIO_PLANTA.	172.30.247.250	eltek	icmp	online
50	MONTERREY_SEMINARIO_SITE-M.	172.30.247.246	unknown	icmp	online
51	MONTERREY_SENDERO_PLANTA-E.	172.30.109.194	eltek	snmpV2c	online
52	MONTERREY_SENDERO_SITE-MON.	172.30.116.110	unknown	icmp	online
53	MONTERREY_STA-CATARINA_SIT.	172.30.47.238	unknown	icmp	online
54	MÉXICO_TEPETLIXPA_INVERSOR.	10.60.105.250	samlex	snmpV2c	offline
55	NAUCALPAN_NAUCALPAN_SITE-M.	10.61.0.254	unknown	icmp	online
56	PIEDRAS-NEGRAS_ACUÑA_PLANT.	10.20.28.250	mei	icmp	online
57	PIEDRAS-NEGRAS_APOLO_PLANT.	10.20.25.250	mei	icmp	online
58	PIEDRAS-NEGRAS_PIEDRAS-NEG.	10.20.9.242	mei	icmp	online
59	QUERÉTARO_BANDERA_INVERSOR.	172.25.131.162	samlex	snmpV2c	online
60	QUERÉTARO_CARRTERA-57_INVE.	10.40.11.242	samlex	snmpV2c	offline
61	QUERÉTARO_COLORADO_PLANTA-.	172.25.134.246	eltek	snmpV2c	online
62	QUERÉTARO_JURIQUILLA_INVER.	172.25.138.250	samlex	snmpV2c	online
63	QUERÉTARO_TEC100_INVERSOR-.	172.25.132.246	samlex	snmpV2c	online
64	REYNOSA_LIBRAMIENTO_PLANTA.	172.20.12.246	mei	icmp	offline
65	REYNOSA_MEYBI_INVERSOR-SAM.	172.20.47.242	samlex	snmpV2c	offline
66	SALTILLO_ACHERBIS_SITE-MON.	172.18.29.194	unknown	icmp	online
67	SALTILLO_DERRAMADEREO_SITE.	172.19.83.250	unknown	icmp	online
68	SALTILLO_LOFT_SITE-MONITOR	172.18.78.234	unknown	icmp	online
69	SALTILLO_MECASA-RAMOS_PLAN.	172.18.13.190	eltek	snmpV2c	online
70	SAN-LUIS-POTOSÍ_EDIFICIO-E.	10.40.1.238	samlex	snmpV2c	offline
71	SAN-LUIS-POTOSÍ_EDIFICIO-E.	10.40.1.234	eltek	icmp	offline
72	TAMPICO_ARBOLEDAS_SITE-MON.	172.30.99.146	unknown	icmp	offline
73	TAMPICO_TAMPICO_SITE-MONITO	10.70.0.250	unknown	icmp	offline
74	TLALNEPANTLA_TLANEPANTLA_S.	10.60.23.253	unknown	icmp	offline
75	TOLUCA_TOLULCA-2000_SITE-M.	10.61.30.254	unknown	icmp	offline
76	TORREÓN_TORREÓN_PLANTA-MEI	10.80.1.251	mei	icmp	offline

12. ANEXOS TECNICOS

OIDs Enterprise

VENDOR	OID BASE
Eltek	1.3.6.1.4.1.12148.*
Samlex	1.3.6.1.4.1.49075.*
ALGCom	1.3.6.1.4.1.49136.*
MEI	1.3.6.1.4.1.21940.*
Vertiv	1.3.6.1.4.1.6302.*
WatchDog	1.3.6.1.4.1.21239.*

Puertos

SERVICIO	PUERTO
NOCBoard API	localhost:9404
Backend	localhost:8002
Frontend	localhost:8080
SNMP	UDP 161
Syslog	UDP 514