

REPORTE DE BUG

NOCBoard Energia v3.9.6

Hosts online marcados como offline

Falsos cortes de CFE en dashboard

Fecha	2026-06-24
Reporta	Jose Miguel Macias Contreras (Field Service Engineer)
Dirigido a	Juan Hector Medina (Desarrollo NOCBoard)
Producto	NOCBoard Energia v3.9.6 (macOS)
Severidad	ALTA - Impacto operativo directo
Referencia	BUG-NOCBOARD-2026-001

BUG 1: Hosts online marcados como offline despues de desconexion VPN

Descripcion

Cuando la VPN se desconecta momentaneamente, NOCBoard marca todos los hosts como offline. Al reconectar la VPN, NOCBoard NO recupera automaticamente el estado de todos los hosts. Algunos quedan permanentemente marcados como offline a pesar de que responden a ping e incluso a SNMP desde la misma maquina.

Pasos para reproducir

- 1. NOCBoard monitoreando 76 hosts normalmente (65+ online)
- 2. Desconectar VPN (NOCBoard muestra 0 online, 76 offline)
- 3. Reconectar VPN (esperar 5+ minutos, multiples polls)
- 4. NOCBoard recupera ~65 hosts pero 10-12 quedan como offline
- 5. Hacer ping manual a los hosts "offline" - TODOS responden
- 6. Hacer snmpget a los hosts "offline" - TODOS responden con datos correctos
- 7. Stop Monitoring + Start Monitoring NO resuelve el problema
- 8. Reiniciar NOCBoard NO resuelve el problema (se regeneran las mismas alertas)

Evidencia

HOST	IP	PING	SNMP	NOCBoard	RESULTADO
Mitras Samlex	172.30.90.102	OK 61ms	OK 532	offline	FALSO NEGATIVO
Denis Samlex	172.30.176.238	OK 62ms	OK 269	offline	FALSO NEGATIVO
Montemorelos Samlex	172.30.13.226	OK 60ms	OK 270	offline	FALSO NEGATIVO
Norte Samlex	172.30.91.254	OK 61ms	OK 534	offline	FALSO NEGATIVO
PDA Eltek	172.30.111.246	OK 57ms	OK	offline	FALSO NEGATIVO
Mitras Eltek	172.30.90.98	OK 69ms	OK	offline	FALSO NEGATIVO
Sendero Eltek	172.30.109.194	OK 62ms	OK	offline	FALSO NEGATIVO
TEC100 Samlex	172.25.132.246	OK 109ms	OK	offline	FALSO NEGATIVO
Edif.EME Samlex	10.40.1.238	OK 73ms	OK	offline	FALSO NEGATIVO
Tepetlixpa Samlex	10.60.105.250	OK 73ms	OK	offline	FALSO NEGATIVO

Impacto operativo

- Dashboard muestra informacion falsa (10+ hosts "offline" que estan vivos)
- Disponibilidad reportada incorrecta (86% cuando la real es 95%+)
- Alertas mainsOutage falsas generan "alert fatigue" en el equipo NOC
- Posible despacho innecesario de tecnicos a sitios que estan bien
- Credibilidad del sistema de monitoreo comprometida ante direccion

BUG 2: Perfil Samlex PSR-1200 - OID mainsVoltage incorrecto

Descripcion

El perfil Samlex (integrado) mapea el OID .49075.1.3.1.7.0 como mainsVoltage. Este OID siempre retorna 0 en el modelo PSR-1200-48 porque es un inversor DC-AC que no tiene entrada de red electrica (mains). El inversor genera AC desde bateria, no la recibe. NOCBoard interpreta mainsVoltage=0 como "corte de CFE" cuando en realidad el inversor esta funcionando correctamente con 122V de salida AC.

Evidencia SNMP (Mitras Samlex 172.30.90.102, community: read)

OID	VALOR	DIV /10	INTERPRETACION
.49075.1.3.1.2.0 (acOutput)	1224	122.4V	Inversor generando AC - FUNCIONA
.49075.1.3.1.4.0 (loadPower)	4159	415.9W	Carga activa
.49075.1.3.1.5.0 (outputFreq)	600	60.0Hz	Frecuencia normal
.49075.1.3.1.7.0 (mainsVoltage)	0	0V	SIEMPRE 0 - OID no aplica a este modelo
.49075.1.3.1.10.0 (mainsFreq)	0	0Hz	SIEMPRE 0 - OID no aplica a este modelo
.49075.1.3.2.1.0 (batteryV)	530	53.0V	Bateria cargada, normal
.49075.1.3.3.4.0 (mainsPresent)	1	bool	NOCBoard lee boolZero: 1=FALSE (incorrecto)

Causa raiz

- 1. OID .49075.1.3.1.7.0 NO es voltaje de entrada CFE en el PSR-1200-48
El PSR-1200 es un inversor DC->AC. No tiene entrada "mains".
- 2. OID .49075.1.3.3.4.0 (mainsPresent) usa tipo boolZero (0=true, non-zero=false)
Pero el Samlex reporta 1=presente, 0=ausente. La logica esta INVERTIDA.
- 3. Resultado: NOCBoard siempre muestra "CORTE CFE" para todos los Samlex aunque los inversores estan funcionando correctamente.

Correccion sugerida

- 1. Cambiar mainsPresent de boolZero a boolNonZero (1=true, 0=false)
- 2. Cambiar mainsVoltage OID de .1.3.1.7.0 a .1.3.1.2.0 (acOutputVoltage)
O eliminar mainsVoltage del perfil Samlex (no aplica a inversores)
- 3. NOTA: Ya aplicamos este fix localmente en config.json y funciona correctamente
Se solicita que sea integrado de fabrica en la proxima version de NOCBoard

RESUMEN Y SOLICITUD

Bugs reportados

BUG	DESCRIPCION	SEVERIDAD	IMPACTO
001	Hosts online marcados offline post-VPN	ALTA	10+ hosts falsos, disponibilidad incorrecta
002	Perfil Samlex OID mainsVoltage incorrecto	ALTA	19 Samlex falso CORTE CFE permanente

Solicitud a desarrollo

1. Investigar y corregir el poller para que recupere hosts despues de perdida de conectividad
2. Integrar fix del perfil Samlex (boolNonZero + OID acOutput) en proxima version
3. Agregar mecanismo de "auto-heal" que valide ping vs estado interno
4. Considerar agregar boton "Force Re-poll All" en la GUI para reset manual

Workaround temporal aplicado

- Fix local en config.json: mainsPresent boolZero -> boolNonZero
- Fix local en config.json: mainsVoltage OID .1.3.1.7.0 -> .1.3.1.2.0
- Sistema de alarmas propio (alarm_ingestion.py) como fuente de verdad alternativa
- Reinicio de NOCBoard + Stop/Start Monitoring cuando se detectan falsos negativos

Quedo a disposicion para reproducir los bugs en una sesion de debugging conjunta.

Jose Miguel Macias Contreras
Field Service Engineer

Juan Hector Medina
Desarrollo NOCBoard