

DOCUMENTO MAESTRO

NOCBoard Energia v3.9.6

Diagnostico SNMP + Configuracion Telegram

Plan de Accion

XCIEN Networks - Infraestructura de Energia

Fecha: 2026-06-23

Elaboro: Jose Miguel Macias Contreras

Field Service Engineer

1. RESUMEN EJECUTIVO

Hosts totales	76	100%
Online	55	72%
Offline	21	27%
SNMP v2c configurado	26	34%
SNMP midiendo OIDs	18	23%
Solo ICMP (ping)	49	64%


Distribucion por Vendor

unknown	39
samlex	19
eltek	12
mei	5
victron	1



Distribucion por Ciudad

Monterrey	45
Querétaro	5
Saltillo	4
Piedras Negras	3
San Luis Potosí	2
Reynosa	2
Tampico	2
Chihuahua	1
México	1
Torreón	1
Naucalpan	1
Gustavo A. Madero	1
Cuautitlan	1
Iztapalapa	1
Metepéc	1



2. HOSTS SNMP v2c - MIDIENDO CORRECTAMENTE

Nombre	IP	Vendor	Health	Metricas
MTY_PDA_PLANTA-ELTEK	172.30.111.246	eltek	95	Bat:54.32V, CFE:239V, Load:16.
MTY_ANTIGUA-ESTANZUELA_PLANTA-	172.30.246.250	eltek	100	CFE:247V, Load:0.6A
MTY_MITRAS_PLANTA-ELTEK	172.30.90.98	eltek	98	Bat:53.55V, CFE:220V, SOC:50%,
MTY_MITRAS_INVERSOR-SAMLEX	172.30.90.102	samlex	100	Bat:53V
MTY_SENDERO_PLANTA-ELTEK	172.30.109.194	eltek	98	CFE:242V, SOC:100%, Load:17A
SALTILLO_MECASA-RAMOS_PLANTA-E	172.18.13.190	eltek	100	Bat:54.56V, CFE:215V, SOC:100%
QUERÉTARO_JURIQUILLA_INVERSOR-	172.25.138.250	samlex	93	Bat:26.8V, CFE:125.5V
QUERÉTARO_BANDERA_INVERSOR-SAM	172.25.131.162	samlex	94	Bat:26.9V, CFE:113.6V
QUERÉTARO_TEC100_INVERSOR-SAML	172.25.132.246	samlex	94	Bat:26.9V, CFE:128V
MTY_MONTEMORELOS_INVERSOR-SAML	172.30.13.226	samlex	95	Bat:27.1V, CFE:123V
MTY_DENIS_INVERSOR-SAMLEX	172.30.176.238	samlex	97	Bat:26.9V, CFE:112.7V
MTY_NORTE_INVERSOR-SAMLEX	172.30.91.254	samlex	97	Bat:53.4V
MTY_PURISIMA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.99.166	samlex	98	Bat:26.9V, CFE:111.5V
MTY_PDA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.111.54	samlex	97	Bat:56.9V
QUERÉTARO_COLORADO_PLANTA-ELTE	172.25.134.246	eltek	93	CFE:223V, SOC:50%, Load:8.3A
MTY_INDEPENDENCIA_PLANTA-ELTEK	172.26.18.20	eltek	98	Bat:53.53V, CFE:245V, SOC:100%
MTY_INDEPENDENCIA_INVERSOR-SAM	172.26.18.21	samlex	99	Bat:53.2V, CFE:125.5V
MTY_HUINALA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.119.238	samlex	96	Bat:53.2V, CFE:121.2V

Hosts SNMP sin metricas (offline): 8

Nombre	IP	Vendor	Status
CHIHUAHUA_PANAMERICANA_INVERSO	10.33.8.250	samlex	offline
MTY_MIRASUR_INVERSOR-SAMLEX	172.30.162.38	samlex	offline
MTY_SANTA-ROSA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.220.70	samlex	offline
SAN-LUIS-POTOSÍ_EDIFICIO-EME_I	10.40.1.238	samlex	offline
MTY_LOMA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.56.66	samlex	offline
MÉXICO_TEPETLIXPA_INVERSOR-SAM	10.60.105.250	samlex	offline
REYNOSA_MEYBI_INVERSOR-SAMLEX	172.20.47.242	samlex	offline
QUERÉTARO_CARRTERA-57_INVERSOR	10.40.11.242	samlex	offline

3. PERFILES SNMP (7 integrados)

Eltek (integrado)

Vendor: eltek | OIDs: 9

Metrica	OID	Div	Tipo
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.5.5.0	100	number
batteryCurrent	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.6.5.0	1	number
batteryTemperature	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.7.5.0	1	number
batterySOC	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.9.5.0	1	number
rectifierOutputVoltage	1.3.6.1.4.1.12148.10.10.5.5.0	100	number
rectifierOutputCurrent	1.3.6.1.4.1.12148.10.5.2.5.0	10	number
rectifierCount	1.3.6.1.4.1.12148.10.5.5.0	1	number
loadCurrent	1.3.6.1.4.1.12148.10.9.2.5.0	10	number
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.12148.10.3.4.1.6.1	1	number

Vertiv / Emerson (integrado)

Vendor: vertiv | OIDs: 9

Metrica	OID	Div	Tipo
rectifierOutputVoltage	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.2.1.2.1	1	number
loadCurrent	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.2.1.2.2	1	number
batteryCurrent	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.3.1.2.1	1	number
batterySOC	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.3.1.2.5	1	number
batteryTemperature	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.3.1.2.3	1	number
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.4.1.2.1	1	number
rectifierCount	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.5.1.2.1	1	number
rectifierFailCount	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.2.5.1.2.2	1	number
generalAlarmActive	1.3.6.1.4.1.6302.2.1.1.3.0	1	boolNonZero

MEI (integrado)

Vendor: mei | OIDs: 4

Metrica	OID	Div	Tipo
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.21940.2.3.1.2.1.0	1000	number
mainsFrequency	1.3.6.1.4.1.21940.2.3.1.2.7.0	1000	number
rectifierOutputVoltage	1.3.6.1.4.1.21940.2.4.2.1.0	1000	number
rectifierOutputCurrent	1.3.6.1.4.1.21940.2.4.2.2.0	1000	number

Samlex (integrado)

Vendor: samlex | OIDs: 6

Metrica	OID	Div	Tipo
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.1.7.0	10	number
mainsFrequency	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.1.10.0	10	number
acOutputVoltage	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.1.2.0	10	number
loadPower	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.1.4.0	10	number
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.2.1.0	10	number
mainsPresent	1.3.6.1.4.1.49075.1.3.3.4.0	1	boolZero

ALG Site Monitor (integrado)

Vendor: alg | OIDs: 5

Metrica	OID	Div	Tipo
---------	-----	-----	------

mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.5.0	1000	number
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.6.0	1000	number
temperature	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.1.0	1	number
humidity	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.4.0	1	number
doorOpen	1.3.6.1.4.1.49136.100.3.10.0	1	number

ALG DC UPS (integrado)

Vendor: algUps | OIDs: 2

Metrica	OID	Div	Tipo
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.49136.1.1.1.0	10	number
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.49136.1.1.2.0	10	number

WatchDog (integrado)

Vendor: watchdog | OIDs: 5

Metrica	OID	Div	Tipo
temperature	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.2.1.5.1	10	number
humidity	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.2.1.6.1	1	number
mainsVoltage	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.11.1.5.1	1	number
batteryVoltage	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.11.1.5.2	1	number
doorOpen	1.3.6.1.4.1.21239.5.1.11.1.5.3	1	number

4. UMBRALES DE ALARMA

Energia

Bat. Voltaje WARNING	< 51V
Bat. Voltaje CRITICAL	< 46V
Bat. SOC WARNING	< 40%
Bat. SOC CRITICAL	< 20%
CFE confirmacion	3 lecturas
Sobrecarga	> 100%

Red

Latencia WARNING	> 50ms
Latencia CRITICAL	> 200ms
Packet Loss WARNING	> 5%
Packet Loss CRITICAL	> 20%

5. CONFIGURACION TELEGRAM

Bot	@xcien_nocboard_bot
Canal alertas	NOCBOARD ENERGIA
Chat ID alertas	-1003763039964
Bot reportes	@jmmc2026_bot
Chat ID reportes	6609271992
Estado	ACTIVO
Test	Exitoso (13:24 hrs)
Alertas: offline, recovery, CFE outage, monitoring start/stop	

6. LABORATORIO - SITIO INDEPENDENCIA

MONTERREY_INDEPENDENCIA_PLANTA-ELTEK

IP	172.26.18.20
Protocolo	snmpV2c
Vendor	eltek
Status	online
batteryCurrent	0
batterySOC	100
batteryTemperature	0
batteryVoltage	53.53
loadCurrent	0.7
mainsVoltage	245
rectifierCount	3
rectifierOutputCurrent	0.7

MONTERREY_INDEPENDENCIA_INVERSOR-SAMLEX

IP	172.26.18.21
Protocolo	snmpV2c
Vendor	samlex
Status	online
acOutputVoltage	121.1

batteryVoltage	53.2
loadPower	0
mainsFrequency	59.9
mainsPresent	True
mainsVoltage	125.5

MONTERREY_INDEPENDENCIA_VICTRO

IP	172.26.18.106
Protocolo	modbusTCP
Vendor	victron
Status	offline

MONTERREY_INDEPENDENCIA_SITE-MONITOR

IP	172.30.20.22
Protocolo	icmp
Vendor	
Status	offline

7. ANALISIS DE CAUSA RAIZ

Causa	Afectados	Descripcion
Protocolo ICMP	49 (64%)	Solo ping, nunca lee OIDs. Cam
Host Offline	21 (28%)	Sin conectividad. VPN, equipo
Vendor desconocido	39	Sin perfil SNMP asignado.
Community incorrecta	Potencial	Rechazo silencioso si no coinc

8. CANDIDATOS A SNMP

ICMP con vendor conocido (10)

Nombre	IP	Vendor	Status	Accion
MTY_PESQUERIA_PLANTA-ELTEK	172.30.206.2	eltek	online	Cambiar a snmpV2c
SAN-LUIS-POTOSÍ_EDIFICIO-EME_P	10.40.1.234	eltek	offline	Esperar online
PN_PN_PLANTA-MEI	10.20.9.242	mei	online	Cambiar a snmpV2c
REYNOSA_LIBRAMIENTO_PLANTA-MEI	172.20.12.246	mei	offline	Esperar online
TORREÓN_TORREÓN_PLANTA-MEI	10.80.1.251	mei	offline	Esperar online
PN_ACUÑA_PLANTA-MEI	10.20.28.250	mei	online	Cambiar a snmpV2c
PN_APOLO_PLANTA-MEI	10.20.25.250	mei	online	Cambiar a snmpV2c
MTY_HUINALA_PLANTA-ELTEK	172.30.119.234	eltek	online	Cambiar a snmpV2c
MTY_JUAREZ-BLANCAS_PLANTA-ELTE	172.30.203.246	eltek	online	Cambiar a snmpV2c
MTY_SEMINARIO_PLANTA-ELTEK	172.30.247.250	eltek	online	Cambiar a snmpV2c

Site Monitors ALGCom (39)

Nombre	IP	Ciudad	Status
MTY_JUAREZ-BLANCAS_SITE-MONITO	172.30.203.250	Monterrey	online
MTY_NORTE_SITE-MONITOR	172.30.91.150	Monterrey	online
MTY_DENIS_SITE-MONITOR	172.30.176.234	Monterrey	online
MTY_MITRAS_SITE-MONITOR	172.30.85.126	Monterrey	online
MTY_NIMIW_SITE-MONITOR	172.30.17.182	Monterrey	online
MTY_PESQUERIA_SITE-MONITOR	172.30.206.234	Monterrey	online
MTY_INDEPENDENCIA_SITE-MONITOR	172.30.20.22	Monterrey	offline
MTY_HIDALGO_SITE-MONITOR	172.30.22.250	Monterrey	online
MTY_JUAREZ_SITE-MONITOR	172.30.87.246	Monterrey	online
MTY_CADEREYTA_SITE-MONITOR	172.30.2.86	Monterrey	online
MTY_SANTA-ROSA_SITE-MONITOR	172.30.16.246	Monterrey	online
MTY_PURISIMA_SITE-MONITOR	172.30.99.118	Monterrey	online
MTY_SENDERO_SITE-MONITOR	172.30.116.110	Monterrey	online
MTY_LOMA_SITE-MONITOR	172.30.14.250	Monterrey	online
MTY_MONTEMORELOS_SITE-MONITOR	172.30.13.222	Monterrey	online
MTY_KRISTALES_SITE-MONITOR	172.30.51.254	Monterrey	online
MTY_GUADALUPE_SITE-MONITOR	172.30.33.202	Monterrey	online
MTY_HUALAHUISES_SITE-MONITOR	172.30.160.70	Monterrey	online
MTY_STA-CATARINA_SITE-MONITOR	172.30.47.238	Monterrey	online
MTY_EL-CARMEN_SITE-MONITOR	172.30.36.254	Monterrey	online
MTY_PUEBLO-NUEVO_SITE-MONITOR	172.30.96.250	Monterrey	online
MTY_ROJAS_SITE-MONITOR	172.30.48.250	Monterrey	online
MTY_SEMINARIO_SITE-MONITOR	172.30.247.246	Monterrey	online
TAMPICO_ARBOLEDAS_SITE-MONITOR	172.30.99.146	Tampico	offline

TAMPICO_TAMPICO_SITE-MONITOR	10.70.0.250	Tampico	offline
SALTILLO_DERRAMADEREO_SITE-MON	172.19.83.250	Saltillo	online
SALTILLO_LOFT_SITE-MONITOR	172.18.78.234	Saltillo	online
SALTILLO_ACHERBIS_SITE-MONITOR	172.18.29.194	Saltillo	online
MTY_SANTIAGO-II_SITE-MONITOR	172.30.12.246	Monterrey	online
NAUCALPAN_NAUCALPAN_SITE-MONIT	10.61.0.254	Naucalpan	online
GUSTAVO-A.-MADERO_VALLEJO_SITE	10.61.20.254	Gustavo A. Madero	online
CUAUTITLAN_CUAUTITLAN_SITE-MON	10.61.50.254	Cuautitlan	offline
IZTAPALAPA_CENTRAL-DE-ABASTOS_	10.61.40.254	Iztapalapa	online
METEPEC_TOTOLTEPEC_SITE-MONITO	10.60.10.242	Metepec	online
TOLUCA_TOLULCA-2000_SITE-MONIT	10.61.30.254	Toluca	offline
MELCHOR-OCAMPO_XOCHIMIQUEIA_SIT	10.60.53.241	Melchor Ocampo	offline
ECATEPEC-DE-MORELOS_XALOSTOC_S	10.60.80.245	Ecatepec de Morelos	offline
TLALNEPANTLA_TLANEPANTLA_SITE-	10.60.23.253	Tlalnepantla	offline
COYOTEPEC_COYOTEPEC_SITE-MONIT	172.28.1.250	Coyotepec	offline

9. PLAN DE ACCION POR FASES

FASE 0: Telegram + Lab - HOY - COMPLETADO

- Bot Telegram configurado en NOCBoard
- Test message exitoso
- SNMP Independencia verificado (Eltek + Samlex)
- 5 simulaciones alarma enviadas
- Documento exhaustivo generado

FASE 1: Vendor Conocido - Esta semana

- Cambiar 7 hosts online ICMP a snmpV2c
- Asignar perfiles correctos
- Meta: 18 -> 25 midiendo (33%)

FASE 2: Site Monitors - Proxima semana

- Reclasificar 22 Site Monitors como ALG
- Perfil ALG Site Monitor
- Meta: 25 -> 41 midiendo (54%)

FASE 3: Completa - 2 semanas

- Identificar 17 hosts sin vendor
- Investigar 21 offline
- Coordenadas GPS
- Meta: 76/76 = 100%

10. METRICAS OBJETIVO

Actual	18/76	23%
Fase 1	25/76	32%
Fase 2	55/76	72%
Fase 3	76/76	100%



11. INVENTARIO COMPLETO (76 hosts)

#	Nombre	IP	Vendor	Proto	Status
1	CHIHUAHUA_PANAMERICANA_INVER..	10.33.8.250	samlex	snmpV2c	offline
2	COYOTEPEC_COYOTEPEC_SITE-MON..	172.28.1.250	unknown	icmp	offline
3	CUAUTITLAN_CUAUTITLAN_SITE-M..	10.61.50.254	unknown	icmp	offline
4	ECATEPEC-DE-MORELOS_XALOSTOC..	10.60.80.245	unknown	icmp	offline
5	GUSTAVO-A.-MADERO_VALLEJO_SI..	10.61.20.254	unknown	icmp	online
6	IZTAPALAPA_CENTRAL-DE-ABASTO..	10.61.40.254	unknown	icmp	online
7	MELCHOR-OCAMPO_XOCHIMIQUEIA_S..	10.60.53.241	unknown	icmp	offline
8	METEPEC_TOTOLTEPEC_SITE-MONI..	10.60.10.242	unknown	icmp	online
9	MONTERREY_ANTIGUA-ESTANZUELA..	172.30.246.250	eltek	snmpV2c	online
10	MONTERREY_CADEREYTA_SITE-MON..	172.30.2.86	unknown	icmp	online
11	MONTERREY_DENIS_INVERSOR-SAM..	172.30.176.238	samlex	snmpV2c	online
12	MONTERREY_DENIS_SITE-MONITOR	172.30.176.234	unknown	icmp	online
13	MONTERREY_EL-CARMEN_SITE-MON..	172.30.36.254	unknown	icmp	online
14	MONTERREY_GUADALUPE_SITE-MON..	172.30.33.202	unknown	icmp	online
15	MONTERREY_HIDALGO_SITE-MONITOR	172.30.22.250	unknown	icmp	online
16	MONTERREY_HUALAHUISES_SITE-M..	172.30.160.70	unknown	icmp	online
17	MONTERREY_HUINALA_INVERSOR-S..	172.30.119.238	samlex	snmpV2c	online
18	MONTERREY_HUINALA_PLANTA-ELTEK	172.30.119.234	eltek	icmp	online
19	MONTERREY_INDEPENDENCIA_INVE..	172.26.18.21	samlex	snmpV2c	online
20	MONTERREY_INDEPENDENCIA_PLAN..	172.26.18.20	eltek	snmpV2c	online
21	MONTERREY_INDEPENDENCIA_SITE..	172.30.20.22	?	icmp	offline
22	MONTERREY_INDEPENDENCIA_VICTRO	172.26.18.106	victron	modbusTC	offline
23	MONTERREY_JUAREZ-BLANCAS_PLA..	172.30.203.246	eltek	icmp	online
24	MONTERREY_JUAREZ-BLANCAS_SIT..	172.30.203.250	unknown	icmp	online
25	MONTERREY_JUAREZ_SITE-MONITOR	172.30.87.246	unknown	icmp	online
26	MONTERREY_KRISTALES_SITE-MON..	172.30.51.254	unknown	icmp	online
27	MONTERREY_LOMA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.56.66	samlex	snmpV2c	offline
28	MONTERREY_LOMA_SITE-MONITOR	172.30.14.250	unknown	icmp	online
29	MONTERREY_MIRASUR_INVERSOR-S..	172.30.162.38	samlex	snmpV2c	offline
30	MONTERREY_MITRAS_INVERSOR-SA..	172.30.90.102	samlex	snmpV2c	online
31	MONTERREY_MITRAS_PLANTA-ELTEK	172.30.90.98	eltek	snmpV2c	online
32	MONTERREY_MITRAS_SITE-MONITOR	172.30.85.126	unknown	icmp	online
33	MONTERREY_MONTEMORELOS_INVER..	172.30.13.226	samlex	snmpV2c	online
34	MONTERREY_MONTEMORELOS_SITE-..	172.30.13.222	unknown	icmp	online
35	MONTERREY_NIMIW_SITE-MONITOR	172.30.17.182	unknown	icmp	online
36	MONTERREY_NORTE_INVERSOR-SAM..	172.30.91.254	samlex	snmpV2c	online
37	MONTERREY_NORTE_SITE-MONITOR	172.30.91.150	unknown	icmp	online
38	MONTERREY_PDA_INVERSOR-SAMLEX	172.30.111.54	samlex	snmpV2c	online
39	MONTERREY_PDA_PLANTA-ELTEK	172.30.111.246	eltek	snmpV2c	online
40	MONTERREY_PESQUERIA_PLANTA-E..	172.30.206.2	eltek	icmp	online
41	MONTERREY_PESQUERIA_SITE-MON..	172.30.206.234	unknown	icmp	online
42	MONTERREY_PUEBLO-NUEVO_SITE-..	172.30.96.250	unknown	icmp	online
43	MONTERREY_PURISIMA_INVERSOR-..	172.30.99.166	samlex	snmpV2c	online
44	MONTERREY_PURISIMA_SITE-MONI..	172.30.99.118	unknown	icmp	online
45	MONTERREY_ROJAS_SITE-MONITOR	172.30.48.250	unknown	icmp	online
46	MONTERREY_SANTA-ROSA_INVERSO..	172.30.220.70	samlex	snmpV2c	offline

47	MONTERREY_SANTA-ROSA_SITE-MO..	172.30.16.246	unknown	icmp	online
48	MONTERREY_SANTIAGO-II_SITE-M..	172.30.12.246	unknown	icmp	online
49	MONTERREY_SEMINARIO_PLANTA-E..	172.30.247.250	eltek	icmp	online
50	MONTERREY_SEMINARIO_SITE-MON..	172.30.247.246	unknown	icmp	online
51	MONTERREY_SENDERO_PLANTA-ELTEK	172.30.109.194	eltek	snmpV2c	online
52	MONTERREY_SENDERO_SITE-MONITOR	172.30.116.110	unknown	icmp	online
53	MONTERREY_STA-CATARINA_SITE-..	172.30.47.238	unknown	icmp	online
54	MÉXICO_TEPETLIXPA_INVERSOR-S..	10.60.105.250	samlex	snmpV2c	offline
55	NAUCALPAN_NAUCALPAN_SITE-MON..	10.61.0.254	unknown	icmp	online
56	PIEDRAS-NEGRAS_ACUÑA_PLANTA-..	10.20.28.250	mei	icmp	online
57	PIEDRAS-NEGRAS_APOLO_PLANTA-..	10.20.25.250	mei	icmp	online
58	PIEDRAS-NEGRAS_PIEDRAS-NEGRA..	10.20.9.242	mei	icmp	online
59	QUERÉTARO_BANDERA_INVERSOR-S..	172.25.131.162	samlex	snmpV2c	online
60	QUERÉTARO_CARRTERA-57_INVERS..	10.40.11.242	samlex	snmpV2c	offline
61	QUERÉTARO_COLORADO_PLANTA-EL..	172.25.134.246	eltek	snmpV2c	online
62	QUERÉTARO_JURIQUILLA_INVERSO..	172.25.138.250	samlex	snmpV2c	online
63	QUERÉTARO_TEC100_INVERSOR-SA..	172.25.132.246	samlex	snmpV2c	online
64	REYNOSA_LIBRAMIENTO_PLANTA-MEI	172.20.12.246	mei	icmp	offline
65	REYNOSA_MEYBI_INVERSOR-SAMLEX	172.20.47.242	samlex	snmpV2c	offline
66	SALTILLO_ACHERBIS_SITE-MONITOR	172.18.29.194	unknown	icmp	online
67	SALTILLO_DERRAMADEREO_SITE-M..	172.19.83.250	unknown	icmp	online
68	SALTILLO_LOFT_SITE-MONITOR	172.18.78.234	unknown	icmp	online
69	SALTILLO_MECASA-RAMOS_PLANTA..	172.18.13.190	eltek	snmpV2c	online
70	SAN-LUIS-POTOSÍ_EDIFICIO-EME..	10.40.1.238	samlex	snmpV2c	offline
71	SAN-LUIS-POTOSÍ_EDIFICIO-EME..	10.40.1.234	eltek	icmp	offline
72	TAMPICO_ARBOLEDAS_SITE-MONITOR	172.30.99.146	unknown	icmp	offline
73	TAMPICO_TAMPICO_SITE-MONITOR	10.70.0.250	unknown	icmp	offline
74	TLALNEPANTLA_TLANEPANTLA_SIT..	10.60.23.253	unknown	icmp	offline
75	TOLUCA_TOLULCA-2000_SITE-MON..	10.61.30.254	unknown	icmp	offline
76	TORREÓN_TORREÓN_PLANTA-MEI	10.80.1.251	mei	icmp	offline

12. ANEXOS TECNICOS

OIDs Enterprise

Eltek: 1.3.6.1.4.1.12148.*
Samlex: 1.3.6.1.4.1.49075.*
ALGCom: 1.3.6.1.4.1.49136.*
MEI: 1.3.6.1.4.1.21940.*
Vertiv: 1.3.6.1.4.1.6302.*
WatchDog: 1.3.6.1.4.1.21239.*

Puertos

NOCBoard API: localhost:9404
XCIEN Backend: localhost:8002
XCIEN Frontend: localhost:8080
SNMP: UDP 161
Syslog: UDP 514

Referencias

Repo: github.com/jmmcmx/portal-command-center
Obsidian: ~/Documents/CerebroDigital/XCIEN_2.0/