Испытательный лабораторный центр ООО «Микрон»

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21АВ72

Срок действия аттестата аккредитации с 19.08.2011 по 19.08.2016 г.

Аттестат аккредитации №ГСЭН. RU.ЦОА.764

Зарегистрирован в Реестре Системы 31.10.2011 г., действителен до 31.10.2014 г.

Зарегистрирован в Едином реестре №РОСС. RU.0001.518482 от 31.10.2011 г.

143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 9

тел. (499) 120-61-49, (495) 596-38-93, e-mail: ilmikron@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории Казанцев А.Ю.

ПРОТОКОЛ № 1/10-807С от 22 октября 2014 г.

Наименование образца	Жироуловители «ТЕРМИТ»
Код образца	-
Объем (количество) образцов, поступивших на испытание	Образец №1 – сточная вода до очистки (1 полимерная емкость объемом 1 л; 1 стеклянная емкость объемом 1 л (дата отбора 16.10.14) Образец №2 – сточная вода после очистки (1 полимерная емкость объемом 1 л; 1 стеклянная емкость объемом 1 л (дата отбора 16.10.14) Образец №3 – фрагмент изделия -патрубок, материал образца – полипропилен.
Заявитель	ООО «ПК МУЛЬТПЛАСТ», 162614, Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 21
Изготовитель	ООО «ПК МУЛЬТПЛАСТ», 162641, Череповецкий р-он, д. Ирдоматка, Ирдоматского сельсовета, ул. Территория базы, дом 14
Место отбора	Череповецкий р-он, д. Ирдоматка, Ирдоматского сельсовета, ул. Территория базы, 19
Дата получения образца	16.10.14
Дата начала испытаний:	16.10.14
Дата окончания испытаний:	22.10.14
Нормативная документация	СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"; ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (гл. II, разд. 3, прил.3.1, табл.1, п.1.1; разд.6); МУ 2.1.4.2898-11
Сопроводительный документ	Заявка от 16.10.14 г., ТУ 4859-002-41136489-2014
Средства измерений	Весы лабораторные электронные ЛВ-210 –А, № 28025047
	Фотометр фотоэлектрический КФК-3, № 9007120
	pH-метр/иономер ТА-Ион, № 018
	Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2» (модификация КВАНТ-2АТ), № 364
	Универсальный измеритель уровней электростатических полей СТ-01, № 022801
Общее количество страниц в протоколе	3

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерения	Результат испытаний		НД на метод испытаний
	Образец № 1	Образец№ 2	
Взвешенные вещества, мг/л	128.9±1.1 (P=0.95)	21,5±0.1 (P=0.95)	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
Жиры, мг/л	23.4	3.1	ПНДФ 14.1:2.189-02
БПК5, мг/л	177,3	11,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

Образец №3. Испытания на требования Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (гл. II, разд. 3, прил.3.1, табл.1, п.1.1; п.6).

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Органолептические:			
Запах (баллов)	2	0	ГОСТ 3351-74
Пенообразование водной вытяжки	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм	отсутствие	ГОСТ 3351-74
Мутность	не более 2,6 единиц мутности по формазину	0.4	ГОСТ 3351-74
Цветность	не более 20 градусов	1.2	ГОСТ Р 52769-2007
наличие осадка	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 3351-74
Физико-химические:			
pH	6-9	7.0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
перманганатная окисляемость, мг/л	5,0	0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
жесткость общая, мг-экв./л	7.0	0.8	ПНД Ф 14.1:2.98-97
минерализация общая, мг/л	1000	4.2	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Уровень миграции в водную среду, мг/л			
ацетальдегид	0,2	н/о	МР 01.024-07
спирт метиловый	3.0	н/о	МР 01.024-07
этилацетат	0,2	н/о	МР №29 ФЦ/828
спирт бутиловый	0,1	н/о	МР №29 ФЦ/828
спирт изобутиловый	0,15	н/о	МР №29 ФЦ/828
ацетон	2.2	н/о	МР №29 ФЦ/828
формальдегид	0,1	н/о	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
Уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3			
ацетальдегид	0,01	<0.001	МР 01.022-07
спирт изопропиловый	0.2	<0.001	МР 01.022-07
спирт метиловый	0.5	<0.001	МР 01.022-07
формальдегид	0,01	<0.001	РД 52.04.186-89
Физико-гигиенические:			
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	15.0	6.2	МУ 2.1.2.1829-04

Испытания проведены в условиях:
Миграция химических веществ в воду: модельные среды: дистиллированная вода, дехлорированная водопроводная вода; температура среды 20°С, срок исследования водных вытяжек через 24 часа экспозиции.
Миграция химических веществ в воздух (насыщенность 1,0 $м^2/м^3$, воздухообмен 0,5 об/час, температура 20°С, экспозиция -24 часа)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанные образцы соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (гл. II, разд. 3, прил.3.1, табл.1, п.1.1; разд.6); СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"; ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" в части проверенных показателей.

Ответственный за оформление протокола: Сафонова А.И.