ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 794

от 26.02.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Е.А. Лисицин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 196

1. **Наименование продукции:** Пескоуловитель «ТЕРМИТ».

2. **Организация-изготовитель:** ООО «ПК Мультпласт», 162608, Вологодская область, город Череповец, улица Окружная, дом 14, Российская Федерация.

3. **Получатель заключения**: ООО «ПК Мультпласт», 125252, город Москва, улица Зорге, дом № 28, корпус 1, комната 37, Российская Федерация.

4. **Представленные материалы:**
   - ТУ 28.29.12-005-41136489-2018 «Пескоуловитель «ТЕРМИТ»;
   - протокол ИЛЦ АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПГ15, срок действия до 24.02.2019 г.) № 28 С от 19.02.2018 г.

5. **Область применения продукции:** для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и сточных вод предприятий общественного питания от песка и взвешенных веществ.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

В данном протоколе экспертизы производится оценка эффективности работы вышеуказанных очистных сооружений (Пескоуловитель «ТЕРМИТ») для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и сточных вод предприятий общественного питания от песка и взвешенных веществ.

Также санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований.

Ёмкости пескоуловителей изготавливаются цельнолитыми из полиэтилена низкого давления.

В соответствии с данными, представленными в ТУ 28.29.12-005-41136489-2018 «Пескоуловитель «ТЕРМИТ», была проведена оценка сточной воды до и после очистки вышеуказанной установки:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Концентрация, не более	
			до очистки (не более)	после очистки (не более)
1	Взвешенные вещества	мг/л	325	15,0
2	$БПК_{полн.}$	мг/л	375	11,2
3	Нефтепродукты	мг/л	50	3,0

На всех стадиях (видах) очистки сточных вод, основным элементом конструкции, контактирующим (в т.ч. долгосрочно) с водой, является емкостное оборудование, исследование которого в данном заключении и проводится на соответствие положениям Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Исследования по разделу 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»:

Фрагмент емкости из полиэтилена.

- Запах водной втяжки при 20 и 60^0С, баллы - не более 2; Привкус водной вытяжки при 20 и 60^0С – отсутствие; Цветность, градусы - не более 20; Мутность - не более 2,6; Пенообразование, стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм; Осадок – отсутсвие; Водородный показатель (pH) - 6-9; Окисляемость перманганатная, мг/л - не более 5,0;
- Санитарно – химические миграционные показатели. *(Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции – 10 суток. Температура раствора 70^0С),* мг/$дм^3$, не более:

  Формальдегид - 0,05; Ацетальдегид - 0,2; Спирт метиловый - 3,0; Бутанол - 0,1; Изобутанол – 0,15; Этилацетат – 0,2; Ацетон – 2,2;

ВЫВОДЫ:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, а также в результате оценки документации, характеризующей безопасность составных элементов экспертируемой продукции, Пескоуловители «ТЕРМИТ», используемые для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и сточных вод предприятий общественного питания от песка и взвешенных веществ, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 3).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 28.29.12-005-41136489-2018 «Пескоуловитель «ТЕРМИТ».

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков