

工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目

工程现场签证单

编号：QZ-2026-014 签证日期：2026-05-12

签证部位	二层外会议室吊顶		
签证事由	原设计吊顶龙骨锈蚀严重，经现场核查需整体更换		
签证内容	拆除原有轻钢龙骨及石膏板面层，更换为 75 系列轻钢龙骨、12mm 纸面石膏板，面层刮腻子两遍、乳胶漆两遍。		
工程量	61.22 m2	金额（元）	1,836.60

以上签证内容经各方现场共同确认，作为工程结算依据。

建设单位（公章）



监理单位（公章）



施工单位（公章）

