

注意:用戶07-33-9054-70-5(高供戶東和鋼鐵)
設置太陽光電，併接配電線路
其太陽光電戶之電號爲07-33-9054-75-0

注意:H01用戶07-33-8952-91-5
設置太陽光電,併聯用戶內線
其太陽光電戶之電號爲07-33-8952-93-7

注意:T01用戶 07-33-8952-84-6
設置太陽光電，併接配電線路
其太陽光電戶之電號爲07-33-8952-83-5
其太陽光電戶之電號爲07-33-8952-85-7

注意:本用戶兩回線供電,常開點爲S5,施工或負載
切換轉供後,請確認用戶端兩回線經常供電。

修正者	修正日期

供電變電所	
變電所別	供電饋線別

3666	3766	3866
3665	3765	3865
3664	3764	3864

比例 1:1200

0 50 100M

臺灣電力公司臺中區營業處

校對		批准	
製圖		製圖年月	
圖號	G3765 HT-LT/OH		