

历史实测负荷与光伏  
净负荷  $N=L-PV$   
仅使用目标日之前的数据

每个目标日00:00  
最多30日滚动训练  
M3直预测净负荷

144个10分钟槽  
未来净负荷点预测  
预测功率 $\div 6 \rightarrow$ 时段电量

当日实际执行与结算  
仅事后读取当日实测  
不足部分以5倍电价补购

冻结日前计划  
计划购电 / 充电 / 放电  
SOC跨日连续

当日储能连续LP  
最小化计划购电费用  
并逐时检查物理约束

全年评价  
预测误差+紧急量+费用  
评价期：2月1日—12月31日

公平基线与对照  
M1昨日持久性  
M2七日均值

接口边界  
不读当天未来负荷 / 光伏  
不使用日内新预测调整