

Power System Technology

문서번호: [회의록]211005_알에프텍_5G 중계기 CASE 본딩가열장치 (30KW_10-30KHZ)_시작회의

5세기 CA3E 근당기 2경시	0	0	0	
회 의 록				1

회의 제목 알에프텍_5G 중계기 CASE 본딩가열장치(PSA 02Y21-0047) 시작회의														
회의 장소	회의실 3	3 작	성자	자 김백		부서명		영업 1 년		회의일자		2021-10-05		0-05
	소속	직급	급 성명 비고		고	4	소속			성명		비고		
	인버터사업부	전무	성	환진			생산팀		차장 황만호		만호			
	인버터사업부	상무	성	병기			구매	자재팀	과	장 김 [·]		현수		
참석자	개발팀	개발팀 부장 곽현				품질팀 고		과	당 장수봉		수봉			
	개발팀	과장	박	영범			영입	11팀	차	장	김	백수		
	생산기술팀	차장	안	영권					·					
	생산기술팀	과장	조	정묵										

1. 회의 안건

PSA02Y21-0047 알에프텍 5G 중계기 CASE 본딩 가열 유도가열 장치(30KW 10-30KHZ) 시작회의

2. 회의 내용

1) 계약 사양 : 알루미늄 재질 5G 중계기 CASE 본딩 가열 장치

① 공급 범위 : 전원장치, 출력케이블, 가열코일, 소재 JIG, 기계장치, 냉각장치, 설치 및 시운전

② 가열 소재 : 5G 중계기 알루미늄 CASE 본딩(3D 도면 공유 완료)

③ 가열 조건 : 상온 → 250 ~ MAX. 300°C. -※ 평가용 설비로 가열 시간 기준 없음.

④ 출력 제어 : OFF TIMER 적용 가열 시간 조정 필요

⑤ 기계 장치 : 작업자에 의한 수동 투입/배출 + 가열 위치 이동/복귀

⑥ 가열 온도 : 가열 중 열화상 카메라로 확인 -※ 작업자 확인

⑦ 이번 설비는 유도가열 장치의 양산 적용을 위한 평가용 설비로 가열 테스트에 대한 대응 필요

⑧ 양산 검토 계획: 2021년 자체 평가 진행 후 2022년 베트남 공장 양산 적용 검토 기준으로 함

2) 계약 납기 : 2021 년 11 월 30 일(화)까지 알에프텍 용인 본사 납품 및 설치

① 사내 테스트 : 가열 조건에 대한 사내 성능 평가 예상.

② 대표 제품 1 종에 대한 본딩 가열 조건에 대한 제시 및 평가 방법에 대한 대응 .

3) 시작회의 확인 사항

① 전원장치 : 출력 제어(전원장치 본체), 가열 시간(OFF-TIMER 적용) = 별도 OP PANEL 제작(간이)

A. 사내 검토: SOFT팀을 통한 프로파일 모델링 추가에 대한 확인

B. 온도 제어 : 사내 테스트 시 TP를 활용한 가열 조건에 대한 테스트 진행하여 기준 설정

C. 사외 제어 : 온도 제어 장치에 대한 사양 검토 후 저가 사양일 경우 반영에 공급

D. 적정 주파수: 12kHz 영역이 적정한 것으로 우선 검토

② 가열 코일 : LF TYPE COIL

A. 제품 JIG(공급 수량: 2EA) 상에 13개 1열 배치한 상태에서 가열하는 조건

B. 끝단 안테나 부(원형)의 가열 배제를 위한 코일 턴간 조정 가능하도록 반영

③ 기계장치 : 평가 용 장치 기준으로 가열 코일 높이 조정 대응 필요

A. 소재 투입 : 작업자에 의한 JIG 안착 및 소재 투입 및 배출은 작업자 수작업.

B. 위치 이동: 제품 고정 JIG에 대한 가열 위치로의 이동 및 복귀는 작업자 수작업

C. 휨 배기 : 공급 범위에 없음.

④ 사내 테스트 : 본딩 가열 조건에 대한 사내 시운전 테스트를 실시하여 현장 대응을 최소화할 것

A. 사내 제작 완료 후 테스트를 통해 조정 방안 제시 및 양산 설비에 대한 검토 반영