## **ANALYSE DE LA CHAINE D'INFORMATION DES SYSTEMES**

PSI - PSI \*



# **COMMANDE D'UN ASCENSEUR**

**ÉQUIPE PT – PT\* LA MARTINIERE MONPLAISIR** 

### 1 OBJECTIFS

### 1.1 Présentation


On s'intéresse ici à l'automate gérant le déplacement d'un ascenseur. En phase de de développement du projet, les concepteurs se sont orientés vers le diagramme de séquence suivant.

### 1.2 Objectif technique

#### **Objectifs:**

• Réaliser le diagramme d'état permettant d'assurer le fonctionnement de l'ascenseur.


### 2 COMMANDE DU DEPLACEMENT DE L'ASCENSEUR



#### 2.1 Prise en main du modèle Matlab

Ouvrir le fichier Matlab suivant : ascenseur\_simple\_boutons\_eleve. En face avant (frontend) on a l'affichage suivant.





Le entrées et sortie du système sont les suivantes.

| Entrées   | Sorties  |  |
|---|--|--|
| ☐ B0, B1, B2, B3 : boutons d'appel à l'intérieur de la  | ☐ Affecter porte à 1 (porte=1) ouvre la porte.       |  |
| cabine.   | ☐ Affecter porte à 0 (porte=0) ouvre la porte.       |  |
| ☐ C0, C1, C2, C3 : boutons d'appel aux étages 0, 1, 2   | ☐ Un voyant led bicolore rouge et vert informant de  |  |
| et 3.   | la fermeture des portes (fermées : rouge, ouvertes   |  |
| ☐ fdc: capteur de fin de course lors de l'ouverture des | : vert).   |  |
| portes.   | ☐ Affecter etageCabine à afficheur permet d'afficher |  |
| ☐ After(n,sec) : permet d'attendre n secondes avant     | l'étage de la cabine.                                |  |
| de sortie de l'état.                                    |  |  |

Le diagramme d'état est disponible en double cliquant sur le Chart

#### Objectif intermédiaire

- L'ascenseur et l'utilisateur sont au rez-de-chaussée.
- L'utilisateur appelle l'ascenseur. Les portes doivent donc s'ouvrir, l'utilisateur entre et les portes se ferment.
- Les portes doivent rester ouvertes 1 seconde (temps volontairement réduit pour que la simulation dure un temps raisonnable).

On cherche donc à modéliser ce comportement.


### Activité 1 – Analyser

☐ Analyser les diagrammes voyant\_lumineux puis contrôle\_ascenseur.

#### Activité 2 – Modéliser – Simuler

- ☐ Modéliser puis simuler l'ouverture et la fermeture des portes lorsqu'on appuie sur le bouton B0. On souhaite que les portes restent ouvertes 1s. Ce graphe sera à renseigner dans « gestion\_portes ».
- Pour cela, réaliser le graphe d'état suivant. (Remarque : ce graphe est inutile pour le fonctionnement de l'ascenseur, l'objectif est uniquement de comprendre comment utiliser Matlab pour implanter un graphe d'état.)





#### Activité 3 – Modéliser – Simuler

- ☐ Compléter les diagrammes d'état de la « gestion\_portes » et « cabine ». Les états correspondants au fonctionnement des portes sont donnés, vous devez définir les transitions. Pour le fonctionnement de la cabine, vous devez définir ses états et ses transitions et faire afficher l'étage atteint sur l'afficheur.
- Tester vos diagrammes et sauvegarder votre travail.

### 2.2 Étude de la commande d'un ascenseur simple cabine optimisé avec mémoire

#### Activité 4 – Modéliser – Simuler

- Proposer un algorigramme de mémorisation et de gestion des appels.
- Lire l'état controller Ascenseur et vérifier que l'on mémorise les paliers avec P0 P1 P2 P3. Compléter l'état cabine afin d'avoir priorité sur P0 puis sur P1 P2 et P3. Finaliser en complétant les états gestion portes et voyant lumineux.
- ☐ **Tester** le scénario suivant : cabine à l'étage 1, appel palier étage 0, descente de l'ascenseur. Simultanément appel palier 1<sup>er</sup> étage B1m, appel palier 2<sup>ème</sup> étage B2d. L'appel cabine est C3.

### **ANNEXE: QUELQUES COMMANDES UTILES**

### Algèbre booléenne et tests

| Fonction booléenne                               | Matlab    | Fonction booléenne      | Matlab |
|--|-----------|-------------------------|--------|
| Fonction OU                                      | (AltGr+6) | Fonction ET             | &&     |
| Tester égalité                                   | ==        | Tester « différent de » | <>     |
| Tester si l'état e dans le<br>graphe g est actif | in(g.e)   |                         |        |