

전기시설물 유지보수 규정

제정 2007.12.01. 규정 제100호

개정 2009.09.14. 제2009-115호

개정 2010.11.01. 제2010-108호

개정 2011.07.08. 제2011-083호

개정 2012.08.01. 제2012-085호

개정 2014.05.01. 제2014-065호

개정 2015.03.27. 제2015-021호

개정 2016.00.00. 제2016-000호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「철도안전법」 및 「철도시설의 기술기준」에 따라서 한국철도공사(이하 “철도공사”라 한다) 철도전기시설물(이하 “전기시설물”이라 한다)의 현상유지, 성능향상 및 효율적인 관리·운용을 위하여 유지보수에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2012.08.01.> <개정 2016.00.00.>

제2조(적용범위) 전기시설물의 유지보수는 다른 법령이나 철도공사의 규정에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. <개정 2010.11.01.> <개정 2016.00.00.>

제3조(정의) 이 규정에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2010.11.0, 2011.07.08>

1. “철도시설”이란 「철도산업발전기본법」 제3조제2호의 규정에 따른 철도시설을 말한다. <개정 2016.00.00.>
2. “철도운영”이란 「철도산업발전기본법」 제3조제3호의 규정에 따른 철도운영을 말한다. <개정 2016.00.00.>
3. “전기시설물”이란 철도시설로서 철도운영을 위한 “전철전력설비, 정보통신설비, 신호제어설비 및 철도운영을 위한 설비” 등을 말한다.
4. “전철전력설비”란 “송전선로, 변전설비, 전차선로, 배전선로, 전력기기, 조명설비 및 부대설비” 등을 말한다.
5. “정보통신설비”란 “유선, 무선, 광선, 그 밖에 전자적 방식에 의해 부호, 문자, 음성 또는 영상 등의 정보를 저장, 제어, 처리하거나 송수신하기 위한 기계·기구로 그 밖에 철도정보통신에 필요한 설비 및 부대설비” 등을 말한다. <개정 2016.00.00.>
6. “신호제어설비”란 “신호기장치, 선로전환기장치, 궤도회로장치, 폐색장치, 연동장

치, 건널목보안장치, 열차자동정지장치(A.T.S : Automatic Train Stop), 열차자동 제어장치(A.T.C : Automatic Train Control), 열차집중제어장치(C.T.C : Centralized Traffic Control), 신호원격제어장치(R.C : Remote Control), 열차자동 방호장치(A.T.P : Automatic Train Protection), 안전설비 등을 말하며, 열차 또는 차량의 안전운행과 수송능력 향상을 목적으로 설치한 종합적인 시설을 말한다. <개정 2012.08.01>

7. “철도운행을 위한 설비”란 철도공사 운영자산으로 철도운행을 위하여 설치한 전철 전력설비, 정보통신설비, 신호제어설비 및 부대설비 등을 말한다
8. “전기기술단장”이란 철도공사 기술본부 전기기술단장을 말한다.
9. “소속장”이란 전기시설물 유지보수 계획의 수립 및 시행업무 등을 담당하는 지역 본부(전기처를 포함한다), 철도교통관제센터(전기운용부를 포함한다), 고속철도전기사무소, 서울정보통신사무소의 장을 말한다. <개정 2009.09.14, 2011.07.08>
10. “유지보수담당자”란 지역본부의 전기처(사업소를 포함한다), 철도교통관제센터의 전기운용부, 고속철도전기사무소 및 서울정보통신사무소(사업소를 포함한다)에 소속된 직원을 말한다. <개정 2009. 9.14, 2011.07.08>
11. “유지보수”란 기존 전기시설물의 현상유지 및 성능향상을 위한 점검·보수·교체·개량 등 일상적인 활동을 말한다.
12. “점검”이란 전기시설물의 정상적인 기능을 확보·유지하기 위하여 설비의 성능, 기능, 상태를 판정하기 위한 측정·시험·검사 등을 말한다.
13. “보수”란 제12호의 점검에서 기능이 떨어진 전기시설물의 현상유지 및 성능향상을 위하여 조정·수리·개선·보완 등을 시행하는 것을 말한다.
14. “교체”란 전기시설물의 내용연수가 지났거나 기능이 불량한 부품 등을 교환하는 것을 말한다.
15. “개량”이란 내용연수가 지났거나 기능이 떨어진 전기시설물의 성능 및 기능향상을 위하여 유지보수 공사 등으로 개량하는 것을 말한다.
16. “고장”이란 전기시설물이 정상적으로 기능을 발휘할 수 없는 상태를 말한다.
17. “장애”란 외부요인으로 전기시설물이 정상적으로 기능을 발휘할 수 없는 상태를 말한다.
18. “내용연수”란 전기시설물이 영업활동 또는 생산활동 등에 사용될 것으로 추정되는 사용가능 연수 또는 유사한 단위를 말한다.
19. “전산시스템”이란 전기시설물의 이력·유지보수 등에 관한 자료의 입·출력, 저장 및 관리하는 시스템을 말한다.
20. “비상복구재료”이란 사고발생 또는 긴급한 사태에 대비하기 위하여 **늘 갖추어 두는** 물품을 말한다.<개정 2015.03.27.> <개정 2016.00.00.>
21. “특수비축물품”이란 전시 또는 비상사태에 대비하기 위하여 **늘 갖추어 두는** 물품을 말한다. <개정 2016.00.00.>
22. “유지보수용 장비”란 전기시설물 유지보수에 사용되는 모터카, 시험차(차량), 검진차(자동차), 계측기 등을 말한다. [본조개정 2010.11.01, 2011.07.08]

제2장 유지보수 계획의 수립 및 시행

제4조(계획수립의 기본방향) ① 소속장 및 유지보수담당자는 전기시설물의 유지보수 계획을 수립함에 있어 현상유지 및 성능향상을 고려하여야 한다.

② 유지보수 계획은 예방정비 위주로 계절, 점검시기·환경여건 등을 감안하여 적절하게 수립하여야 한다.

③ 「철도시설의 기술기준」 등의 규정에 의하여 외부 전문기관의 안전진단, 정밀진단 등을 유지보수 계획에 반영하여야 한다. <개정 2012.08.01.> <개정 2015.03.27.>

④ 유지보수 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 유지보수담당자가 보수·교체·개량 등을 할 수 없는 전기시설물의 교체 계획
2. 내용연수가 도래된 노후 전기시설물의 개량 계획
3. 유지보수담당자의 교육 및 훈련 계획
4. 그 밖에 현상유지 및 성능향상을 위한 개선 계획

제5조(유지보수 계획의 수립시기 및 등록) 소속장 및 유지보수담당자는 운용중인 전기시설물 및 신규 생성·변경된 전기시설물은 다음연도 유지보수 계획을 해당연도 말까지 수립하여 전산시스템에 등록하여야 한다.<개정 2016.00.00.>

제6조(유지보수에 관한 기준 등) ① 전철전력설비·정보통신설비·신호제어설비별 유지보수의 점검기준·주기·방법·절차 등에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2014.05.01.>

② 전기시설물별 유지보수 점검 시 성능 및 기능저하 등의 우려가 있다고 판단될 경우에는 신속히 보수·교체·개량하여야 한다. <개정 2011.07.08>

③ 전기시설물의 대여기준 및 절차 등에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2014.05.01.>

제7조(유지보수 시행결과의 기록) 유지보수담당자는 전기시설물을 유지보수 하였을 경우에는 시행결과(점검·보수·교체·개량의 내용, 상태 등)를 전산시스템에 등록하여야 한다.

제8조(유지보수 용품의 확보 등) ① 전기기술단장 및 소속장은 전기시설물 유지보수 물품의 적정 재고가 유지될 수 있도록 물품수급관리계획을 수립하고 보급하여야 한다. <개정 2011.07.08>

② 전기기술단장은 물품관리규정에 따라 열차의 안전운행 또는 전기시설물의 긴급복구 등을 위하여 예비품 및 비상복구재료로 확보할 필요가 있는 물품은 소속별 보유수준량을 책정하여야 한다. <개정 2015.03.27.> <개정 2016.00.00.>

③ 삭제 <2015.03.27>

제9조(유지보수용 장비 등의 관리) ① 유지보수담당자는 유지보수용 장비를 사용할 수 있도록 정비·관리하여 정상기능을 유지하도록 하여야 한다. <개정 2011.07.08>
② 유지보수용 장비를 신규 구입하거나 정비·수리하였을 경우 이력사항을 전산시스템 또는 대장에 등록하여야 한다.
③ 유지보수용 장비의 관리·정비 등에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2014.05.01.>

제10조(전산시스템 등록방법·절차) 전산시스템의 등록방법·절차 등에 관한 사항은 정보화 관계규정 및 매뉴얼에 따른다. <개정 2011.07.08>

제11조(재해·사고 등의 대책) ① 소속장은 재해·사고 등 긴급사태 발생 시 피해를 최소화하고 신속한 복구를 위한 비상복구 대책을 수립·시행하여야 한다.
② 제1항의 비상복구 방법, 절차 등은 「철도사고조사 및 피해구상 세칙」, 「비상대응계획 시행세칙」 등 관계규정에 따른다. <개정 2011.07.08.><개정 2012.08.01.><개정 2015.03.27.>

제3장 전기시설물의 운용

제12조(지장물의 처리) ① 유지보수담당자는 신호기 확인에 저촉되거나 송전선로·전차선로·배전선로 등 전력공급에 지장을 줄 우려가 있는 수목, 지장물 등은 이설 및 철거 등 필요한 조치를 취하여야 한다. <개정 2010.11.01>
② 수목을 벌채하는 경우에는 「철도안전법령」, 「산림기본법령」 및 지식경제부 고시(전기설비기술기준의 판단기준), 「건축시설물 유지보수 규정」 등 관계규정에 따라 시행하여야 한다. <개정 2011.07.08>

제13조(전기시설물의 일시 사용중지 및 사용개시 하는 경우) ① 유지보수담당자는 유지보수를 위하여 전기시설물을 일시 사용중지할 경우에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 등에 정한 절차에 따라 승인을 받은 후 사용을 중지하여야 한다. <개정 2011.07.08.><개정 2015.03.27.>
② 유지보수담당자는 사용중지한 전기시설물을 사용개시 할 경우에는 이상이 없음을 확인하고 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 등에 정한 절차에 따라 승인을 받은 후 사용 개시하여야 한다. <개정 2011.07.08., 개정 2015.03.27.>

제14조(전기시설물 관리자 지정) 소속장은 급전계통, 통신계통, 신호계통 등의 전기시설물 운영·관리를 위하여 「전파법」, 「전기사업법」, 「무선설비규칙」, 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 등 관계법령에 따라 관리자를 지정 또는 선임하여야 한다. <개정 2010.11.01, 개정 2011.07.08, 개정 2012.08.01>

제4장 전기시설물의 고장 및 장애 등

제15조(고장 및 장애 등의 처리) ① 유지보수담당자는 전기시설물의 고장 및 장애 등이 발생되었거나 이에 대한 통보를 받았을 때에는 즉시 보수하여야 한다.

제16조(고장 및 장애 등의 관리대책) ① 전기기술단장 및 소속장은 전기시설물별 고장 및 장애 등은 기록·보관·관리하여야 한다.<개정 2016.00.00.>

② 전기기술단장 및 소속장은 전기시설물별 고장 및 장애 등은 정기적으로 원인분석하고 대책을 수립·시행하여야 하며 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2014.05.01.><개정 2016.00.00.>

③ 소속장은 고장 및 장애 등의 예방대책 교육자료를 작성하여 유지보수담당자에게 교육·훈련을 시행하여야 한다.

제5장 유지보수 작업의 산업안전보건관리

제17조(산업안전보건관리) 산업안전·산업보건에 관한 사항은 「산업안전보건관리 세칙」에 따른다. <개정 2011.07.08.><개정 2015.03.27.>

제18조(산업안전보건교육 등) ① 소속장은 「산업안전보건관리 세칙」에서 정한 바에 따라 소속 직원에게 정기적으로 산업안전보건교육을 시행하여야 한다. <개정 2011.07.08.><개정 2015.03.27.>

② 교육과정 및 대상 등에 관한 사항은 「산업안전보건관리 세칙」에 따른다. <개정 2011.07.08.><개정 2015.03.27.>

제19조(작업자의 보호 등) ① 유지보수담당자는 열차운행선, 역구내 등의 전기시설물에 대한 작업 및 순회점검 시 「산업안전보건관리 세칙」 등에서 정한 사항을 준수하여야 한다. <개정 2011.07.08.><개정 2015.03.27.>

② 소속장은 유지보수 작업에서 발생할 수 있는 산업재해를 미연에 방지하기 위하여 「산업안전보건관리 세칙」 등에서 정한 작업특성에 맞는 위험 방지시설 등을 설치하여야 한다. <개정 2011.07.08.><개정 2015.03.27.>

③ 유지보수담당자는 「산업안전보건관리 세칙」 등에서 정한 보호구 등을 착용하고 작업에 임하여야 한다. <개정 2011.07.08.><개정 2015.03.27.>

부칙 <제정 제100호. 2009. 12. 02>

제1조(시행일) 이 규정은 2007년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 폐지) 다음 각 호의 규정은 이를 폐지한다.

1. 전철전력설비보수규정
2. 정보통신설비보수규정
3. 신호설비보수규정

부칙 <제2009-115호, 2009. 09. 14>

제1조(시행일) 이 규정은 2009년 9월 14일부터 시행한다.

부칙 <제2010-108호, 2010.11.01>

제1조(시행일) 이 규정은 2010년 11월 01일부터 시행한다.

부칙 <제2011-83호, 2011.07.08>

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 07월 08일부터 시행한다.

부칙 <제2012-85호, 2012.08.01>

제1조(시행일) 이 규정은 2012년 08월 01일부터 시행한다.

부칙 <제2014-65호, 2014. 05. 01>

제1조(시행일) 이 규정은 2014년 05월 01일부터 시행한다.

부칙 <제2015-21호, 2015. 03. 27.>

이 규정은 2015년 03월 30일부터 시행한다.

부칙 <제2016-00호, 2016. 00. 00>

제1조(시행일) 이 규정은 2016년 00월 00일부터 시행한다.