Lycée français international Marie-Curie de Valmont
Établissement en gestion directe (EGD) de l'AEFE
14, boulevard des Tilleuls – 1040 Valmont – République de Valdavie
Tél. 021 455 30 00 – www.lfi-valmont.org

PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Visite préalable à l'ouverture de l'Espace Horizon – mercredi 14 octobre 2026, 14 h

Présents : Catherine Delorme, proviseure (présidente) ; Patrice Aubertin, DAF ; Dragan Petrović, maintenance ; M. Paul Girard, référent sécurité AEFE de zone ; M. Luka Horvat, officier préventionniste des sapeurs-pompiers de Valmont (avis consultatif) ; deux représentants des personnels ; un représentant des parents.

1. Objet de la visite

Vérifier la conformité des locaux rénovés (420 m², effectif maximal prévu : 120 personnes) avant leur ouverture au public.

2. Constats

N°	Constat	Appréciation
1	Issues de secours : deux issues, largeur conforme, balisage en place	Conforme
2	Éclairage de sécurité : 14 blocs testés	Conforme
3	Bloc-porte coupe-feu de l'escalier B : ferme-porte défaillant, la porte ne se referme pas seule	Non conforme
4	Détection incendie raccordée à la centrale	Conforme
5	Mobilier et rideaux : procès-verbaux de réaction au feu non présentés (classement M1 / B-s1,d0 exigé pour les rideaux)	À justifier
6	Panneaux acoustiques : PV de réaction au feu fourni par AcoustiPlus (classement B-s2,d0)	Conforme
7	Câblage informatique : goulottes fermées, pas de multiprise en cascade	Conforme

3. Avis

La commission émet un **avis favorable sous réserve** de la levée, **avant toute ouverture au public**, des réserves suivantes : R1 – remise en état du bloc-porte coupe-feu de l'escalier B, attestée par l'entreprise de maintenance des dispositifs de sécurité ; R2 – production des procès-verbaux de réaction au feu du mobilier rembourré et des rideaux. La levée des réserves est constatée par le référent sécurité, sur pièces.

4. Recommandations

Mettre à jour le PPMS (zone de confinement de l'Espace Horizon). Afficher le plan d'évacuation à l'entrée.