Messagerie LFI Marie-Curie Hélène Marquet <h.marquet@lfi-valmont.org>

[MaintiGest] Demande MG-26-1616 : priorité P1 → P3

1 message

MaintiGest <noreply@maintigest.lfi-valmont.org> mar. 13 oct. 2026 à 10:00

À : Hélène Marquet <h.marquet@lfi-valmont.org>

Notification automatique – ne pas répondre.

Demande : MG-26-1616
Local : C192 (bâtiment C)
Catégorie : Électricité
Description : Disjonction répétée
Priorité : P3
Statut : En cours
Intervenant : ThermoServices
Échéance : 06/11/2026
Commentaire : Disjoncteur remplacé ; surveillance une semaine.