

KT3-03090ACK4/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

27/08/2024

Page 01/03

1. Tên mẫu : **RÂY - CỖ 0,045 mm – HAVER&BOECKER**
Name of sample **SIEVE - APERTURE 0,045 mm**
S/N : 71852120
KÝ HIỆU MẪU: RAY 45 µm (R45)
2. Số lượng mẫu : **01**
Quantity
3. Ngày nhận mẫu : **22/08/2024**
Date of receiving
4. Ngày thử nghiệm : **26/08/2024**
Date of testing
5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH**
Customer **Lô G3-1+G4+MB1-4, KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc,**
Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
6. Phương pháp thử : **ISO 3310-1:2016 Test sieve - Technical requirements and testing**
Test method **Part 1 : Test sieves of metal wire cloth**
7. Mô tả mẫu :
Sample description
- Mẫu rây có khung hình tròn, bằng thép không gỉ. Đường kính khung rây 200 mm, vật liệu rây là dây kim loại lỗ vuông. Kích thước danh nghĩa của lỗ 0,045 mm. Số serial 71852120
Sieve has round frame which is made by stainless steel. Diameter of frame 200 mm, material of sieve is metallic wire square holes. Nominal aperture size is 0,045 mm. Serial No. 71852120
8. Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 02/03...03/03**
Test results **See pages**

TL.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
PP.HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.

**Vũ Văn Thái**

TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

**Nguyễn Tấn Tùng**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*

KT3-03090ACK4/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

 27/08/2024
 Page 02/03

8. Kết quả thử nghiệm

Test results

8.1. Kích thước lỗ, mm : (Đo trên rây theo hướng 90°)
Aperture size : (Measure of sieve of 90°)

0,046	0,045	0,046	0,045	0,045	0,045	0,044	0,044	0,044	0,045
0,043	0,047	0,045	0,043	0,044	0,046	0,043	0,045	0,043	0,045
0,043	0,045	0,047	0,046	0,046	0,043	0,047	0,044	0,043	0,047
0,043	0,045	0,043	0,047	0,046	0,044	0,043	0,046	0,045	0,043
0,047	0,046	0,043	0,047	0,046	0,044	0,044	0,044	0,043	0,045
0,046	0,045	0,047	0,043	0,045	0,046	0,047	0,045	0,044	0,045
0,047	0,046	0,047	0,046	0,043	0,043	0,043	0,044	0,047	0,047
0,044	0,044	0,044	0,043	0,047	0,047	0,046	0,044	0,047	0,043
0,043	0,045	0,045	0,044	0,047	0,047	0,046	0,046	0,045	0,044
0,046	0,043	0,047	0,047	0,043	0,043	0,045	0,043	0,046	0,043

- Trung bình / Average : 0,045 mm

8.2. Đường kính dây : mm
Diameter of wire

0,034	0,032	0,034	0,030	0,030	0,035	0,032	0,033	0,032	0,033
0,030	0,032	0,033	0,032	0,031	0,035	0,032	0,031	0,033	0,034
0,035	0,035	0,035	0,034	0,032	0,035	0,032	0,035	0,035	0,032
0,033	0,033	0,033	0,031	0,031	0,031	0,034	0,032	0,034	0,031
0,033	0,035	0,035	0,034	0,034	0,030	0,032	0,030	0,034	0,030
0,031	0,030	0,035	0,035	0,032	0,035	0,030	0,034	0,034	0,030
0,033	0,032	0,032	0,030	0,031	0,035	0,033	0,030	0,032	0,031
0,034	0,030	0,031	0,035	0,032	0,034	0,035	0,033	0,031	0,035
0,035	0,032	0,032	0,032	0,033	0,035	0,030	0,034	0,032	0,033
0,034	0,033	0,035	0,035	0,030	0,030	0,032	0,034	0,030	0,034

- Trung bình / Average : 0,033 mm



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*

KT3-03090ACK4/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

27/08/2024
 Page 03/03

8. Kết quả thử nghiệm
Test results

8.3. Nhận xét :
Comment

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Yêu cầu kỹ thuật theo <i>Technical requirement to</i> ISO 3310-1:2016	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<u>KÍCH THƯỚC LỖ / APERTURE SIZE</u>		
a) Số lỗ có kích thước vượt quá giá trị cho phép <i>Number of holes which the aperture size exceed value</i> (0,045 + 0,020) mm	Không có <i>None</i>	Không có <i>None</i>
b) Giá trị trung bình kích thước lỗ, mm <i>Average of aperture size</i>	0,045 ± 0,003	0,045
c) Độ lệch chuẩn, mm <i>Standard deviation</i>	max 0,0069	0,0015
<u>ĐƯỜNG KÍNH DÂY / WIRE DIAMETER</u>		
d) Đường kính trung bình của dây, mm <i>Average of wire diameter</i>	0,027 – 0,037	0,033
<u>ĐÁNH GIÁ / EVALUATION</u>	-	
e) Kết quả thử nghiệm của rây theo ISO 3310-1 :2016 <i>Test results of sieve to</i>		Phù hợp <i>Conform</i>



KT3-03090ACK4/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

27/08/2024

Page 01/03

- Tên mẫu : **RÂY - CỖ 0,050 mm – HAVER&BOECKER**
Name of sample **SIEVE - APERTURE 0,050 mm**
S/N : 14185456
KÝ HIỆU MẪU: RAY50
- Số lượng mẫu : **01**
Quantity
- Ngày nhận mẫu : **22/08/2024**
Date of receiving
- Ngày thử nghiệm : **26/08/2024**
Date of testing
- Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH**
Customer **Lô G3-1+G4+MB1-4, KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc,**
Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Phương pháp thử : **ISO 3310-1:2016 Test sieve - Technical requirements and testing**
Test method **Part 1 : Test sieves of metal wire cloth**
- Mô tả mẫu : **SAMPLE DESCRIPTION**
- Mẫu rây có khung hình tròn, bằng thép không gỉ. Đường kính khung rây 200 mm, vật liệu rây là dây kim loại lỗ vuông. Kích thước danh nghĩa của lỗ 0,050 mm. Số serial 14185456
Sieve has round frame which is made by stainless steel. Diameter of frame 200 mm, material of sieve is metallic wire square holes. Nominal aperture size is 0,050 mm. Serial No. 14185456
- Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 02/03...03/03**
Test results **See pages**

TL.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
PP.HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.

**Vũ Văn Thái**

TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

**Nguyễn Tấn Tùng**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

KT3-03090ACK4/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

 27/08/2024
 Page 02/03

8. Kết quả thử nghiệm
Test results

8.1. Kích thước lỗ, mm : (Đo trên rây theo hướng 90°)
Aperture size : (Measure of sieve of 90°)

0,050	0,050	0,050	0,048	0,048	0,047	0,048	0,047	0,052	0,047
0,050	0,051	0,050	0,048	0,046	0,046	0,050	0,051	0,052	0,051
0,049	0,048	0,052	0,053	0,054	0,052	0,046	0,052	0,049	0,050
0,051	0,047	0,048	0,054	0,051	0,054	0,054	0,046	0,049	0,048
0,050	0,048	0,049	0,052	0,047	0,050	0,046	0,049	0,049	0,046
0,052	0,053	0,051	0,048	0,054	0,049	0,051	0,051	0,048	0,051
0,050	0,050	0,053	0,047	0,053	0,048	0,050	0,048	0,049	0,046
0,052	0,046	0,052	0,049	0,049	0,053	0,046	0,047	0,050	0,048
0,054	0,050	0,054	0,047	0,046	0,054	0,047	0,047	0,052	0,054
0,048	0,052	0,047	0,051	0,053	0,053	0,046	0,050	0,047	0,046

- Trung bình / Average : 0,050 mm

8.2. Đường kính dây : mm
Diameter of wire

0,037	0,039	0,035	0,038	0,038	0,036	0,040	0,039	0,038	0,037
0,037	0,035	0,040	0,036	0,040	0,038	0,039	0,038	0,036	0,035
0,035	0,036	0,035	0,038	0,038	0,035	0,035	0,039	0,039	0,038
0,040	0,037	0,040	0,036	0,036	0,038	0,036	0,036	0,037	0,040
0,036	0,038	0,036	0,036	0,038	0,037	0,036	0,036	0,036	0,035
0,039	0,036	0,036	0,036	0,037	0,036	0,038	0,037	0,039	0,035
0,036	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,038	0,040	0,039	0,040
0,035	0,035	0,035	0,040	0,039	0,036	0,039	0,038	0,036	0,039
0,037	0,040	0,037	0,036	0,037	0,037	0,036	0,038	0,036	0,039
0,036	0,036	0,038	0,038	0,040	0,036	0,038	0,038	0,039	0,037

- Trung bình / Average : 0,037 mm



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*

KT3-03090ACK4/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

27/08/2024
Page 03/03

8. Kết quả thử nghiệm
Test results

8.3. Nhận xét :
Comment

Tên chỉ tiêu Specification	Yêu cầu kỹ thuật theo Technical requirement to ISO 3310-1:2016	Kết quả thử nghiệm Test result
<u>KÍCH THƯỚC LỖ / APERTURE SIZE</u>		
a) Số lỗ có kích thước vượt quá giá trị cho phép Number of holes which the aperture size exceed value (0,050 + 0,021) mm	Không có None	Không có None
b) Giá trị trung bình kích thước lỗ, mm Average of aperture size	0,050 ± 0,003	0,050
c) Độ lệch chuẩn, mm Standard deviation	max 0,0073	0,0025
<u>ĐƯỜNG KÍNH DÂY / WIRE DIAMETER</u>		
d) Đường kính trung bình của dây, mm Average of wire diameter	0,031 – 0,041	0,037
<u>ĐÁNH GIÁ / EVALUATION</u>		
e) Kết quả thử nghiệm của rây theo ISO 3310-1 :2016 Test results of sieve to	-	Phù hợp Conform



KT3-03090ACK4/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

27/08/2024

Page 01/03

- Tên mẫu : **RÂY - CỖ 0,075 mm – HAVER&BOECKER**
Name of sample **SIEVE - APERTURE 0,075 mm**
S/N : 34191426
KÝ HIỆU MẪU: RAY 75 µm (R75)
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 22/08/2024
Date of receiving
- Ngày thử nghiệm : 26/08/2024
Date of testing
- Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH**
Customer **Lô G3-1+G4+MB1-4, KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc,**
Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Phương pháp thử : ISO 3310-1:2016 Test sieve - Technical requirements and testing
Test method Part 1 : Test sieves of metal wire cloth
- Mô tả mẫu :
Sample description
- Mẫu rây có khung hình tròn, bằng thép không gỉ. Đường kính khung rây 200 mm, vật liệu rây là dây kim loại lỗ vuông. Kích thước danh nghĩa của lỗ 0,075 mm. Số serial 34191426
Sieve has round frame which is made by stainless steel. Diameter of frame 200 mm, material of sieve is metallic wire square holes. Nominal aperture size is 0,075 mm. Serial No. 34191426
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/03...03/03
Test results See pages

TL.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
PP.HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.

**Vũ Văn Thái**

TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

**Nguyễn Tấn Tùng**

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

KT3-03090ACK4/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

 27/08/2024
 Page 02/03

8. Kết quả thử nghiệm

Test results

8.1. Kích thước lỗ, mm : (Đo trên rây theo hướng 90°)
Aperture size : (Measure of sieve of 90°)

0,078	0,074	0,074	0,073	0,073	0,076	0,076	0,075	0,078	0,075
0,076	0,076	0,077	0,075	0,077	0,077	0,075	0,077	0,074	0,078
0,074	0,074	0,077	0,078	0,075	0,078	0,073	0,077	0,075	0,073
0,073	0,073	0,074	0,076	0,078	0,075	0,075	0,073	0,078	0,076
0,074	0,075	0,075	0,078	0,075	0,075	0,075	0,078	0,076	0,074
0,077	0,078	0,075	0,074	0,073	0,077	0,075	0,077	0,074	0,075
0,074	0,074	0,073	0,076	0,076	0,075	0,078	0,076	0,075	0,075
0,074	0,078	0,074	0,078	0,074	0,076	0,077	0,074	0,074	0,076
0,075	0,077	0,076	0,078	0,077	0,075	0,076	0,078	0,078	0,073
0,073	0,076	0,073	0,074	0,077	0,078	0,077	0,073	0,075	0,077

- Trung bình / Average : 0,076 mm

8.2. Đường kính dây : mm
Diameter of wire

0,046	0,052	0,046	0,051	0,051	0,049	0,051	0,046	0,046	0,053
0,051	0,049	0,048	0,049	0,046	0,050	0,049	0,046	0,050	0,047
0,048	0,047	0,049	0,047	0,049	0,050	0,046	0,049	0,050	0,053
0,053	0,046	0,053	0,046	0,051	0,047	0,051	0,049	0,048	0,049
0,049	0,048	0,052	0,052	0,049	0,046	0,051	0,046	0,046	0,048
0,049	0,052	0,047	0,052	0,053	0,053	0,052	0,048	0,052	0,049
0,049	0,050	0,047	0,046	0,046	0,050	0,048	0,047	0,048	0,049
0,049	0,046	0,048	0,050	0,051	0,051	0,051	0,047	0,053	0,050
0,046	0,049	0,047	0,048	0,047	0,047	0,048	0,052	0,048	0,053
0,051	0,046	0,048	0,052	0,053	0,051	0,048	0,048	0,050	0,048

- Trung bình / Average : 0,049 mm



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*

KT3-03090ACK4/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

27/08/2024
Page 03/03

8. Kết quả thử nghiệm
Test results

8.3. Nhận xét :
Comment

Tên chỉ tiêu Specification	Yêu cầu kỹ thuật theo Technical requirement to ISO 3310-1:2016	Kết quả thử nghiệm Test result
<u>KÍCH THƯỚC LỖ / APERTURE SIZE</u>		
a) Số lỗ có kích thước vượt quá giá trị cho phép Number of holes which the aperture size exceed value (0,075 + 0,026) mm	Không có None	Không có None
b) Giá trị trung bình kích thước lỗ, Average of aperture size mm	0,075 ± 0,004	0,076
c) Độ lệch chuẩn, Standard deviation mm	max 0,0091	0,0017
<u>ĐƯỜNG KÍNH DÂY / WIRE DIAMETER</u>		
d) Đường kính trung bình của dây, Average of wire diameter mm	0,043 – 0,058	0,049
<u>ĐÁNH GIÁ / EVALUATION</u>	-	
e) Kết quả thử nghiệm của rây theo ISO 3310-1 :2016 Test results of sieve to		Phù hợp Conform

