



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994

Perakuan Kelayakan

BEJANA TEKINAN

Perakuan ini adalah sah sehingga		10/06/2027
Nama Pemunya		WORLDWIDE JERAM WTE SDN BHD (JKKP/SL/2024/224121)
Alamat surat menyurat pemunya		LOT 2956, BATU 3 1/2, JALAN BUKIT KERAYONG, MUKIM JERAM, 42200, KAPAR, SELANGOR 42200 KAPAR SELANGOR
Nama Penghuni		WORLDWIDE JERAM WTE SDN BHD (JKKP/SL/2024/224121)
Alamat surat menyurat penghuni		LOT 2956, BATU 3 1/2, JALAN BUKIT KERAYONG, MUKIM JERAM, 42200, KAPAR, SELANGOR 42200 KAPAR SELANGOR
Dengan ini diperakui bahawa bejana tekanan tuan telah saya periksa pada		11/03/2026
dan saya berpuas hati yang ia boleh dikendalikan pada tekanan yang tidak lebih daripada		KELUMPANG (SHELL) 840.00 kilopascal
Butir-butir tentang jentera bejana tekanan	Nombor Pendaftaran	SL-PMT-163263
	Perihal	(T02) GAS TANK
	Nama Pengilang	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERING CO., LTD
	Negara Pengilang	CHINA
	Nombor Siri	A24U040
	Kapasiti	0.05 meter padu
	Tekanan yang membolehkan peranti pelepas tekanan dijalankan	KELUMPANG (SHELL) 840.00 kilopascal
	Lokasi	WORLDWIDE JERAM WTE SDN BHD (JKKP/SL/2024/224121) LOT 2956, BATU 3 1/2, JALAN BUKIT KERAYONG, MUKIM JERAM, 42200, KAPAR, SELANGOR, 42200 KAPAR, SELANGOR



Pengesahan Dokumen

Tarikh	11/03/2026
--------	------------

t.t



SYARUDIN BIN YUSUF
Pemeriksa Kilang Dan Jentera

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik