



No. Rujukan : HQ/2025/01-05/T-01/00824
Tarikh : 18/06/2025

Pengurus,
Wk Pro Engineering Sdn Bhd
No.290, First Floor, Jalan S2/B9, Uptown Avenue Seremban,
70300, Seremban
Negeri Sembilan, Malaysia

Tuan,

**KEMASKINI MAKLUMAT PERMOHONAN DAN MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI
VERIFIKASI REKA BENTUK BEJANA TEKANAN**

Adalah saya diarah merujuk kepada permohonan tuan bertarikh 13/06/2025 berhubung dengan perkara di atas.

2. Berdasarkan semakan, permohonan tuan didapati tidak lengkap atau/dan tidak tepat. Sehubungan dengan itu, pihak tuan diminta untuk mengemaskini maklumat permohonan dan mengemukakan maklumat tambahan berikut bagi meneruskan permohonan:-

- i. Mohon untuk melampirkan semula lukisan reka bentuk yang jelas dan diimbaskan secara menyeluruh (nama pembuat tidak jelas pada lukisan yang dilampirkan)
- ii. Kemaskini Perincian Bejana tekanan mengikut lukisan reka bentuk (Compressed Air Tank)
- iii. Semak semula dan kemaskini maklumat tahun bejana tekanan dibina. Terdapat percanggahan maklumat pada form U-1A Manufacturer's Data Report For Pressure Vessels (2024), 9th Schedule dari SGS (2025), maklumat pada sistem Myskud (2025). Mohon penjelasan lanjut.
- iv. Kemaskini maklumat no lukisan termasuk no lukisan bagi name plate.

3. Sila kemaskini maklumat tersebut dalam tempoh **lima (5) hari bekerja** dari tarikh surat ini. Sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Ahmad Faiz Bin Mohamad Zin di talian 03-8886 5343 atau emel ke faiz@mohr.gov.my.

Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menjalankan amanah,

t.t

(AHMAD FAIZ BIN MOHAMAD ZIN)



ISO
9001
Quality
Management



QS CB 27



ISO
45001
Health & Safety
Management



OSH CB 11



ISO
37001
Anti-Bribery
Management



ACB ABMS 02

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Malaysia

(Surat ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan)