



No. Rujukan : HQ/2025/01-05/T-01/01057
Tarikh : 04/08/2025

Pengurus,
Wk Pro Engineering Sdn Bhd
No.290, First Floor , Jalan S2/B9, Uptown Avenue Seremban,
70300, Seremban
Negeri Sembilan, Malaysia

Tuan,

**KEMASKINI MAKLUMAT PERMOHONAN DAN MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI
VERIFIKASI REKA BENTUK BEJANA TEKANAN**

Adalah saya diarah merujuk kepada permohonan tuan bertarikh 30/07/2025 berhubung dengan perkara di atas.

2. Berdasarkan semakan, permohonan tuan didapati tidak lengkap atau/dan tidak tepat. Sehubungan dengan itu, pihak tuan diminta untuk mengemaskini maklumat permohonan dan mengemukakan maklumat tambahan berikut bagi meneruskan permohonan:-

- i. Maklumat pengilang pada Sistem MySKUD berbeza dengan maklumat pengilang pada lukisan reka bentuk.
- ii. Sijil pengesahan ujian tekanan oleh 'third party' berbeza dengan model bejana yang dimohon (TK 24327 Rev. A)
- iii. Semak dan kemaskini maklumat kedudukan 'nozzle' bagi Tolok Tekanan pada bahagian Maklumat Pemasangan perlu.

3. Sila kemaskini maklumat tersebut dalam tempoh **lima (5) hari bekerja** dari tarikh surat ini. Sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Mohd Afzainizam Bin Che Soh di talian 03-8886 5343 atau emel ke afzainizam@mohr.gov.my.

Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menjalankan amanah,

t.t

(MOHD AFZAINIZAM BIN CHE SOH)



ISO
9001
Quality
Management



QS CB 27



ISO
45001
Health & Safety
Management



OSH CB 11



ISO
37001
Anti-Bribery
Management



ACB ABMS 02

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Malaysia

(Surat ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan)