



构 件 明 细 表

编号	规格	长度 (mm)	数量	重量 (kg)	备 注
101	Q345L70X5	4615	1	24.91	24.9
102	Q345L70X5	4615	1	24.91	24.9
103	Q345L63X5	4453	1	21.47	21.5 割角
104	Q345L63X5	4453	1	21.47	21.5 割角
105	L45X4	1597	2	4.37	8.7 割角
106	L45X4	1266	1	3.46	3.5 割角
107	L45X4	1266	1	3.46	3.5 割角
108	L45X4	1448	1	3.96	4.0 割角
109	L45X4	1448	1	3.96	4.0 割角
110	L45X4	876	1	2.40	2.4 割角
111	L45X4	876	1	2.40	2.4 割角
112	L50X5	1233	1	4.65	4.6 割角
113	L50X5	1233	1	4.65	4.6 割角
114	L45X4	486	1	1.33	1.3 割角
115	L45X4	486	1	1.33	1.3 割角
116	-6X117	201	2	1.11	2.2
117	-6X115	182	2	0.99	2.0
118	-6X133	287	2	1.80	3.6
119	-6X112	196	2	1.03	2.1
120	-6X115	179	2	0.97	1.9
121	Q345-8X178	460	1	5.14	5.1 割角0mm
122	Q345-8X178	460	1	5.14	5.1 割角0mm
123	L45X4	1741	1	4.76	4.8 割角
124	L45X4	1741	1	4.76	4.8 割角
125	L45X4	1843	1	5.04	5.0 割角
126	L45X4	1843	1	5.04	5.0 割角
127	L45X4	1704	1	4.66	4.7 割角
128	L45X4	1704	1	4.66	4.7 割角
129	L50X4	1326	1	4.06	4.1 割角
130	L45X4	1576	2	4.31	8.6
131	Q345L80X7	2860	1	24.38	24.4
132	Q345L80X7	2860	1	24.38	24.4
133	-6X114	185	2	0.99	2.0
134	-6X114	180	2	0.97	1.9
135	Q345-16X320	305	1	12.28	12.3 大角
136	Q345-16X320	305	1	12.28	12.3 大角
137	Q345-8X269	375	2	6.33	12.7
138	L45X4	1960	1	5.36	5.4 割角
139	L45X4	1960	1	5.36	5.4 割角
140	L45X4	1973	1	5.40	5.4 割角
141	L45X4	1973	1	5.40	5.4 割角
142	L45X4	1934	1	5.29	5.3 割角
143	L45X4	1934	1	5.29	5.3 割角
144	Q345M0/23.5	22	2	0.14	0.3 焊条
145	-10X50	50	1	0.20	0.2 垫块
146	-14X50	50	2	0.27	0.5 垫块
合 计				320.0	kg

螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表

名称	规格	数量	重量 (kg)	备 注
螺 栓	M16X40	48	6.9	
	M16X50	35	5.6	
	M20X45	16	4.3	
	M16X45	4	0.8	垫圈
	M16X55	12	2.4	垫圈
	M20X55	12	4.0	垫圈
脚 钉				
垫 圈				
合 计			28.5	kg

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA

110~500kV 输电线路通用设计 施 工 图 版

批 准		<div>2B5-J4 转角塔</div> <div>内角地线支架结构图</div> <div>①</div>	
审 核			
校 核			
设 计			
CAD制图			
比 例	1:20	图 号	2B5-J4-02