



构 件 明 细 表						
编号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)		备 注
				一 件	小 计	
701	Q420L140X12	6076	1	155.07	155.1	带脚钉
702	Q420L140X12	6076	3	155.07	465.2	
703	L75X6	6494	4	44.84	179.4	切角
704	L75X6	6494	4	44.84	179.4	
705	L45X4	1760	8	4.82	38.6	切角
706	L45X4	1513	8	4.14	33.1	切角
707	L40X3	1571	8	2.91	23.3	切角
708	L75X6	5868	4	40.52	162.1	切角
709	L75X6	5868	4	40.52	162.1	
710	L45X4	1607	8	4.40	35.2	切角
711	L45X4	1362	8	3.73	29.8	切角
712	L40X3	1571	8	2.91	23.3	切角
713	Q420L125X10	630	4	12.05	48.2	垫背
714	Q420-10X115	630	8	5.69	45.5	
715	-8X179	231	8	2.60	20.8	
716	-8X179	243	8	2.73	21.8	
717	-20X60	60	8	0.57	4.6	垫块
718	-12X60	60	12	0.34	4.1	垫块
合 计			1631.6 kg			
螺 栓 、 脚 钉 、 垫 圈 明 细 表						
名 称	级 别	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 栓	6.8级	M16X40		32	4.6	
		M16X50		32	5.1	
		M20X45		16	4.3	
		M20X55		28	8.2	
		M20X65		140	44.9	
脚 钉	6.8级	M16X180		13	4.2	
		M20X200		1	0.6	
垫 圈	Q235		规格X个数			
合 计			71.9 kg			

国家电网公司		STATE GRID CORPORATION OF CHINA		110~500kV输电线路通用设计		施工图	版次
批准		校核		2B5-JC2转角塔			
审核		设计		塔身结构图			
比例	1:20	CAD制图		图号	2B5-JC2-08		