



构 件 明 细 表					
编号	规格	长度 (mm)	数量	重量 (kg) 一件 小计	备 注
601	Q345L125X10	7733	1	147.96	148.0 角钢
602	Q345L125X10	7733	3	147.96	443.9 角钢
603	Q345L110X8	670	4	9.07	36.3 角钢
604	L70X5	7399	4	39.93	159.7 角钢
605	L70X5	7399	4	39.93	159.7 角钢
606	L70X5	6179	4	33.35	133.4 角钢
607	L70X5	6179	4	33.35	133.4 角钢
608	L45X4	1453	8	3.98	31.8 角钢
609	L50X4	2286	4	6.99	28.0 角钢
610	L50X4	2286	4	6.99	28.0 角钢
611	L50X4	2260	8	6.91	55.3 角钢
612	L45X4	1590	4	4.35	17.4 角钢
613	L45X4	1590	4	4.35	17.4 角钢
614	L40X3	1475	4	2.73	10.9 角钢
615	L40X3	1475	4	2.73	10.9 角钢
616	L40X3	1659	8	3.07	24.6 角钢
617	L40X3	1650	4	3.06	12.2 角钢
618	L40X3	1650	4	3.06	12.2 角钢
619	-6X182	238	8	2.04	16.3 垫圈
620	Q345-8X105	670	8	4.42	35.4 垫圈
621	-2X60	300	8	0.28	2.2 垫圈
622	-12X60	60	4	0.34	1.4 垫圈
623	-10X60	60	4	0.28	1.1 垫圈
合 计			1519.5 kg		
螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表					
名称	规格	符号	数量	重量 (kg)	备 注
螺 栓	M16X40	⊙	56	8.1	
	M16X50	⊙	32	5.1	
	M20X55	⊙	40	11.8	
	M20X65	⊙	80	25.6	
脚 钉	M16X180	⊕	16	5.2	
	M20X200	⊕	2	1.2	
垫 圈	Q235	垫圈	16		
合 计			57.0 kg		

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV 输电线路通用设计		施 工 图	版 次 1
技 术	2B3-ZMCK 直线塔身塔构图 ⑥		
审 核			
校 核			
设 计			
CAD 制图			
比 例	1:20	图 号	2B3-ZMCK-07