



构件明细表					
编号	规格	长度 (mm)	数量	重量(kg)	备注
301	Q345L100X7	5564	1	60.26	塔身
302	Q345L100X7	5564	2	60.26	塔身
303	Q345L100X7	5564	1	60.26	塔身
304	L56X4	4112	4	14.17	塔身
305	L56X4	4112	4	14.17	塔身
306	L40X3	1129	8	2.09	塔身
307	L40X3	995	8	1.84	塔身
308	L40X3	1357	8	2.51	塔身
309	L56X4	3637	4	12.53	塔身
310	L56X4	3637	4	12.53	塔身
311	L40X3	1042	8	1.93	塔身
312	L40X3	911	8	1.69	塔身
313	L40X3	1307	8	2.42	塔身
314	L63X5	1471	2	7.09	塔身
315	L63X5	1471	2	7.09	塔身
316	Q345L100X8	2278	2	27.96	塔身
317	-5X147	226	8	1.30	塔身
318	-6X207	258	8	2.32	塔身
319	-6X179	366	2	3.09	塔身
320	Q345-8X570	595	2	21.30	塔身
321	Q345-8X570	595	2	21.30	塔身
322	L80X6	2278	2	16.80	塔身
323	-6X168	333	2	2.63	塔身
324	Q345-8X240	600	2	9.04	塔身
325	Q345-8X240	600	2	9.04	塔身
326	L50X4	1642	4	5.02	塔身
327	L40X3	2452	1	4.54	塔身
328	L40X3	2472	1	4.58	塔身
329	-12X50	50	4	0.24	塔身
330	L63X5	1491	2	7.19	塔身
331	L63X5	1491	2	7.19	塔身
332	L40X3	617	8	1.14	塔身
333	L40X3	652	8	1.21	塔身
合计				937.5	kg

螺栓 脚钉 垫圈明细表					
名称	规格	规格	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M6X40	140	20.4	
		M6X30	41	6.6	
		M20X45	132	35.4	
		M20X55	24	6.9	
脚钉	6.8级	M6X180	12	4.6	
		M20X200	1	0.7	
垫圈	Q235	-30(17.5)	18	0.2	
		-40(17.5)	8	0.1	
合计				74.9	kg

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV输电线路通用设计		施工图	版次 1
批准		2B3-ZMC3直线塔塔身结构图 ③	
审核			
校核			
设计			
CAD制图		比例 1:20 图号 2B3-ZMC3-04	