



构 件 明 细 表					
编号	规格	长度 (mm)	数量	重量 (kg) 一 件 小 计	备 注
501	Q345L125X10	6028	1	115.33	115.3
502	Q345L125X10	6028	2	115.33	230.7
503	Q345L125X10	6028	1	115.33	115.3
504	L63X5	5688	8	27.43	219.4
505	L40X3	1567	8	2.90	23.2
506	L40X3	1398	8	2.59	20.7
507	L40X3	1559	8	2.89	23.1
508	L63X5	5447	8	26.27	210.1
509	L40X3	1469	8	2.72	21.8
510	L40X3	1297	8	2.40	19.2
511	L40X3	1560	8	2.89	23.1
512	Q345L110X8	670	4	9.07	36.3
513	Q345-8X105	670	8	4.42	35.3
514	-10X60	60	4	0.28	1.1
合 计			1094.6 kg		
螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表					
名称	规格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺 栓	6.8级 M16X40	⊗	48	7.0	
	M16X50	⊗	16	2.6	
	M20X45	⊗	4	1.1	
	M20X55	⊗	20	5.8	
	M20X65	⊗	80	25.0	
垫 圈					
脚 钉	6.8级 M16X180	⊕	12	4.6	
	M20X200	⊕	3	2.0	
垫 圈	Q235 -4(422)	垫圈小 8	8	0.2	
合 计			48.3 kg		

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV 输电线路通用设计		施 工 图	版 次 1
批 准		2B3-ZMC4 直线塔 塔身结构图 ⑤	
审 核			
设 计			
CAD 制图			
比 例	1:20	图 号	2B3-ZMC4-06