



构 件 明 细 表						
编号	规格	长度 (mm)	数量	重量 (kg)	备 注	
			一 件	小 计		
901	L56X4	4998	4	17.22	68.9	开孔处理
902	-6X234	237	8	2.61	20.9	
903	L50X4	2877	2	8.80	17.6	
904	L50X4	2877	2	8.80	17.6	
905	L50X4	2877	2	8.80	17.6	除锈
906	L50X4	2877	2	8.80	17.6	除锈
907	L40X3	592	2	1.10	2.2	除锈
908	L40X3	592	2	1.10	2.2	除锈
909	L40X3	592	4	1.10	4.4	
910	L40X3	1924	4	3.56	14.3	
911	L40X3	465	4	0.86	3.4	
912	L40X3	1079	4	2.00	8.0	一端固定
913	-5X282	282	4	3.12	12.5	
合 计			207.2 kg			
螺 栓、 脚 钉、 垫 圈 明 细 表						
名称	规格	符号	数量	重量(kg)	备 注	
螺 栓	6.8级 M6X40	⊙	84	12.3		
	M6X50	⊙	12	1.9		
	M20X45	○	8	2.2		
	M20X35	⊙	16	4.7		
脚 钉	6.8级	⊙				
		⊙				
		⊙				
		⊙				
垫 圈	Q235	⊙				
		⊙				
		⊙				
		⊙				
合 计			21.1 kg			

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV输电线路通用设计			施工 图
批准		2B3-ZMC4 直线塔 横断面结构图	
审核			
校核			
设计			
CAD制图			
比例	1:20	图号	2B3-ZMC4-10