


铁路半根开及基础半根开表							
呼高	接腿型号	铁路半根开 L ₁		基础半根开 L ₂		底脚螺栓根开 L _d	底脚螺栓直径及个数
		正面	侧面	正面	侧面		
18.0m	18.0—5.0m	2540	2540	2560	2560	280	4M48
	18.0—4.0m	2660	2660	2680	2680		
	18.0—3.0m	2780	2780	2800	2800		
	18.0—2.0m	2900	2900	2920	2920		
	18.0—1.0m	3020	3020	3040	3040		
	18.0—0.0m	3140	3140	3160	3160		
21.0m	21.0—5.0m	2900	2900	2920	2920		
	21.0—4.0m	3020	3020	3040	3040		
	21.0—3.0m	3140	3140	3160	3160		
	21.0—2.0m	3260	3260	3280	3280		
	21.0—1.0m	3380	3380	3400	3400		
	21.0—0.0m	3500	3500	3520	3520		
24.0m	24.0—5.0m	3260	3260	3280	3280		
	24.0—4.0m	3380	3380	3400	3400		
	24.0—3.0m	3500	3500	3520	3520		
	24.0—2.0m	3620	3620	3640	3640		
	24.0—1.0m	3740	3740	3760	3760		
	24.0—0.0m	3860	3860	3880	3880		
27.0m	27.0—5.0m	3620	3620	3640	3640		
	27.0—4.0m	3740	3740	3760	3760		
	27.0—3.0m	3860	3860	3880	3880		
	27.0—2.0m	3980	3980	4000	4000		
	27.0—1.0m	4100	4100	4120	4120		
	27.0—0.0m	4220	4220	4240	4240		
30.0m	30.0—6.0m	3855	3855	3875	3875		
	30.0—5.0m	3975	3975	3995	3995		
	30.0—4.0m	4095	4095	4115	4115		
	30.0—3.0m	4215	4215	4235	4235		
	30.0—2.0m	4335	4335	4355	4355		
	30.0—1.0m	4455	4455	4475	4475		
	30.0—0.0m	4575	4575	4595	4595		

 国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV输电线路通用设计		施工图	版次
批准		2B5-JC2转角塔	
审核		总图及材料汇总表(一)	
校核			
设计			
CAD制图			
比例	1:100	图号	2B5-JC2-01(1/2)