


构 件 明 细 表

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)		备 注
				一 件	小 计	
801	Q420L125X12	4544	1	103.13	103.1	带脚钉
802	Q420L125X12	4544	3	103.13	309.4	
803	L80X6	7525	4	55.50	222.0	切角
804	L80X6	7525	4	55.50	222.0	
805	L45X4	1468	8	4.02	32.2	
806	L45X4	2251	8	6.16	49.3	切角
807	L50X4	2273	8	6.95	55.6	切角
808	L45X4	1646	8	4.50	36.0	
809	Q420L110X8	530	4	7.17	28.7	萨背
810	Q420-8X110	530	8	3.66	29.3	
811	-8X159	252	8	2.52	20.2	
812	-2X90	260	8	0.37	3.0	垫板
813	-20X60	60	4	0.57	2.3	垫块
814	-12X60	60	8	0.34	2.7	垫块
合 计				1115.8 kg		

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名 称	级 别	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 栓	6.8 级	M16X40	⊙	24	3.5	
		M16X50	⊙	24	3.8	
		M20X45	⊙	8	2.1	
		M20X55	⊙	24	6.9	
		M20X65	⊙	92	28.8	
脚 钉	6.8 级	M16X180	⊕	11	4.2	
		M20X200	⊕	1	0.7	
垫 圈	Q235		⊙	见详图个数		
合 计				50.0 kg		

国家电网公司			STATE GRID CORPORATION OF CHINA	110~500kV 输电线路通用设计		施工图	版次
批准		校核		2B5-J1 转角塔 塔身结构图		⑧	
审核		设计					
比例	1:20	CAD 制图		图号	2B5-J1-09		