



构 件 明 细 表					
编 号	尺 寸	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
301	Q345L110X8	5456	2	73.83	147.7
302	Q345L110X8	5456	2	73.83	147.7
303	Q345L110X8	5399	2	73.06	146.1
304	Q345L110X8	5399	2	73.06	146.1
305	L50X4	1828	4	5.59	22.4
306	L45X4	1554	4	4.25	17.0
307	L45X4	1583	4	4.33	17.3
308	L45X4	1053	4	2.88	11.5
309	L45X4	1320	4	3.61	14.4
310	L45X4	551	4	1.51	6.0
311	Q345-10X2.33	601	2	10.99	22.0
312	Q345-10X2.33	601	2	10.99	22.0
313	L50X4	2561	2	7.83	15.7
314	L50X4	2561	2	7.83	15.7
315	L50X4	2481	2	7.59	15.2
316	L50X4	2481	2	7.59	15.2
317	L50X5	2269	2	8.55	17.1
318	L50X5	2269	2	8.55	17.1
319	L50X5	1812	2	6.83	13.7
320	L50X5	1812	2	6.83	13.7
321	Q345L80X6	1473	2	10.86	21.7
322	Q345L80X6	1447	2	10.67	21.3
323	-10X50	50	2	0.20	0.4
324	-6X138	176	4	1.14	4.6
325	-6X140	190	4	1.25	5.0
326	-6X138	202	4	1.31	5.2
327	Q345-22X3.74	463	2	29.91	59.8
328	Q345-22X3.74	463	2	29.91	59.8
329	L45X4	2468	2	6.75	13.5
330	L45X4	2468	2	6.75	13.5
331	L45X4	2424	2	6.63	13.3
332	L45X4	2424	2	6.63	13.3
333	L45X4	2265	2	6.20	12.4
334	L45X4	2265	2	6.20	12.4
335	Q345M60/832	30	4	0.48	1.9
336	-14X50	50	4	0.27	1.1
337	-18X50	50	2	0.35	0.7
338	-8X60	120	8	0.45	3.6
339	Q345-6X100	100	8	0.47	3.8
合 计				1110.9	kg

螺 栓、 牌 钉、 垫 圈 明 细 表					
名 称	规 格	尺 寸	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 栓	6.8级	M16X40	66	9.5	
		M16X50	80	12.8	
		M20X55	40	11.8	
		M16X65	8	1.8	零星用
		M20X75	8	3.1	零星用
垫 圈	Q235	-4(17.5)	40	0.6	
		合 计		49.5	kg

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV输电线路通用设计		施 工 图	图 号
编 号		2B5-J2转角塔 导线横担结构图 ③	
审 核			
校 核			
设 计			
CAD制图			
比例	1:20	图 号	2B5-J2-04