



构 件 明 细 表					
编 号	型 号	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
701	Q345L110X8	3007	1	40.69	40.7
702	Q345L110X8	3007	3	40.69	122.1
703	Q345L125X10	670	8	12.82	102.6
704	L56X4	2065	4	7.12	28.5
705	L56X4	2065	4	7.12	28.5
706	L63X5	932	4	4.49	18.0
707	L63X5	932	4	4.49	18.0
708	L56X4	4220	4	14.54	58.2
709A	L63X5	2803	4	13.52	54.1
709B	L63X5	2803	4	13.52	54.1
710	L63X5	2095	8	10.10	80.8
711	L40X3	1455	8	2.69	21.5
712	L40X4	1150	4	2.79	11.2
713	L40X4	1150	4	2.79	11.2
714	-5X210	212	8	1.75	14.0
715	-6X183	300	4	2.59	10.4
716	-6X183	300	4	2.59	10.4
717	-6X232	258	8	2.82	22.6
718	-6X270	391	4	4.97	19.9
719	-6X186	237	8	2.08	16.6
720	L56X4	3134	4	10.80	21.6
721	L40X3	1448	4	2.68	10.7
722	L56X4	2254	2	7.77	15.5
723	-5X279	279	4	3.06	12.2
724	L50X4	2865	8	9.07	72.6
725	L50X4	2895	4	8.86	35.4
726	-5X147	215	4	1.24	5.0
727	-5X147	215	4	1.24	5.0
728	-5X135	140	4	0.74	3.0
729	-5X135	140	4	0.74	3.0
730	L40X3	415	4	0.77	3.1
合 计				930.5	kg

螺 栓 脚 钉 垫 圈 明 细 表					
名 称	规 格	型 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 栓	6.8	M16X40	200	29.8	
		M16X50	28	4.0	
		M20X45	112	30.1	
		M20X55	176	50.7	
脚 钉	6.8	M16X180	4	1.5	
		M20X200	5	3.4	
垫 圈	Q235				
合 计				119.5	kg

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV输电线路通用设计		施 工 图	版 次 1
技 术		2B3-ZMC2直线塔 身部结构图 ⑦	
审 核			
技 术			
设 计			
CAD制图			
比 例	1:20	图 号	2B3-ZMC2-08