



铁塔半根开、基础半根开及底脚螺栓开表						
呼高	接腿型号	铁塔半根开 L ₁ /2		基础半根开 L ₁ /2		底脚螺栓开 L _d
		正面	侧面	正面	侧面	
21.0m	5.0m+6.0m	2500	2500	2527.5	2527.5	200
	5.0m+5.0m	2425	2425	2452.5	2452.5	
	5.0m+4.0m	2350	2350	2377.5	2377.5	
	5.0m+3.0m	2275	2275	2302.5	2302.5	
	5.0m+2.0m	2200	2200	2227.5	2227.5	
24.0m	8.0m+6.0m	2725	2725	2752.5	2752.5	200
	8.0m+5.0m	2650	2650	2677.5	2677.5	
	8.0m+4.0m	2575	2575	2602.5	2602.5	
	8.0m+3.0m	2500	2500	2527.5	2527.5	
	8.0m+2.0m	2425	2425	2452.5	2452.5	
27.0m	21.0m+6.0m	2950	2950	2977.5	2977.5	200
	21.0m+5.0m	2875	2875	2902.5	2902.5	
	21.0m+4.0m	2800	2800	2827.5	2827.5	
	21.0m+3.0m	2725	2725	2752.5	2752.5	
	21.0m+2.0m	2650	2650	2677.5	2677.5	
30.0m	24.0m+6.0m	3175	3175	3202.5	3202.5	200
	24.0m+5.0m	3100	3100	3127.5	3127.5	
	24.0m+4.0m	3025	3025	3052.5	3052.5	
	24.0m+3.0m	2950	2950	2977.5	2977.5	
	24.0m+2.0m	2875	2875	2902.5	2902.5	
33.0m	27.0m+6.0m	3395	3395	3425	3425	200
	27.0m+5.0m	3320	3320	3350	3350	
	27.0m+4.0m	3245	3245	3275	3275	
	27.0m+3.0m	3170	3170	3200	3200	
	27.0m+2.0m	3095	3095	3125	3125	
36.0m	30.0m+6.0m	3620	3620	3650	3650	200
	30.0m+5.0m	3545	3545	3575	3575	
	30.0m+4.0m	3470	3470	3500	3500	
	30.0m+3.0m	3395	3395	3425	3425	
	30.0m+2.0m	3320	3320	3350	3350	

- 说明: 1. 本塔所有物件(含螺栓、脚钉、垫圈)均采用热浸镀锌防腐;
2. 所有螺栓(含脚钉)强度等级M24为8.8级,其余全塔均为6.8级;
3. 钢材材质等级要求: Q235、Q345钢均选用B级;
4. 图中塔身和塔腿开口尺寸已考虑了销孔;
5. 所有焊缝都应封口;
6. 地脚螺栓材质Q235。

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV输电线路塔图设计		施工图	版次 1
设计		2B3-ZMC2 直线塔 总图	
审核			
校核			
制图			
CAD制图		比例 1:100 图号 2B3-ZMC2-01(1/2)	