



构 件 明 细 表

编号	规格	长度 (mm)	数量	重量(kg)	备 注
501	Q345L125X10	7532	1	144.11	144.1
502	Q345L125X10	7532	2	144.11	288.2
503	Q345L125X10	7532	1	144.11	144.1
504	L70X5	6916	8	37.33	298.6
505	L45X4	1489	8	4.08	32.6
506	L50X4	2138	8	6.54	52.3
507	L56X4	2109	8	7.27	58.1
508	L40X4	1358	8	3.29	26.3
509	L70X5	2960	4	15.98	63.9
509A	L70X5	2960	4	15.98	63.9
510	L63X5	4680	4	22.57	90.3
511	L63X5	2714	8	13.09	104.7
512	L40X3	1348	8	2.50	20.0
513	L40X3	903	4	1.67	6.7
514	L40X3	903	4	1.67	6.7
515	L40X3	1417	8	2.62	21.0
516	L40X3	852	4	1.58	6.3
517	L40X3	852	4	1.58	6.3
518	Q245L125X10	750	4	14.35	57.4
519	-6X231	242	8	2.63	21.1
520	-6X259	263	4	4.43	17.7
521	L56X4	3455	4	11.91	47.6
522	L45X4	1623	4	4.44	17.8
523	L63X5	2433	2	11.73	23.5
524	-6X204	230	8	2.21	17.7
525	-5X263	263	4	2.71	10.9
合 计				1647.8 kg	

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	规格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺 栓	6.8级 M16X40	⊙	100	14.6	
	M16X50	⊙	41	6.6	
	M20X45	⊙	44	11.8	
	M20X55	⊙	140	40.3	
垫 圈					
脚 钉	6.8级 M16X180	⊕	18	5.9	
垫 圈	M20X200	⊕	2	1.2	
垫 圈	Q235 -4(#22)	垫圈	8	0.2	
合 计				80.6 kg	

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA		施工图	版次 1
110~500kV输电线路通用设计			
批准		2B3-ZMC3直线塔 塔身结构图 ⑤	
审核			
校核			
设计			
CAD制图			
比例	1:20	图号	2B3-ZMC3-06