











表 明 件 构

序号	规格	长度 (mm)	重量 (kg)	备注
701	Q235 125X12	11851	1	264.3 264.4 缺边
702	Q235 125X12	11851	3	764.3 763.3 缺边
703	Q235 125X12	6913	4	583.5 235.7 缺边
704	180X7	6913	4	583.5 235.7 缺边
705	140X4	1270	8	308 24.6
706	150X4	2115	8	578 46.2
707	150X4	2213	8	695 55.6 缺边
708	150X4	1470	8	402 32.2 缺边
709	100X6	3686	4	373.3 194.9 缺边
710	100X6	1217	8	121 23.6
711	140X4	1217	8	295 24.6 缺边
712	140X4	1571	8	380 30.4 缺边
713	140X4	1462	8	354 28.3 缺边
714	75X6	4699	4	32.45 129.8 缺边
715	75X6	4699	4	32.45 129.8 缺边
716	40X4	1082	8	2.62 21.0 缺边
717	40X4	1571	8	3.00 30.4 缺边
718	40X4	1378	8	3.22 25.8 缺边
719	Q345 80X6	2075	4	15.31 61.2 缺边
720	Q345 80X6	2075	4	15.31 61.2 缺边
721	40X4	874	8	2.12 17.0 缺边
722	Q345 70X6	2631	4	16.85 67.4 缺边
723	Q345 110X10	560	4	9.35 37.4 缺边
724	8X168	245	8	2.58 20.6 缺边
725	8X174	247	8	2.70 21.6 缺边
726	Q345 8X172	262	8	2.83 22.6 缺边
727	Q345 8X196	358	4	4.41 17.6 缺边
728	Q420 122X48	560	4	12.66 50.6 缺边
729	Q420 122X48	560	4	12.66 50.6 缺边
730	150X4	3743	2	8.20 33.0 缺边
731	150X4	3743	2	8.20 33.0 缺边
732	8X171	245	4	2.38 9.5 缺边
733	8X171	260	4	0.23 1.8 缺边
734	126X60	60	16	0.34 5.4 缺边
735	20X60	60	12	0.57 6.8 缺边
合 计				2863.7 kg

名称	规格	符号	数量	重量 (kg)	备注
螺 栓	M16X50		100	14.6	
	M16X50		65	10.4	
	M20X45		76	20.4	
	M20X55		100	28.8	
垫 圈	M20X65		96	30.0	
钢 管	M16X180		25	9.5	
	$\varnothing 171.5$		2	0.1	
合 计				113.8 kg	



国家电网公司		STATE GRID CORPORATION OF CHINA	
110~500kV输电线路通用设计		施 工 图	版次
编 号		<u>B5-J2 转角塔</u> 塔身结构图 ⑦	
字 数			
装 帧			
设 计			
CAD制图			
比 例	1:20	图 号	B5-J2-08