



构 件 明 细 表

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
801	Q420L140X12	4554	1	116.23	带脚钉
802	Q420L140X12	4554	3	116.23	
803	L80X6	7752	4	57.18	切角
804	L80X6	7752	4	57.18	
805	L45X4	1530	8	4.19	33.5
806	L45X4	2279	8	6.24	49.9
807	L50X4	2278	8	6.97	55.8
808	L45X4	1714	8	4.69	37.5
809	Q420L125X10	530	4	10.14	铁背
810	Q420-10X125	530	4	5.20	20.8
811	Q420-10X125	530	4	5.20	20.8
812	-12X60	60	4	0.34	1.4

合 计 1182.6 kg

螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表

名 称	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 栓	M16X40	⊗	24	3.5	
	M16X50	⊗	24	3.8	
	M20X55	⊗	28	8.3	
	M20X65	⊗	80	25.6	
脚 钉	M16X180	⊕	9	2.9	
	M20X200	⊕	1	0.6	
垫 圈	Q235	⊗	数量X个		
合 计				44.7 kg	

国家电网公司	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	110~500kV输电线路通用设计	施工图	版次
批准	校核	2B5-J2转角塔		
审核	设计	塔身结构图		
比例	1:20	CAD制图	图号	2B5-J2-09