

构件明细表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
801	Q420L160X12	11658	1	342.63	342.6	带脚钉
802	Q420L160X12	11658	3	342.63	1027.9	
803	L80X7	7373	4	62.85	251.4	初角
804	L80X7	7373	4	62.85	251.4	
805	L45X4	1402	8	3.84	30.7	
806	L45X4	2171	8	5.94	47.5	
807	L50X4	2287	8	7.00	56.0	初角
808	L45X4	1618	8	4.43	35.4	
809	L75X6	5635	4	38.91	155.6	初角
810	L75X6	5635	4	38.91	155.6	
811	L40X4	1288	8	3.12	25.0	
812	L40X4	1579	8	3.82	30.6	初角
813	L40X4	1569	8	3.80	30.4	
814	Q345L75X6	4951	4	34.19	136.8	初角
815	Q345L75X6	4951	4	34.19	136.8	
816	L40X4	1123	8	2.72	21.8	
817	L40X4	1579	8	3.82	30.6	初角
818	L40X4	1406	8	3.41	27.3	
819	Q345L90X7	2163	4	20.89	83.6	初角
820	Q345L90X7	2163	4	20.89	83.6	
821	L50X4	868	8	2.66	21.3	
822	Q345L75X6	2773	4	19.15	76.6	
823	Q420L125X10	545	4	10.43	41.7	铲背大面
824	Q345-8X197	385	4	4.76	19.0	卷长60mm
825	Q420-12X320	545	2	16.43	32.9	大面
826	Q420-12X320	545	2	16.43	32.9	大面
827	Q420-12X320	545	2	16.43	32.9	大面
828	Q420-12X320	545	2	16.43	32.9	大面
829	L56X4	1965	4	6.77	27.1	
830	L50X4	2948	2	9.02	18.0	
831	-6X171	295	4	2.38	9.5	
832	-12X60	60	12	0.34	4.1	垫块
合计				3309.5 kg		

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X40		100	14.6	
		M16X50		65	10.4	
		M20X45		36	9.6	
		M20X55		124	35.7	
		M20X65		84	26.3	
脚钉	6.8级	M16X180		25	9.5	
垫圈	Q235	-3(ø17.5)	规格X个数	2	0.1	
合计				106.2 kg		

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA

110~500KV输电线路通用设计

施工图

2B5-J4转角塔 塔身材料图

2B5-J4-09

1:20

CAD制图