



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение
«НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
(ФБУ «НТЦ ЯРБ»)

ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корп. 5
Москва, 107140
Телефон: (499) 264-00-03, факс: (499) 264-28-59
E-mail: secnrs@secnrs.ru
<http://www.secnrs.ru>
ОГРН 1027739079499
ИНН/КПП 7725010048/770801001

Директору
АО «НИЦ АЭС»

Д.А. Шорстову

e-mail: info@niaes.ru

12.12.2017 № 19-07/339

На № 03-1723 от 28.11.2017

О пункте 2.3.22 НП-068-05

Уважаемый Денис Анатольевич!

Действительно, в пункте 2.3.22 НП-068-05 имеет место опечатка: вместо словосочетания «с ускорением до 0,1 g» должно быть «с ускорением до 1,0 g», которая будет исправлена при плановом пересмотре указанных федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

Вместе с тем, наличие этой опечатки сведено к минимуму требованием этого же пункта «требования по вибростойкости могут быть повышены эксплуатирующей организацией», которое делает упомянутый критерий не таким жестким.

Заместитель директора

Р.Б. Шарафутдинов