

项目名称	
检查月份	

物业消防设施（器材类）月度 巡 检 报 告

设施类别： 消火栓/灭火器/防火门等

管理单位：

报告日期： 年 月 日

(加盖公章)

目 录

1. 报告说明
2. 本月检查工作概述
3. 本月检查汇总表
4. 分项检查明细
 - 4.1 灭火器巡检明细表
 - 4.2 消火栓巡检明细表
 - 4.3 应急照明、防火门等巡检明细表
5. 隐患问题清单及整改闭环台账
6. 本月典型整改事项
7. 附件清单
8. 签字审批栏

说 明

1.编制依据

本报告依据《消防安全管理规定》《物业服务台账管理标准》编制，为物业服务企业每月对园区单体消防器材全覆盖巡检形成的正式归档文件，完整记录器材运行状况、安全隐患及整改闭环全过程，可用于消防、住建、街道社区各级主管部门核查。

2.执行主体与职责

（1）巡检人：现场实地逐项检查，使用 NFC 标签点位打卡，现场拍摄设备照片，同步上传系统，如实记录设备状态、现场隐患；对轻微隐患当场处置，无法现场整改的拍照登记上报。

（2）安全负责人：统筹月度巡检计划，核对全部巡检数据、影像资料，跟踪隐患整改进度，复查整改完成点位，审核巡检台账真实性。

（3）物业经理：最终审批月度巡检报告，统筹整改资源，对园区消防安全管理负总责，定期抽查巡检完成质量。

3.巡检方式与核验标准

采用 NFC 点位打卡+人工现场核查+AI 图像识别三重核验；巡检人员现场实拍设备，系统自动留存影像、设备编号、压力、有效期等数据，资料加密留痕、不可篡改，全程可追溯。

4.巡检覆盖范围

园区室内外消火栓、公共区域全部灭火器、楼道应急照明灯、疏散指示标志、防火门、防火卷帘、消防疏散通道，实现园区全域、无死角覆盖。

5.归档与附件管理

所有巡检实拍图、AI 核验截图、隐患整改前后对比照片，按器材唯一编号分类存入电子档案；纸质报告签字盖章后与电子资料同步留存，长期保管备查。

2.检查工作概述

为落实消防安全常态化管控，夯实小区防火安全基础，本月由项目安保/工程巡检人员，在安全负责人统筹安排下，对_____园区全部消火栓、灭火器、应急照明、防火门等单体消防器材开展全覆盖月度巡检。

巡检全程使用 NFC 感应点位确认，现场核对器材外观、压力、配件、通道环境，同步拍摄影像上传管理系统；系统自动汇总巡检完成率、故障数量、整改数据，形成标准化台账。所有巡检记录、影像资料加密存档，满足行业及主管部门迎检要求。

3.本月检查汇总表

设施类别	总数	正常完好	巡检完成率	存在问题	整改完毕	整改完成率	备注
消火栓							
灭火器							
应急灯、防火门等							

4. 分项巡检明细

4.1 灭火器巡检明细表

序号	位置/编号	压力	瓶体	喷管	铅封	有效期	问题说明	巡检人	巡检时间
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
...									

注：检查标准:压力指针在绿色区域为正常；瓶体无破损、喷管完好、摆放便于取用、无遮挡。

4.2 消防栓巡检明细表

[illegible]

注：检查标准：箱门完好、水带水枪齐全无破损、接口完好、水压正常、周围无遮挡。

4.3 应急灯等巡检明细表

[illegible]

注：检查标准：应急照明灯/疏散指示灯完好、安全标示清晰、防火门/卷帘门开闭正常、消防通道畅通。

5.问题清单及整改台账

[illegible]

6.本月典型整改事项

- 1. 灭火器移位、倾斜：巡检人员现场摆正、固定；
- 2. 器材前方堆放纸箱、电动车等杂物：当场清理疏通通道；
- 3. 消防箱体积灰、标识模糊：统一清洁养护，补全标识。

所有隐患点位均拍摄整改前、整改后对比照片，按设备编号归档，经安全负责人复查确认合格后方可闭环。

7.附件清单：

- 1、消防器材点位总台账（含唯一编号、具体位置、基础参数）；
- 2、正常点位 AI 识别巡检实拍照片（按编号分类归档）；
- 3、问题点位整改前后对比影像资料；
- 4、月度隐患整改闭环明细台账。

8.签字审批栏

巡检人签字 (现场执行)	安全负责人签字 (审核复查)	物业经理签字 (审批)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

XX 物业服务中心

2026 年 XX 月 XX 日