أساسيات الكشف على المخططات المعمارية

1) التأكُّد من اتجاه الشمال **واتجاه القبلة** للمسجد وتوضيحها على المخطط وتطابُقها مع الواقع.
2) **نسبة البناء للمسجد** على أي أرض, ينبغي أن لا تزيد عن **نسبة 60%** ولا تقل عن 40% من مساحة الأرض.
3) **مداخل المسجد أو الجامع** تكون في مواضع واضحة يسهل الاستدلال عليها.
4) **عند بناء الجوامع**:

أ- ينبغي توفير **دور علوي** للجامع لاستيعاب أكبر عدد من المصلين **(ميزانين)**.

ب- تصميم الجامع على أن يتم تقسيمه **لصلاة الفروض اليوميّة , وصلاة الجمعة،** على أن يكون الفصل بشكل مادي لإتاحة الفرصة لإغلاق أنظمة الإضاءة وتكييف الهواء.

ج- **في المحراب المنحنى أو المستطيل،** ينبغي مراعاة تناسب العرض والعمق على أن تكون النسبة 2 : 1.

د- عدم ارتفاع المنبر عن خمس درجات كحد أقصى، بين 60سم و75سم.

5) توضيح مساقط الأعمدة على المخطط , وأن لا تكون مُقابلة للمحراب وتقليلها قدر الإمكان.
6) إذا كانت مساحة المسجد كبيرة , تكون هناك **مخارج للطوارئ لا تقل عن مخرجين**.
7) جميع أبواب المسجد , ينبغي أن **تفتح إلى الخارج**.
8) تناسب **ارتفاع** المسجد مع مساحته , وأن لا يقل **ارتفاع المئذنة** عن **20 م** ولا يزيد عن 25 م.
9) أن يكون للمساحة الداخلية من المئذنة استخدام فعال.–يحدد حسب مساحة المئذنة-(مستودع – سُقيا ماء).
10) دمج مكبرات الصوت ووسائل الاتصال والمعدات الأخرى في تصميم المئذنة.
11) **في الواجهات،** أن تعتمد جميع أعمال الزخرفة على الأشكال الهندسية والخط العربي والمواد ذات الطابع العربي بحيث تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنص على عدم استعمال الصور ذات الأرواح في أعمال الزخرفة.
12) **نسبة المسجد ذو الطابق الواحد:**

- نسبة **العرض** إلى **الارتفاع** لوحدة التصميم الخاصة بصالة الصلاة الرئيسية : **1.5 : 1**
- نسبة **ارتفاع** المئذنة إلى **ارتفاع الصالة الرئيسيّة** للصلاة كحد أقصى: **2.5 : 1**

13) ينبغي أن **لا يزيد** ارتفاع المسجد عن **منسوب أرض الفناء المحيط به** عن عدد درجتين أي ما بين (24سم – 30 سم) , **إلا إذا كان هناك حاجة لذلك**.

14) في حال استخدام **سور خارجي للمسجد** , فيجب أن لا يزيد ارتفاع السور عن **1.2 م** وأن يكون شكله وتصميمه متماشياً مع تصميم المسجد.

15) في الجوامع والمساجد الكبيرة , ينبغي توفير **ممشى داخلي على جانبي قاعات الصلاة** لتسهيل حركة المصلّين بعد الانتهاء من الصلاة. وفق الجدول التالي:

أ- 60 سم لصالة الصلاة التي **لا تزيد** سعتها عن 1000 مصلي.

ب- 90 سم لصالة الصلاة التي **لا تزيد** سعتها عن 2000 مصلي.

ت- **120 سم** لصالة الصلاة التي **تزيد** سعتها عن 2000 مصلي.

16) إذا كان تكييف المسجد من **النوع الدولابي** , فيجب **تصميم جدران المسجد لتكون المكيّفات الدولابيّة ضمن الجدار** , بحيث لا تُعيق حركة المُصلّين.

17) إدراج **رفوف الأحذية ورفوف المصاحف ومساحات التخزين** في التصميم المعماري الداخلي للمسجد , وذلك لتوفير حركة أفضل للمصلّين.

18) في مداخل المسجد ودورات المياه , ينبغي أن يكون هناك **ميول slope** لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

19) يجب **مراعاة اتجاه الرياح** عند تحديد **موقع دورات المياه** لمنع انتشار الروائح الكريهة أو وصولها إلى الأماكن المخصّصة للصلاة.

20) في **دورات المياه**:

أ- المراحيض **لا تستقبل القبلة** ولا تستدبرها ويكون أدنى انحراف لها عن القبلة بمقدار 30 درجة على الأقل , ويُراعى **فصلها** عن أماكن الوضوء.

ب- في الجوامع والمساجد الكبيرة , توفير دورة مياه خاصة **لذوي الاحتياجات**.

ج- ينبغي أن يكون **العدد متناسباً** مع حجم وعدد المصلين بالمسجد.

- (**في المساجد المحليّة:** دورة مياه واحدة و أربعة صنابير لكل **50** مصلي).
- (**في المساجد الجوامع:** دورة مياه واحدة و أربعة صنابير لكل **100** مصلي).

د- مراعاة **تنوُّع في مراحيض** دورات المياه (الشرقيّة / الأوربيّة) , وتنوُّع في **أماكن الوضوء** (مغاسل / مواضئ أرضيّة) مراعاةً لاختلاف أعمار المصلين وظروفهم.

ه- ينبغي توفير تهوية متكاملة (طبيعية – صناعية) في دورات المياه , حتى يصبح المكان مُهيّئاً للاستخدام. وإمكانية تكييفها.

21) لا بُد من توفُّر وبناء **سكن خاص للإمام والمؤذّن** تابِع للمسجد. (شقة – دبلكس – فيلا)
- **مكونات السكن:** (3 غرف نوم – مجلس رجال – صالة – مطبخ – دورات مياه).
- المساحة المسطّحة لكل سكن **لا تقِل عن 180 متر** مسطّح.

22) لا بُد أن يحتوي تصميم المسجد على **تصميم بيئي** , ولذلك لا بُد من ادراج التصاميم البيئيّة (**التشجير والغطاء النباتي**) , ضمن المخطّطات الأوليّة.

23) في **مصلى النساء**:

أ- يكون المصلى **أرضي** , وعند تواجد المُصلى في **الدور العلوي** يكون هناك **مصعد** للنساء.

ب- يكون مصلى النساء خلف مصلى الرجال وليس محاذياً له.

ج- ينبغي أن **يُطِل مصلى النساء على مصلى الرجال** بحيث يمكن رؤية الرجال من داخل المصلى , دون رؤية الخارج لهم من خلال (زجاج عاكِس / مشربيّات خشب).

د- يكون هناك **سُترة** لمدخل النساء , **وبوابة** خاصة بهن ,مع وجود دورة مياه خاصة لهن.

ه- **القدرة الاستيعابيّة** للمصلى لا تقل عن **20%** من عدد المصلين الرجال في المسجد.

24) **كتابة أسماء المداخل باللغة العربية** وتوضيح أماكنها على المخططات المعماريّة.

25) **في مواقف السيارات:**

أ- **عدد مواقف السيارات** التابعة للمسجد ينبغي أن تتناسب مع أعداد المصلين.
- **(في المساجد المحليّة:**موقف واحد لكل 20 مصلي **).**
- **(في المساجد الجوامع:**موقف واحد لكل 15 مصلي **).**

ب- **اتجاه المواقف** لا بُد أن يتماشى مع اتجاه الشارع (**45 درجة** إذا كان الشارع في **اتجاه واحد** أو **90 درجة** إذا كان الشارع في **اتجاهين**).

ج- في الجوامع والمساجد الكبيرة , تكون هناك مواقف خاصة **لذوي الاحتياجات وتكون قريبة من مدخل المسجد** مع وضع لوحات تخصصية لها.

القسم الهندسي،،،،،