

NDC IRVE - TESTNDC

ETUDE

Société ENSIO

Responsable

Adresse ZI du Chapitre

7 Chemin des Silos

Code Postal 31100

Ville Toulouse

Tél

Courriel

CLIENT

Société MACDONALDS PORTE ITALIE

Responsable

Adresse 3 Impasse du Kremlin

Code Postal 31100

Ville Toulouse

Tél

Courriel



CONTROLE

Société

Responsable**Adresse****Code Postal**

Ville

Tél

Courriel

Indice	Date	Objet	Dessiné	Vérifié	Approuvé
A	20/09/2023				

Indice: A

Avancement	APD (Avant Projet Détaillé)
------------	-----------------------------



Date: 20/09/2023

Poste:

Avis Technique ELIE


AFFAIRE:

PLAN:

Folio

$$\frac{1}{1}$$

Folio	Libellé	Indice	Date	Folio	Libellé	Indice	Date
1	Page de garde	A	20/09/2023				
2	Liste de folios	A	20/09/2023				
3	Unif. Exploitant 8 circuits TGBT	A	20/09/2023				
4	Unif. Exploitant 8 circuits T1	A	20/09/2023				
5	Unif. Exploitant 8 circuits TD1	A	20/09/2023				
6	Nomenclature des câbles	A	20/09/2023				
7	Fiche de conformité 4c TGBT TRANSFO IT-TN	A	20/09/2023				
8	Fiche de conformité 4c T1 TD1	A	20/09/2023				
9	Fiche de conformité 4c TD1 TD1DIV001..TD1DIV004	A	20/09/2023				
10	Fiche de conformité 4c TD1 TD1DIV005..TD1DIV006	A	20/09/2023				

	NDC IRVE - TESTNDC				Avis Technique ELIE		
		A			AFFAIRE:		Folio 2 / 10
		Ind.	MODIFICATIONS				
Date: 20/09/2023		Norme: C1510020		PLAN:			

Révision				A																			
RESEAU				<div><div>TGBT</div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>IT sans N 400 V</div><div>Dyn</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>TN 400 V</div><div></div></div></div></div>																			
Rég.de N		IT sans N																					
Tension		400 V																					
DISTRIBUTION																							
Normal		SOURCE																					
Amont																							
Secours																							
Repère		TGBT																					
Désignation																							
I installée		Normal 1443,38 A																					
I Totale		0,00 A																					
Ik3 max		22503 A																					
Ik1 max		981896 A																					
ΔU max		0,24 %																					
CIRCUIT	Repère Circuit		SOURCE Circuit standard				TRANSFO IT-TN Circuit standard																
	Repère Câble																						
	Repère Récepteur		TGBT				T1																
	Désignation																						
	Nb		Consommation		1		1000KVA		1		0KVA												
Alimentation		Normal				Normal																	
LIAISON	JdB Amont																						
	Type		U1000R2V (90°C)																				
	Ame		Pose		Cu		13				13												
	Longueur		L.Max prot.		10 m				0 m														
	ΔU Totale				0,24 %																		
	Câble		4X3X(1x185)				Erreur 27																
	Neutre		Séparé																				
	PE/PEN		4X(1x185)																				
	Taux d'Harmonique		TH <= 15%																				
	IB		Iz		1443,38 A				0,00 A														
	Ik3 Max		Ik2 Min		22503 A		14662 A																
	Ik1 Min		If		255112 A		127556 A																
Sélectivité																							
PROT.	Protection																						
	Icu Disj. Vérifié				<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
	Calibre		Ir						0 A						0 A								
	Tempo		Im / Isd																				
	Cont. Ind.		Prot Base				Prot Base																
	IΔn		Δt																				
Affectation des phases				123				123															
				NDC IRVE - TESTNDC												Avis Technique ELIE							
				Unif. Exploitant 8 circuits TGBT								A				AFFAIRE:							
												Ind.				MODIFICATIONS				PLAN:			
				Date:				20/09/2023				Norme:				C1510020				Folio 3 / 10			

Révision			A		A		A		A		A		A												
RESEAU			TD1														TD1								
Rég.de N		TN																							
Tension		400 V																							
DISTRIBUTION																									
Normal		TD1																							
Amont																									
Secours																									
Repère		TD1																							
Désignation																									
I installée		Normal		Secours																					
I Totale																									
Ik3 max																									
Ik1 max																									
ΔU max																									
CIRCUIT	Repère Circuit		TD1			TD1DIV001			TD1DIV002			TD1DIV003			TD1DIV004			TD1DIV005			TD1DIV006				
	Repère Câble		Circuit standard			Circuit standard			Circuit standard			Circuit standard			Circuit standard			Circuit standard			Circuit standard				
	Repère Récepteur		TD1			TD1DIV001			TD1DIV002			TD1DIV003			TD1DIV004			TD1DIV005			TD1DIV006				
	Désignation																								
	Nb		Consommation		1		0A		1				1				1		1		1				
Alimentation		Normal			Normal			Normal			Normal			Normal			Normal			Normal					
LIAISON	JdB Amont																								
	Type																								
	Ame		Pose				13				13				13				13				13		
	Longueur		L.Max prot.		0 m				0 m				0 m				0 m				0 m				
	ΔU Totale																								
	Câble																								
	Neutre		Séparé																						
	PE/PEN																								
	Taux d'Harmonique																								
	IB		Iz		0,00 A																				
	Ik3 Max		Ik2 Min																						
	Ik1 Min		If																						
Sélectivité																									
PROT.	Protection																								
	Icu Disj. Vérifié				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	Calibre		Ir						0 A		0 A		0 A		0 A		0 A		0 A						
	Tempo		Im / Isd						0 A		0 A		0 A		0 A		0 A		0 A						
	Cont. Ind.		Prot Base			Dif.30mA			Dif.30mA			Dif.30mA			Dif.30mA			Dif.30mA			Dif.30mA				
	IΔn		Δt																						
Affectation des phases			123			123			123			123			123			123			123				
				NDC IRVE - TESTNDC										Avis Technique ELIE						BT					
				Unif. Exploitant 8 circuits TD1						A				AFFAIRE:						Folio					
										Ind.		MODIFICATIONS		PLAN:						5					
										Date:		20/09/2023		Norme:		C1510020						10			

Distribution	Type câble	Câble	Ame	Qté
SOURCE	U1000R2V (90°C)	1*70 mm²	Cuivre	10 m
SOURCE	U1000R2V (90°C)	1*185 mm²	Cuivre	160 m

NDC IRVE - TESTNDC

Nomenclature des câbles

A

Ind.

MODIFICATIONS

Date: 20/09/2023

Norme: C1510020

Avis Technique ELIE





AFFAIRE:


PLAN:


Folio

6 / 10

	Amont	TGBT			Amont				Amont				Amont											
	Repère	TRANSFO IT-TN			Repère				Repère				Repère											
	Consom.	0KVA	Longueur	0 m	Consom.		Longueur		Consom.		Longueur		Consom.		Longueur									
CONDITIONS	NC*	<input checked="" type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié										
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disj. Boîtier moulé																							
IN/Ir ou k3*IN >= IB Icu/PdF Avec Association >=Ik/lp Max. Icu Unipolaire >= Ik/lf Max. Icu Unipolaire Asso. >= Ik/lf Max. Sélectivité thermique Sélectivité magnétique Sélectivité différentielle		0,0 A	>=	0,00 A			>=			>=			>=			>=								
			>=	/			>=			>=			>=			>=								
			>=				>=			>=			>=			>=								
			>=				>=			>=			>=			>=								
SURCHARGES CABLES																								
Iz >= IN/Ir ou k3*IN			>=	0,0 A			>=			>=			>=			>=								
1.45 Iz >= I2		0,0 A	>=	A			>=			>=			>=			>=								
nxSph >= nxSph calculée		0,00 mm²	>=	0,00 mm²			>=			>=			>=			>=								
CHUTE DE TENSION CABLE																								
ΔU admis. >= ΔU totale		8 %	>=				>=			>=			>=			>=								
ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage		%	>=	0 %			>=			>=			>=			>=								
CONTACTS INDIRECTS																								
T admis. >= Δt			>=				>=			>=			>=			>=								
If >= I fonct. Max.			>=	A			>=			>=			>=			>=								
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd			>=				>=			>=			>=			>=								
T admis. >= T fonct Prot.			>=	0 ms			>=			>=			>=			>=								
Ik PHASES CABLE	Section Ph.		=	0 x mm²	Section Ph.		=	x	Section Ph.		=	x	Section Ph.		=	x								
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=			>=			>=			>=								
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=			>=			>=			>=								
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=			>=			>=			>=								
K²S² >= I²t limité			>=				>=			>=			>=			>=								
Ik NEUTRE CABLE	Section Ne.		=	x	Section Ne.		=	x	Section Ne.		=	x	Section Ne.		=	x								
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=			>=			>=			>=								
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=			>=			>=			>=								
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=			>=			>=			>=								
K²S² >= I²t limité			>=				>=			>=			>=			>=								
IK PE(N) CABLE	Section PE/PEN		=	0 x mm²	Section PE/PEN		=	x	Section PE/PEN		=	x	Section PE/PEN		=	x								
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=			>=			>=			>=								
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=			>=			>=			>=								
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=			>=			>=			>=								
K²S² >= I²t limité			>=				>=			>=			>=			>=								
	*Non Conforme																							
ETAT CIRCUIT	Circuit à recalculer				IN	<input checked="" type="checkbox"/>	DU	<input checked="" type="checkbox"/>	IN				<input type="checkbox"/>	DU	<input type="checkbox"/>	IN				<input type="checkbox"/>	DU	<input type="checkbox"/>		
					CI	<input checked="" type="checkbox"/>	CC	<input checked="" type="checkbox"/>					CI	<input type="checkbox"/>	CC	<input type="checkbox"/>					CI	<input type="checkbox"/>	CC	<input type="checkbox"/>
Condition Dimensionnement Longueur Max protégée	Ind: A				Ind:				Ind:				Ind:											
		NDC IRVE - TESTNDC								Avis Technique ELIE														
		Fiche de conformité 4c TGBT TRANSFO IT-TN				A				AFFAIRE:				Folio										
						Ind.				MODIFICATIONS				7										
						Date: 20/09/2023				Norme: C1510020				PLAN:				10						

	Amont	T1			Amont				Amont				Amont			
	Repère	TD1			Repère				Repère				Repère			
	Consom.	0A	Longueur	0 m	Consom.		Longueur		Consom.		Longueur		Consom.		Longueur	
CONDITIONS	NC*	<input checked="" type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié		
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disj. Boîtier moulé															
IN/Ir ou k3*IN >= IB		0,0 A	>=	0,00 A			>=			>=			>=			>=
Icu/PdF Avec Association >=Ik/lp Max.			>=	/			>=			>=			>=			>=
Icu Unipolaire >= Ik/If Max.			>=				>=			>=			>=			>=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max.			>=				>=			>=			>=			>=
Sélectivité thermique																
Sélectivité magnétique																
Sélectivité différentielle																
SURCHARGES CABLES																
Iz >= IN/Ir ou k3*IN			>=	0,0 A			>=			>=			>=			>=
1.45 Iz >= I2		0,0 A	>=	A			>=			>=			>=			>=
nxSph >= nxSph calculée		0,00 mm²	>=	0,00 mm²			>=			>=			>=			>=
CHUTE DE TENSION CABLE																
ΔU admis. >= ΔU totale		8 %	>=				>=			>=			>=			>=
ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage		%	>=				>=			>=			>=			>=
CONTACTS INDIRECTS																
T admis. >= Δt			>=				>=			>=			>=			>=
If >= I fonct. Max.			>=	A			>=			>=			>=			>=
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd			>=				>=			>=			>=			>=
T admis. >= T fonct Prot.			>=	0 ms			>=			>=			>=			>=
Ik PHASES CABLE	Section Ph. = 0 x mm²				Section Ph. = x				Section Ph. = x				Section Ph. = x			
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=			>=			>=			>=
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=			>=			>=			>=
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=			>=			>=			>=
K²S² >= I²t limité			>=				>=			>=			>=			>=
Ik NEUTRE CABLE	Section Ne. = x				Section Ne. = x				Section Ne. = x				Section Ne. = x			
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=			>=			>=			>=
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=			>=			>=			>=
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=			>=			>=			>=
K²S² >= I²t limité			>=				>=			>=			>=			>=
IK PE(N) CABLE	Section PE/PEN = 0 x mm²				Section PE/PEN = x				Section PE/PEN = x				Section PE/PEN = x			
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=			>=			>=			>=
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=			>=			>=			>=
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=			>=			>=			>=
K²S² >= I²t limité			>=				>=			>=			>=			>=
	*Non Conforme															
ETAT CIRCUIT	Circuit à recalculer IN <input checked="" type="checkbox"/> DU <input checked="" type="checkbox"/> CI <input checked="" type="checkbox"/> CC <input checked="" type="checkbox"/> IN <input type="checkbox"/> DU <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> IN <input type="checkbox"/> DU <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> IN <input type="checkbox"/> DU <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/>															
Condition Dimensionnement Longueur Max protégée	Ind: A				Ind:				Ind:				Ind:			
	NDC IRVE - TESTNDC								Avis Technique ELIE							
	Fiche de conformité 4c T1 TD1				A				AFFAIRE:				Folio			
					Ind. MODIFICATIONS				PLAN:				8			
					Date: 20/09/2023				Norme: C1510020				10			

	Amont	TD1			Amont	TD1			Amont	TD1			Amont	TD1		
	Repère	TD1DIV001			Repère	TD1DIV002			Repère	TD1DIV003			Repère	TD1DIV004		
	Consom.		Longueur	0 m	Consom.		Longueur	0 m	Consom.		Longueur	0 m	Consom.		Longueur	0 m
CONDITIONS	NC*	<input checked="" type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input checked="" type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input checked="" type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input checked="" type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié		
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C				Disjonct. C				Disjonct. C				Disjonct. C			
IN/Ir ou k3*IN >= IB		0,0 A	>=			0,0 A	>=			0,0 A	>=			0,0 A	>=	
Icu/PdF Avec Association >=Ik/lp Max.			>=				>=				>=				>=	
Icu Unipolaire >= Ik/If Max.			>=				>=				>=				>=	
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max.			>=				>=				>=				>=	
Sélectivité thermique																
Sélectivité magnétique																
Sélectivité différentielle																
SURCHARGES CABLES																
Iz >= IN/Ir ou k3*IN			>=	0,0 A			>=	0,0 A			>=	0,0 A			>=	0,0 A
1.45 Iz >= I2		0,0 A	>=	A		0,0 A	>=	A		0,0 A	>=	A		0,0 A	>=	A
nxSph >= nxSph calculée		0,00 mm²	>=	0,00 mm²		0,00 mm²	>=	0,00 mm²		0,00 mm²	>=	0,00 mm²		0,00 mm²	>=	0,00 mm²
CHUTE DE TENSION CABLE																
ΔU admis. >= ΔU totale		8 %	>=			8 %	>=			8 %	>=			8 %	>=	
ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage		%	>=	0 %		%	>=	0 %		%	>=	0 %		%	>=	0 %
CONTACTS INDIRECTS																
T admis. >= Δt			>=				>=				>=				>=	
If >= I fonct. Max.			>=	A			>=	A			>=	A			>=	A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd			>=				>=				>=				>=	
T admis. >= T fonct Prot.			>=	0 ms			>=	0 ms			>=	0 ms			>=	0 ms
Ik PHASES CABLE	Section Ph. = 0 x mm²				Section Ph. = 0 x mm²				Section Ph. = 0 x mm²				Section Ph. = 0 x mm²			
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=	A			>=	A			>=	A
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=				>=				>=	
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=				>=				>=	
K²S² >= I²t limité			>=				>=				>=				>=	
Ik NEUTRE CABLE	Section Ne. = x				Section Ne. = x				Section Ne. = x				Section Ne. = x			
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=	A			>=	A			>=	A
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=				>=				>=	
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=				>=				>=	
K²S² >= I²t limité			>=				>=				>=				>=	
IK PE(N) CABLE	Section PE/PEN = 0 x mm²				Section PE/PEN = 0 x mm²				Section PE/PEN = 0 x mm²				Section PE/PEN = 0 x mm²			
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=	A			>=	A			>=	A
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=				>=				>=	
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=				>=				>=	
K²S² >= I²t limité			>=				>=				>=				>=	
	*Non Conforme															
ETAT CIRCUIT	<div>Circuit à recalculer</div> <div>IN <input checked="" type="checkbox"/> DU <input checked="" type="checkbox"/> CI <input checked="" type="checkbox"/> CC <input checked="" type="checkbox"/></div>			<div>Circuit à recalculer</div> <div>IN <input checked="" type="checkbox"/> DU <input checked="" type="checkbox"/> CI <input checked="" type="checkbox"/> CC <input checked="" type="checkbox"/></div>			<div>Circuit à recalculer</div> <div>IN <input checked="" type="checkbox"/> DU <input checked="" type="checkbox"/> CI <input checked="" type="checkbox"/> CC <input checked="" type="checkbox"/></div>			<div>Circuit à recalculer</div> <div>IN <input checked="" type="checkbox"/> DU <input checked="" type="checkbox"/> CI <input checked="" type="checkbox"/> CC <input checked="" type="checkbox"/></div>						
Condition Dimensionnement Longueur Max protégée	Ind: A			Ind: A			Ind: A			Ind: A						
	NDC IRVE - TESTNDC						Avis Technique ELIE									
	Fiche de conformité 4c TD1 TD1DIV001..TD1DIV004			A			AFFAIRE:			Folio						
				Ind. MODIFICATIONS			PLAN:			9						
				Date: 20/09/2023			Norme: C1510020			10						

	Amont	TD1			Amont	TD1			Amont				Amont				
	Repère	TD1DIV005			Repère	TD1DIV006			Repère				Repère				
	Consom.		Longueur	0 m	Consom.		Longueur	0 m	Consom.		Longueur		Consom.		Longueur		
CONDITIONS	NC*	<input checked="" type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input checked="" type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			NC*	<input type="checkbox"/> Icu disjoncteur Vérifié			
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C				Disjonct. C												
IN/Ir ou k3*IN >= IB		0,0 A	>=			0,0 A	>=				>=				>=		
Icu/PdF Avec Association >=Ik/lp Max.			>=				>=				>=				>=		
Icu Unipolaire >= Ik/If Max.			>=				>=				>=				>=		
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max.			>=				>=				>=				>=		
Sélectivité thermique																	
Sélectivité magnétique																	
Sélectivité différentielle																	
SURCHARGES CABLES																	
Iz >= IN/Ir ou k3*IN			>=	0,0 A			>=	0,0 A			>=				>=		
1.45 Iz >= I2		0,0 A	>=	A		0,0 A	>=	A			>=				>=		
nxSph >= nxSph calculée		0,00 mm²	>=	0,00 mm²		0,00 mm²	>=	0,00 mm²			>=				>=		
CHUTE DE TENSION CABLE																	
ΔU admis. >= ΔU totale		8 %	>=			8 %	>=				>=				>=		
ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage		%	>=	0 %		%	>=	0 %			>=				>=		
CONTACTS INDIRECTS																	
T admis. >= Δt			>=				>=				>=				>=		
If >= I fonct. Max.			>=	A			>=	A			>=				>=		
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd			>=				>=				>=				>=		
T admis. >= T fonct Prot.			>=	0 ms			>=	0 ms			>=				>=		
Ik PHASES CABLE	Section Ph. = 0 x mm²				Section Ph. = 0 x mm²				Section Ph. = x				Section Ph. = x				
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=	A			>=				>=		
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=				>=				>=		
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=				>=				>=		
K²S² >= I²t limité			>=				>=				>=				>=		
Ik NEUTRE CABLE	Section Ne. = x				Section Ne. = x				Section Ne. = x				Section Ne. = x				
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=	A			>=				>=		
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=				>=				>=		
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=				>=				>=		
K²S² >= I²t limité			>=				>=				>=				>=		
IK PE(N) CABLE	Section PE/PEN = 0 x mm²				Section PE/PEN = 0 x mm²				Section PE/PEN = x				Section PE/PEN = x				
Ik min >= I fonct. Max.			>=	A			>=	A			>=				>=		
K²S² >= Ik² min x tf fusible			>=				>=				>=				>=		
K²S² >= Ik² max x tempo			>=				>=				>=				>=		
K²S² >= I²t limité			>=				>=				>=				>=		
	*Non Conforme																
ETAT CIRCUIT	Circuit à recalculer IN <input checked="" type="checkbox"/> DU <input checked="" type="checkbox"/> CI <input checked="" type="checkbox"/> CC <input checked="" type="checkbox"/>				Circuit à recalculer IN <input checked="" type="checkbox"/> DU <input checked="" type="checkbox"/> CI <input checked="" type="checkbox"/> CC <input checked="" type="checkbox"/>								IN <input type="checkbox"/> DU <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/>				
Condition Dimensionnement Longueur Max protégée	Ind: A				Ind: A				Ind:				Ind:				
		NDC IRVE - TESTNDC								Avis Technique ELIE							
		Fiche de conformité 4c TD1 TD1DIV005..TD1DIV006				A				AFFAIRE:				Folio			
						Ind.				MODIFICATIONS				10			
						Date: 20/09/2023				Norme: C1510020				PLAN:			