#### GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA S.R.L.

GF Central Plastics Sudamerica S.R.L. Fabricacion y Ventas
Av. Pte. Peron 3750 - C.P.A B175BAP
SAN JUSTO - PCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

1107 CAPITAL FEDERAL

ARGENTINA

ALICIA M. DE JUSTO 240 PISO 3



CODIGO No 01 **FACTURA** A0015-00008433

Fecha 24.09.2018
C.U.I.T 30620208791
INGRESOS BRUTOS C.M. 9019996137
INICIO DE ACTIVIDADES 1/11/1994

C.A.E.: 68391793405273 VTO: 04.10.2018

Cliente 587958 C.U.I.T. 30657864281



306202087910100156839179340527320181004

Entrega ZCC DSFE20 P/T/CDSur-L.PLATA

Orden de Compra N° 4500068559 LPlata
Remito No 0017-R-00006144
Condiciones de Venta 30 días neto
Orden de Venta 1034112

Los precios pactados por las partes son en USD, por lo tanto se expresan en esa moneda. El valor en Pesos ARS para cancelar esta factura deberá ser ajustado al tipo de cambio de USD de la fecha efectiva de acreditación del pago.

Item	Condigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Totale
000004	753911611	CUPLA EF 063 mm - NEG	58,00 PC	125,07	7.254,06

Calle 126 -N°724-La Plata-D1-Ensen.P/T/Cruz D/Sur\*Pago Destino PN° 4500068559"Camuzzi GP.declara q/l/bienes trasl adq/e/caract/d/bienes d/uso y/o mat/p/uso interno"

1 US\$ = 37.90000 DOLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO 81 / 100

SUBTOTAL	IVA 21,00	Perc. IIBB BS. AS3,50	Perc. IIBB C.A.B.A0,20	TOTAL ARS
7.254,06	1.523,35	253,89	14,51	9.045,81

#### IMPORTANTE:

En el caso que el importe de la presente factura no se cancelara dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento del término y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará automáticamente en concepto de intereses punitorios un equivalente a una vez y media (1,5) la correspondiente para descuento de documentos a 30 días de plazo del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago, más un 25% en concepto de Gastos de Administración

NOTA: Por esta venta las partes aceptan y prorrogan expresamente los Tribunales de la Capital Federal. Esta factura debe ser abonada con cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA SRL. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Ningún recibo extendido sobre este formulario es válido. Exija nuestro recibo oficial.

Agustín Alvarez 1502-C.P.: B1602EBB - 1º Piso of 9

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALICIA M. DE JUSTO 240 PISO 3

**FABRICACIÓN Y VENTAS** 

Fax.: (54-11) - 4480-7098 **ADMINISTRACIÓN** 

Florida - Pcia, de Buenos Aires

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Av. Pte. Perón 3317-C.P.: B1754BAG San Justo - Pcia. de Buenos Aires Tel.: (54-11) - 4480-7099



**DUPLICADO** 

REMITO

0017-00006144

**DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA** 

Fecha:

24.09.2018

C.U.I.T.:30-62020879-1 INGRESOS BRUTOS C.M.: 30620208791 INICIO DE ACTIVIDADES: 01/11/1994

Nota de Entrega:

193493298

Numero de OC:

N° 4500068559 LPlata

Destinatario GAS PAMPEANA S.A. ALICIA M. DE JUSTO 240 PISO 3 1107 CAPITAL FEDERAL

1107 CAPITAL FEDERAL

Calle 126 -N°724-La Plata-D1-Ensen.P/T/Cruz D/Sur Pago Destino-PNº 4500068559 "Camuzzi GP.declara q/l/bienes trasl adq/e/caract/d/bienes d/uso y/o mat/p/uso interno"

I.V.A.:

IVA Responsable Inscripto

C.U.I.T.:

30657864281

TransportistaP/T/Cruz D/Sur-PD-LA PLATA calle, BUENOS AIRES

Código Item

Descripción

Cant.

UM

10 753911611 Manguito E+ PE100 SDR11 PN16 d63

58.000

PC

Victor Masson Ttes. Cruz del Sur S.A.

FECHA: 24/09/2018 15:50

OP: 112

REMITO: 0017-00006144

00010 VOL (M3) 00.060

PESO (KG)

BULTOS:

ORIGEN 01



ZCC

antidad de Bulios:

Nº de Guía

Valor Declarado:

5,933.40 ARS

Sello

Recibí conforme firma

Aclaración y Nº de Documento



Ingeniería & Diseño de Luis A. Sarrouf - Lavalle 1525 - CABA Tel: 4371-2526/0723 - CUIT: 20-10661097-6 - Hab. 90961/94 Imp. Marzo 2018 - Num. del 0017-00005501 al 00007000

CAI: 44121134169829 Vto. 19/03/2019

Condiciones de Entrega:

DSFE20 P/T/CDSur-L.PLATA



# Georg Fischer Central Plastics Sudamerica S.R.L.

### CERTIFICADO DE CALIDAD

**QUALITY CERTIFICATE** 

# ACCESORIOS DE ELECTROFUSIÓN

FITTINGS ELECTROFUSION Producto y dimensiones PE100 Lote No: (product) (Lot) **SDR** 11. Fecha 12,5. PN (Date) Cantidad Periodo de producción ( Production Period ) (Quantity)

Tipo de Ensayo (test name)	Norma (Standard)	Condiciones (Conditions)	Valores de RESULTAD (results)		RESULTADO ( results)
Índice de Fluencia (melt flow index)	ISO 1133/1991 (PO 07702)	190°C 5 Kgs	$0.10 \le I.F \le 0.90$	1	Cumple / Aprobado (pass)
Control dimensional ( dimensional check)	NAG 131/90. (ETP)	23°C +/- 2°C	Según E.T.P.	✓	Cumple / Aprobado (pass)
Condiciones de superficie (surface condition)	NAG 131/90. (PO 07702)		Según E.T.P.	1	Cumple / Aprobado (pass)
Resistencia Eléctrica ( fitting coil resistance)	NAG 131/90. (ETP)		Según E.T.P.	1	Cumple / Aprobado (pass)
Resistencia a presión Interna ( stress crack resistance)	NAG 131/90. (PO 07702)	24 bar 1 hora	Sin falla ni estallido	✓	Cumple / Aprobado (pass)
Aplastamiento del material ( crush test )	( PO 07702)	23°C +/- 2°C	Sin fisuras	1	Cumple / Aprobado (pass)

MATERIA PRIMA (Raw material)

MARCA (name): ELTEX TUB 121.	Lote (lot): E1334592 / E1335087				
Tipo de Ensayo (test name)	Norma (Standard)	Condiciones (Conditions)	Valor de Referencia		Resultado (results)
<b>Densidad</b> (Density)	NAG 136/90 ISO 1138	23 ℃	≥ 0,995 grs/cm3	1	Cumple / Aprobado (pass)
Índice de Fluencia (melt flow index)	ISO 1133	190°C 5 Kgs	$0.40 \le \mathbf{I.F} \le 0.50$	1	Cumple / Aprobado (pass)

- CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO ARRIBA MENCIONADO CUMPLE CON LOS NIVELES DE CALIDAD REQUERIDOS EN LA NORMA GE Nº 1-131/1990, ISO 4427 y EN 1555.

- Los resultados de este certificado han sido extraídos de los registros internos de ensayos según plan de inspección y ensayos.

Nicolás García Minello Control de Calidad

Administración : Agustín Álvarez 1502 - 1º Of 9(1602) - Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina - Tel (54-11) 4512-0290 - Fax (54-11) 4512-0293 E-mail: Info@centralplasticsudam.com.ar