

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E COLLAUDO

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI EN 61439-2 [IEC 61439-2]

La Ditta Elettrotecnica Emme di Benaglia Mauro con sede in Via Kennedy 23 a Mesero, costruttrice del quadro elettrico in oggetto, dichiara di averlo realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche prescritte dalla norma **CEI EN 61439 (Parte 1 e Parte 2)**, seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dei componenti utilizzati. Inoltre, ai fini della compatibilità elettromagnetica, risulta conforme alle direttive 89/336/CEE, 92/31/CEE e 93/97/CEE e con la legislazione nazionale di recepimento.

Cliente:	ENERGY TEAM
Denominazione:	CCI - Quadro Gruppo Acquisizione misura per CCI
Matricola:	CCI 059/2025
Ns rif. Commessa:	2400771
Corrente d'ingresso:	0,06A
Tensione d'ingresso:	230/400V
Icc(Ka):	6Ka
Grado di protezione:	IP 65

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il quadro sopra descritto è stato realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche previste dalla Norma CEI EN 61439-2. (CEI 17-114)

A tale scopo dichiara:

- di aver utilizzato un involucro conforme alla CEI EN 62208
- di aver utilizzato etichette e sistemi di marcatura provati secondo il par. 10.2.5
- di aver utilizzato componenti conformi ai requisiti di compatibilità elettromagnetica per l'ambiente specificato e che gli stessi sono stati montati e cablati secondo le istruzioni del loro costruttore
- di aver utilizzato apparecchi già sottoposti a prove di tipo e di non averne modificato il funzionamento meccanico durante il montaggio
- di aver utilizzato componenti con tensione nominale di isolamento e tensione nominale di tenuta ad impulso uguali o maggiori dei valori nominali del quadro
- di aver rispettato i criteri di scelta e le istruzioni di montaggio indicati sui cataloghi e fogli d'istruzione e di non averne compromesso durante il montaggio o attraverso modifiche le prestazioni del materiale utilizzato dichiarate sui cataloghi.

Dichiara inoltre di aver effettuato in proprio le seguenti verifiche di progetto:

- distanza di isolamento in aria e tensione di tenuta ad impulso (mediante misura delle distanze di isolamento)
- distanza di isolamento superficiali (mediante misura delle distanze di isolamento)
- effettiva continuità dei circuiti di protezione (mediante misura della resistenza delle connessioni)
- tensione di tenuta a frequenza di esercizio (mediante prova di tensione applicata a frequenza industriale)
- verifica dei limiti di sovratemperatura (calcolo delle potenze dissipate e relativa comparazione con le potenze dissipate dell'involucro)

Dichiara infine, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali come da rapporto di prova del 17-02-2025

RAPPORTO DI PROVA INDIVIDUALE

Cliente: ENERGY TEAM
Matricola: CCI 059/2025
Data: 17-02-2025

Rif. Art.	Verifiche individuali effettuate secondo la norma CEI EN 61439-1/2	
11.2	Grado di protezione dell'involucro ⁱ	ESEGUITO
11.3	Distanze di isolamento in aria e superficiali ⁱⁱ	ESEGUITO
11.4	Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione ⁱⁱⁱ	ESEGUITO
11.5	Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti ^{iv}	ESEGUITO
11.6	Circuiti elettrici interni e collegamenti ^v	ESEGUITO
11.7	Terminali per conduttori esterni ^{vi}	ESEGUITO
11.8	Funzionamento meccanico ^{vii}	ESEGUITO
11.9	Proprietà dielettriche ^{viii}	ESEGUITO
11.10	Cablaggio, prestazioni in condizioni operative e funzionalità ^{ix}	ESEGUITO

LE VERIFICHE HANNO DATO ESITO POSITIVO: **SI**

Le verifiche sopra elencate sono state eseguite secondo le indicazioni della Norma CEI EN 61439-2 presso Elettrotecnica Emme di Benaglia Mauro Via Kennedy 23 20010 Mesero (MI)

Luogo e data Mesero, 17-02-2025

IL RESPONSABILE: Benaglia Mauro

ELETTROTECNICA EMME
di Benaglia Mauro
IMPIANTI ELETTRICI
Viale Kennedy, 23 - 20010 MESERO (MI)
P.IVA 05863110960 - Cell. 333-1104234
C.F. BNG MRA 83H03 I690X

ⁱ Esame a vista per assicurare che nessuna modifica esterna effettuata comporti il deterioramento del grado di protezione

ⁱⁱ Esame a vista per verificare che le distanze di isolamento in aria tra parti attive (fase-fase, fase-neutro, fase-terra, neutro-terra) siano almeno 1,5 volte superiori a quelle specificate in Tab.1 della norma CEI EN 61439-1

ⁱⁱⁱ Esame a vista dei controlli a campione sui collegamenti avvitati ed imbullonati

^{iv} Verifica che l'assemblaggio e l'identificazione dei componenti siano conformi alle istruzioni di costruzione ed agli schemi elettrici

^v Esame a vista e controlli a campione sui collegamenti avvitati ed imbullonati

^{vi} Verifica che il tipo e l'identificazione dei componenti siano conformi alle istruzioni di costruzione ed agli schemi elettrici

^{vii} La verifica comprende il controllo degli elementi meccanici di manovra, dei dispositivi di interblocco e di blocco associati con le parti removibili ed estraibili

^{viii} Esecuzione della prova di tenuta a frequenza di esercizio 1 890 V per 1 s.

^{ix} Controllo a vista del cablaggio con prova di funzionamento elettrico, verifica della completezza di tutte le informazioni e mercature di cui all'art. 6 della Norma CEI EN 61439-1