ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00196/21

Серия RU № 0310098

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Основной государственный регистрационный номер: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ". Место нахождения (адрес юридического лица): 610048, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 123А, помещение 8. Адрес места осуществления деятельности: 610040, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Мостовая, дом 18а. Основной государственный регистрационный номер: 1164350072347. Телефон: +7 4993430545. Адрес электронной почты: zavod-dveri@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ". Место нахождения (адрес юридического лица): 610048, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 123А, помещение 8. Адрес места осуществления деятельности: 610040, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Мостовая, дом 18а.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные стальные однопольные глухие типа ДПС-1-60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПСО-1-60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2550 мм и ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДПС-2-60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПСО-2-60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2550 мм и ширине от 1100 мм до 2000 мм, толщиной дверного полотна не менее 63 мм, остекление - стекло пожаростойкое многослойное марки "Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 60" (ТУ 5924-001-61067415-09) толщиной 28 мм, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 25.12.10-003-04400363-2020 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 156-С/ТР-21 от 26.03.2021 года, № 157-С/ТР-21 от 26.03.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года.
Акт о результатах анализа состояния производства № 88-АСП/21 от 01.03.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.
Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0814678.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI60
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложение бланк № 0814678.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2021 **ПО** 30.03.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Савицкий Андрей Вячеславович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00196/21

Серия RU № 0814678

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:
Технические условия ТУ 25.12.10-003-04400363-2020 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ».
Паспорт ДПС-60.01.000ПС «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ТИПОВ ДПС-1-60; ДПСО-1-60».
Паспорт ДПС-60.02.000ПС «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ТИПОВ ДПС-2-60; ДПСО-2-60».
Комплект рабочих чертежей ДПС-60.01.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТАЛЬНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПОВ: ДПС-1-60; ДПСО-1-60».
Комплект рабочих чертежей ДПС-60.02.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТАЛЬНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПОВ: ДПС-2-60; ДПСО-2-60».

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).
Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-003-04400363-2020 раздел 6:
При хранении и транспортировании дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.
Допускается хранение дверей в потребительской упаковке и транспортной таре.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-003-04400363-2020 пункт 6.4:
Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-003-04400363-2020 пункт 8.3:
Установленный срок службы дверей до списания 10 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Савицкий Андрей Вячеславович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.