# QUALITY CERTIFICATE

ICG
Infinity Copper Group

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | № | ICG000945 | | | |
| | | | | | Дата | 24.05.2023 | | | |
| Применимый Код | | Головной офис | ООО "Metal Processing Technology" Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Астрабад, 22 | | Покупатель | Kemix Company LTD | | | |
| | | | | | | Бренд: ICG | | | |
| Спецификация материала | EN 12735-1 | марка меди | Cu-DHP | | № | 04/KMC/2023 | | | |
| № | | Описание продукта | Обозначения состояния | Товар | Общее количество труб (шт) | Общий вес труб (кг) | | | |
| 2023ICG000945 | | 9,52x0,65x3000 мм | R290 | твердый | 200 | 1225,00 | | | |

**Физико-механические свойства**

| Средний размер зерна (мм) | | Предель прочности Мра (ksi) | | Относительное удлинение (%) | | Расширение | | Твердость HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт |
| 0.040 | 0.043 | 290 | 304 | 3 | 3 | 40% | Соотв. | 100 | 136 |

| Поверхность | | Химический состав | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Визуальный тест | | Cu(%) | | P(%) | |
| Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт |
| без дефектов | Соотв. | 99.90 | 99.99 | 0.015~0.040 | 0.029 |

| | |
|---|---|
| **Примечание** | Настоящим мы подтверждаем, что вышеуказанный материал был протестирован на соответствие спецификации. |

Менеджер по контролю качества

ООО "METAL PROCESSING TECHNOLOGY" ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ