ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.01833/21

Серия RU № 0309593

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания".
Место нахождения: 305004, Россия, область Курская, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, Литер В, офис 206, 207. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019.
Телефон: +74712771326, адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 153043, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Калашникова, дом 28Д, помещение 1006
Основной государственный регистрационный номер 1203700014870.
Телефон: 74951504020 Адрес электронной почты: info@ivkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 153043, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Калашникова, дом 28Д, помещение 1006

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 16 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, в том числе огнестойкие, в том числе экранированные, в том числе бронированные (согласно приложениям - бланки №№ 0826055, 0826056).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-025-45310838-2020 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 16151ИЛНВО, 16152ИЛНВО, 16153ИЛНВО, 16154ИЛНВО, 16155ИЛНВО, 16156ИЛНВО от 29.12.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05)
Протокола испытаний № ППБ-1262/12-2021 от 29.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)
акта анализа состояния производства от 02.12.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания"
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" пп. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Срок службы 30 лет согласно технической документации.
Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.12.2021 **ПО** 29.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Гребенюк Ольга Яковлевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шевченко Виктор Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ26.В.01833/21

Серия RU № 0826055

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели силовые с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 16 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, в том числе огнестойкие, в том числе экранированные, в том числе бронированные:	ТУ 27.32.13-025-45310838-2020 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой»
	с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением, марок: ПвВГнг(А)- LS, ПвВГЭнг(А)- LS, ПвБВнг(А)- LS; в том числе в холодостойком исполнении, марок: ПвВГнг (А)- LS-ХЛ, ПвВГЭнг(А)- LS-ХЛ, ПвБВнг(А)- LS-ХЛ; с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением, марок: ПвВГнг(А)- FRLS ПвВГЭнг(А)- FRLS, ПвБВнг (А)- FRLS; в том числе в холодостойком исполнении марок: ПвВГнг(А)- FRLS-ХЛ, ПвВГЭнг(А)- FRLS-ХЛ, ПвБВнг(А)- FRLS-ХЛ; с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марок: ПвВГнг(А)- LSLTx, ПвВГЭнг(А)- LSLTx, ПвБВнг(А)- LSLTx; с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, марок: ПвВГнг(А)- FRLSLTx, ПвВГЭнг(А)- FRLSLTx, ПвБВнг(А)- FRLSLTx; с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке или защитном шланге из полимерной композиции не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: ПвПГнг(А)-HF, ПвПГЭнг(А)-HF, ПвБПнг(А)- HF; в том числе в холодостойком исполнении, марок: ПвПГнг(А)-HF-ХЛ, ПвПГЭнг(А)-HF-ХЛ, ПвБПнг(А)-HF-ХЛ; с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке или защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)- FRHF; в том числе в холодостойком исполнении, марок: ПвПГнг(А)-FRHF-ХЛ, ПвПГЭнг(А) FRHF-ХЛ, ПвБПнг(А)- FRHF-ХЛ; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)- LS, ВБШвнг(А)-LS; в том числе в холодостойком исполнении марок: ВВГ-Пнг (А)-LS-ХЛ, ВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ВБШвнг(А)-LS-ХЛ;	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Гребенюк Ольга Яковлевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Шевченко Виктор Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.01833/21

Серия RU № 0826056

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марок: ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)- LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx; с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке или защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: ППГ-Пнг(А)-HF, ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)- HF; в том числе в холодостойком исполнении, марок: ППГ-Пнг(А)-HF-ХЛ, ППГнг(А)-HF-ХЛ, ППГЭнг(А)- HF-ХЛ, ПБПнг(А)- HF-ХЛ; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)- FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS;в том числе в холодостойком исполнении, марок: ВВГ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ, ВБШвнг(А)-FRLS -ХЛ; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марок: ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)- FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx; с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке или защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: ППГ-Пнг(А)-FRHF,ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)- FRHF; в том числе в холодостойком исполнении, марок: ППГ-Пнг(А)- FRHF-ХЛ, ППГнг(А)-FRHF-ХЛ, ППГЭнг (А)-FRHF-ХЛ, ПБПнг(А)- FRHF-ХЛ	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Гребенюк Ольга Яковлевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Шевченко Виктор Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.