НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.PL.ЭО.ПР.179.Н.00388** 032364

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Селена Восток", ОГРН: 5077746806033
Юридический адрес: 108811, город Москва, 22-й километр Киевского шоссе (поселок Московский), домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8., РОССИЯ. Фактический адрес: 108811, город Москва, 22-й километр Киевского шоссе (поселок Московский), домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8., РОССИЯ, телефон: +7(495)786-48-55, адрес электронной почты: office@selenavostok.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ORION PU SP. Z o.o.
Адрес: ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierzoniow, ПОЛЬША.
Телефон: +48(074)6450201. Факс: +48(074)6450203.
Электронная почта: orion@selena.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фрагмент противопожарной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой однокомпонентной огнестойкой т.м. «Tytan Professional» марки B1, выпускаемой по Технической документации изготовителя. (См. приложение - бланк № 005748)
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2) 20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" (См. приложение - бланк № 005748)

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214101001

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №Д21-08-02/1 от 02.08.2021 г., №Д21-08-02/2 от 02.08.2021 г., №Д21-08-02/3 от 02.08.2021 г., №Д21-08-02/4 от 02.08.2021 г.
ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 001RU.Я2331.04ПВК0/10063 от 19.07.2021 г. выдан ОС ООО "МФЦС", рег.№МФЦС.001RU.Я2331.04ПВК0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

М.П. НСОПБ

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **К.А. Константинов**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Д.Ю. Леонов**

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.PL.ЭО.ПР.179.Н.00388** 005748

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва, не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции	Обозначение национального стандарта или свода правил , наименование национального стандарта или свода правил
Фрагмент противопожарной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой однокомпонентной огнестойкой т.м. «Tytan Professional» марки В1, выпускаемой по Технической документации изготовителя.	200	10	EI240	ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
	200	20	EI240	
	200	30	EI180	
	100	10	EI150	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — К.А. Константинов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — Д.Ю. Леонов

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, тз № 832. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2013 г., www.opcion.ru